

## **INFORMACIJA O POTREBI HITNE NABAVKE DIZEL ELEKTRO AGREGATA U 7 OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

U cilju obezbjeđivanja adekvatnih uslova za rad zdravstvenih ustanova u smislu njihovog snabdijevanja električnom energijom, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo ekonomije su dogovorili zajedničke aktivnosti na polju sagledavanja stanja agregata koji se nalaze u objektima zdravstvenih ustanova.

U tom pravcu, angažovan je sudski vještak elektro struke Mr. sci. Branislav Ćalasan, dipl. ing. el. koji je dostavio izvještaj o stanju aggregata u pojedinim javnim zdravstvenim ustanovama sa predlogom za otklanjanje evidentiranih nedostataka.

Tokom marta mjeseca 2020. godine sprovedena je terenska kontrola stanja aggregata koji se nalaze u zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

1. Dom zdravlja Bar
2. Dom zdravlja Berane
3. Dom zdravlja Bijelo Polje
4. Dom zdravlja Budva
5. Dom zdravlja Herceg Novi
6. Dom zdravlja Kolašin
7. Dom zdravlja Mojkovac
8. Dom zdravlja Podgorica
9. Dom zdravlja Ulcinj
10. Opšta bolnica Bar
11. Opšta bolnica Berane
12. Opšta bolnica Bijelo Polje
13. Opšta bolnica Cetinje
14. Opšta bolnica Kotor
15. Opšta bolnica Nikšić
16. Specijalna bolnica Brezovik
17. Specijalna bolnica Risan
18. Klinički centar Crne Gore

U izvještaju je konstatovano da je, uslijed starosti postojećih aggregata i nepostojanja evidencije o redovnom servisiranju u pojedinim objektima, neophodno izvršiti nabavku i ugradnju novih aggregata jer postojeće nije moguće adekvatno servisirati i osloniti se na rad istih:

- DZ Mojkovac, postojeći agregat je iz 1972. godine
- OB Bar, postojeći agregat je iz 1974. godine
- OB Berane, postojeći agregat je iz 1979. godine
- OB Nikšić, postojeći agregat je iz 1980. godine
- SB Risan, postojeći agregat je iz 1981. godine
- SB Brezovik, postojeći agregat je iz 1982. godine
- OB Cetinje, postojeći agregat je iz 1983. godine
- DZ Herceg Novi, postojeći agregat je iz 1983. godine
- OB Kotor, postojeći agregat je iz 1987. godine

Po Pravilniku o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama obračuna amortizacije, agregati spadaju u grupu III sa amortizacionom stopom od 20%, što znači da su gore navedeni amortizovani 100% nakon 10 godina upotrebe.

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke agregata za navedene zdravstvene ustanove iznosi 302.000 eur (sa PDV-om).

U navedenu cijenu je uračunato puštanje u rad agregata na pripremljenu elektro instalaciju. U procjeni nijesu uračunati pripremni elektro, mašinski i građevinski radovi.

Shodno dosadašnjoj praksi, procjena vrijednosti montaže i puštanja u rad dizel elektro agregata, kao i potrebnih građevinskih radova, po principu „ključ u ruke“ iznosi do 30% procijenjene vrijednosti nabavke agregata, odnosno 90.750 EUR (sa PDV-om).

Imajući u vidu trenutnu epidemiološku situaciju u Crnoj Gori i odluku Kriznog medicinskog štaba o organizaciji rada zdravstvenih ustanova u vanrednim okolnostima, ocijenjeno je svrsishodnim da se prioritetno izvrši ulaganje u nabavku agregata za potrebe opštih bolnica u Baru, Beranama, Cetinju, Kotoru I Nikšiću, te specijalnim bolnicama Risan I Brezovik.

Naziv ustanove	Godina proizvodnje	Tip agregata	Snaga (kVA)	Potrebna mjeru	Vrijednost novog agregata sa PDV-om
OB Bar	1974	Torpedo	62	82	19.500
OB Berane	1979	Rade Končar	125	165	28.000
OB Cetinje	1983	Rade Končar	125	165	28.000
OB Kotor	1987	Rade Končar	250	400	61.500
OB Nikšić	1980	Torpedo	120	150	27.000
SB Brezovik	1982	Rade Končar	125	165	28.000
SB Risan	1981	Rade Končar	250	500	73.500

Ukupna procijenjena vrijednost nabavke agregata za navedene zdravstvene ustanove iznosi 265.500 EUR (sa PDV-om).

Procijenjena vrijednost montaže, puštanja u rad dizel elektro agregata, kao i potrebnih građevinskih radova – iznosi dodatnih 79.650,00 EUR

**S TIM U VEZI, NEOPHODNO JE OBEZBIJEDITI UKUPNU SUMU OD 345.150 EUR ZA KUPOVINU, MONTAŽU, STAVLJANJE U FUNKCIJU, IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA - PO PRINCIPU "KLJUČ U RUKE".**

Zaključkom Vlade broj 07-29 od 27. februara 2020. godine zadužen je Fond za zdravstveno osiguranje da sproveđe hitnu nabavku medicinske opreme i vozila u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, a iz sredstava koja su preusmjerena iz tekuće budžetske rezerve na Fond za zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu od 613.000 EUR.

S tim u vezi, dopisom Fonda za zdravstveno osiguranje broj 01-2157 od 27.03.2020. godine Ministarstvo zdravlja je informisano o realizaciji zaključka i ishodu potupka hitne nabavke 17 respiratora i 3 sanitetska motorna vozila.

Naime, nakon sprovedenih postupaka hitnih nabavki, Fond je dana 13.03.2020. godine zaključio Ugovore o isporuci respiratora, i to:

- sa dobavljačem „Farmont M.P.“ DOO Danilovgrad, u ukupnoj vrijednosti 107.085,00€, sa PDV-om, za količinu od pet respiratora, sa rokom isporuke od dva radna dana od dana zaključenja ugovora, i
- sa dobavljačem „Osmi red-D“ DOO Podgorica, u ukupnoj vrijednosti od 132.609,95€, sa PDV-om, za količinu od pet respiratora i rokom isporuke od 28 dana od dana zaključenja ugovora.
- Nabavka preostalih sedam respiratora nije realizovana.

Dobavljač „Farmont MP“ DOO Danilovgrad je izvršio isporuku dva respiratora za OB Bar i OB Berane. Za preostala tri ugovarena respiratora, ukupne vrijednosti 59.895,00€, sa PDV-om, dana 24.03.2020. godine obavijestio je Fond i Ministarstvo zdravlja da nije u mogućnosti izvršiti isporuku.

Takođe, nakon sprovedenog postupka hitne nabavke sanitetskih vozila, Fond je dana 20.03.2020. godine, sa dobavljačem „Efel motors“ DOO Cetinje, zaključio Ugovor o isporuci tri sanitetska vozila, ukupne vrijednosti 104.400,00, sa PDV-om, i rokom isporuke od 30 dana od dana zaključenja ugovora

**Imajući u vidu sve navedeno, konstatuje se da ukupna ugovarena vrijednost Fondovih nabavki iznosi 344.094,95 EUR, te da su preostala raspoloživa sredstva 268.905,05 EUR.**

Kako je, prema procjeni sudskog vještaka, za nabavku agregata za navedene zdravstvene ustanove potrebno obezbijediti 265.500 EUR (sa PDV-om), konstatuje se da se trenutno raspoloživa sredstva u Fondu mogu iskoristiti za kupovinu agregata.

Sa druge strane, budući da je za montažu, puštanje u rad dizel elektro agregata, kao i potrebne građevinske radove, neophodno obezbijediti dodatnih 79.650,00 EUR, nedostajuća sredstva iznose 76.244,95 EUR.

S tim u vezi, Ministarstva finansija je dopisom broj 01-7202/1 od 09.04.2020. godine dostavilo mišljenje u kojem navodi da nema primjedbi na dostavljeni predlog Ministarstva zdravlja i ukazuje da je za korišćenje sredstava Tekuće budžetske rezerve, shodno odredbama Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, potrebno dobiti prethodnu saglasnost Vlade.