

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 12

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Ivan Vilotijević

Mjera i broj Javnog poziva: Mjera7- Diverzifikacija gazdinstva i razvoj poslovanja, podmjera 7.1 „
Podrška investicijama za razvoj ruralnog turizma“

Naziv projekta – Naziv investicije: Rekonstrukcija i opremanje objekta za ruralni turizam

Datum poziva: 19.03.2025.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/24-5866/24 od 10.03.2025.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

Elektroinstalaterski radovi - koji obuhvataju građevinske radove, razvodne ormare i table, električne instalacije osvjetljenja, instalacije i instalacionu opremu, ispitivanje i izradu projekta izvedenog stanja.

Napominjemo da ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene radove 8.701,40€ (ovo je iznos bez PDV-a).

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika Ivan Vilotijević, Rekonstrukcija i opremanje objekta za ruralni turizam ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 12

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 12

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 04.04.2025. (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.


10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 04.04.2025. do 23:00 h.

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:
Milorad Vilotijević

Broj telefona: 069060873; 069233205

E-mail: lako.vilotijevic1@gmail.com; vidosavav@ucg.ac.me;

Potpis
M.P



 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 4 of 12

PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA-ELEKTOINSTALATERSKI RADOVI

KRATAK PREGLED KOLIČINA					
Br.	Opis	Jedinica	Količina	Cijena	UKUPNO
GRAĐEVINSKI RADOVI					
00	Pripremno-završni građevinski radovi,	paušal	1.00		
01	Obilježavanje trase, iskop i zatrpavanje rova dimenzija 0,4x0,8mx20, za potrebe polaganja napojnog kabla. Iskop se vrši ručno, u zemljištu III i IV kategorije.	m ³	6.40		
02	Pijesak za kablovski rov. Razastiru se dva sloja pijeska, debljine po 10cm, prije i poslije polaganja kablova. Pijesak se polaže cijelom širinom rova.	m ³	3.20		
03	"Gal"- štitnik ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnici se polažu				
04	nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):"	kom	22.00		
05	"Upozorna traka od mekanog polivinilhlorida koja se postavlja na 20 cm od površine zemlje	m	22.00		
06	Traka FeZn 25x4mm, u kablovski rov od	m	22.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 5 of 12

	granice parcele do izvoda sa temeljnog uzemljivača. Traka se polaže nakon nanošenja prvog sloja iskopa pri zatrpavanju rova. Ukupno metru dužnom trake:				
07	Spojnice traka-traka za međusobno spajanje	kom	2.00		
08	Kutije za zaštitu ukrasnog komada od mehaničkog oštećenja i dodira K-U-K a x b = 60 x 90 mm. Nakon montaže zaliti olovom i nakon toga bitumenom.	kom	1.00		
09	Zatrpavanje kablovskog rova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od po dvadesetak santimara. Pri zatrpavanju uklanjati veće komade materijala oštih ivica.	m ³	3.20		
10	Uredjenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala do deponije.	m ³	3.20		
RAZVODNI ORMARI I TABLE					
RAZVODNI ORMARI					
11	"PMO montiran na granici parcele. PMO je izradjen od presovanog poliestera stepena zaštite IP54, IK10, klase izolacije II. Ormar je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u tri tačke, sa polucilindar bravom namijenjen za dva mjerenja. NAPOMENA:	komplet	1.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 6 of 12

	el.brojilo isporučuje ED Podgorica) : Rastavni osigurač ISFT 100/63A kom 1 Automatski prekidač, iC60H-D/32A, 1p; 10kA kom 1 sabirnice, redne stezalke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, uvodnice za kablove, bakarne pletence i drugi potrebni stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletence, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jedenopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana.				
12	Isporučka i ugradnja nadgradne razvodne table RT-1, IP40. Pod stavkom se podrazumijevaju i svi "sitni" elementi neophodni za ugradnju table, prekidača i ranžiranje kablova. U razvodnu table se ugrađuju sledeći elementi: Rastavljač INS 40A, 1- 0, 3P kom 1 Zaštitni uređaj diferencijalne struje 40/0,03A, 4p kom 1	komplet	1.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 7 of 12

	Automatski prekidač MCB-B/16A, 3p; 6kA kom 1 Automatski prekidač MCB-B/16A, 1p; 6kA kom 27 Automatski prekidač MCB-B/10A, 1p; 6kA kom 3 jednopolni prekidači niskog napona ,MCB B/6A kom 1 trafo za zvono 230/12V kom 1 SO zvono za montažu na DIN šinu 12V kom 1 Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletence, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijala neophodan za ugradnju tabli.				
13	Napojni vod od PMO smještenog na granici parcele do razvodne table RTA. Kabl se polažu u kablovskom rovu. Kabl 5x10 mm ²	m	20.00		
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE					
Nabavka, isporuka i izvođenje provodnika tipa. Stavkom obuhvatiti i sav montažni materijal (bužiri, PVC cijevi, obujmice, itd.) koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja.					
14	PP-Y 5x2,5mm ²	m	12.00		
15	PP-Y 3x2,5mm ²	m	640.00		
ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA					
Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja svjetiljki i prekidača, kao i strujnih krugova el.zvona. Stavkom obuhvatiti i sav montažni materijal (bužiri, PVC cijevi, obujmice, itd.) koji je neophodan za					



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 8 of 12

ugradnju provodnika. Provodnici se polažu dijelom u zidu ispod maltera, plafonom u cijevima odgovarajućeg prečnika i tipa.

Instalaciju u svemu izvesti prema tehničkom opisu.

16	PP-Y 3x1,5 mm ²	m	350.00		
17	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 9.4 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 900 lm, temperatura boje svjetla 3000K. Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.	kom	6.00		
18	(S2) Nabavka, isporuka i ugradnja - Ugradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 11 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 800 lm, temperatura boje svjetla 3000K, stepena zaštite IP44, mehanicke zaštite IK06. Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.	kom	3.00		
19	(S5) Nabavka, isporuka i ugradnja - Nadgradna LED svjetiljka, ukupne ulazne snage 8.7 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 715 lm, temperatura boje svjetla 3000K, stepena zaštite IP20, mehanicke zaštite IK06. Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.	kom	3.00		
20	(S6) Nabavka, isporuka i ugradnja - Nadgradna LED	kom	3.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 9 of 12

	svjetiljka, ukupne ulazne snage 10.7 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 1300 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP54. Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.				
21	(S10) Nabavka, isporuka i ugradnja - Dekorativna LED visilica, ukupne ulazne snage 5.5 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 430 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP20. Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.	kom	2.00		
22	(S11) Nabavka, isporuka i ugradnja - Dekorativna LED visilica, ukupne ulazne snage 64.2 W, izlazni svjetlosni fluks svjetiljke 6032 lm, temperatura boje svijetla 3000K, stepena zaštite IP20, Stavkom obuhvatiti sav propratni materijal.	kom	1.00		
INSTALACIONA OPREMA					
23	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 1 kom	komplet	6.00		
24	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora bijela boja	komplet	12.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 10 of 12

	ugradna PVC kutija 4M armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2 kom				
25	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 2M maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - IP44	komplet	10.00		
26	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 4M maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 1kom, 1M-1kom +prekidač	komplet	3.00		
27	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora, bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 6M maska 6M priključnica 2P+E 16A, 6M bijela , 2M-3kom	komplet	4.00		
28	Nabavka, isporuka i ugradnja trofazne priključnice 16A/400V, JUS N.EO.350.	komplet	1.00		
29	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 2M dekorativna maska 2M taster za zvono sa indikacijom 2M - 1 kom taster za zvono sa	komplet	1.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 12

	indikacijom 2M - 1 kom				
30	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 2M dekorativna maska 2M naizmjenični prekidač 2M bijela - 1 kom	komplet	5.00		
31	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora bijela boja ugradna PVC kutija Ø60mm armatura 6M dekorativna maska 6M običan prekidač 6M bijela - 3 kom	kom	1.00		
INSTALACIJA IZJADNAČENJA POTENCIJALA					
32	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koje ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F1x16mm ² (metalni rukohvati stepeništa...).	m	40.00		
INSTALACIJA GRAMOBRANA					
33	Isporuka materijala i izvođenje spušnih provodnika Fe/Zn Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, sa izradom veza na uzemljivač i prihvatni sistem, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta.	m	55.00		
34	Isporuka materijala i izvođenje gromobranske instalacije okruglim	m	38.00		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 12 of 12

	provodnikom od nerđajućeg čelika FEZN Ø8 mm, prema planu gromobranske instalacije, a u svemu prema tehničkom opisu i planovima u prilogu projekta.				
Isporuka i montaža materijala i spojnika					
35	loveći šiljak	kom	2.00		
36	KON 08 - žica-žica	kom	2.00		
37	KON 02 - traka - žica	kom	4.00		
38	Isporuka i montaža krovnih nosača	kom	65.00		
39	Povezivanje svih metalnih masa na krovu sa prihvatnim vodom gromobranske instalacije(metalne opšivke, stubovi antena za televizijski sistem, ventilacioni otvori ukoliko su metalni,...)	paušal	1.00		
40	Isporuka i ugradnja bitumena sa kojim se treba premazati traka na mjestu ulaza ili izlaza iz betonske ploče ili platna na dužini od min +-30cm.	kg	5.00		
41	Polaganje dvije gibljive crvene PVC cijevi 2xHDE Ø160.	m	2.00		
ISPITIVANJE					
42	Ispitivanje električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta	paušal	1.00		