

Na osnovu člana 84 stav 4 Zakona o vodama („Službeni list RCG“, broj 27/07), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je

## **Pravilnik o načinu i uslovima mjerjenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik**

(„Službeni list Crne Gore“, br. 24/10 od 30. aprila 2010.)

### **Član 1**

Ovim pravilnikom bliže se propisuje način i uslovi mjerjenja količina otpadnih voda koje se ispuštaju u prijemnik.

### **Član 2**

Za mjerjenje količina otpadnih voda privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik ( u daljem tekstu: zagađivač ) postavlja mjerni uređaj prije ispusta otpadne vode u prijemnik i obezbeđuje stalno i sistematsko mjerjenje količine te vode koja se ispušta.

Mjerni uređaj se redovno baždari u skladu sa upustvom za njegovu upotrebu.

Zagađivači na zahtjev organa uprave nadležnog za poslove upravljanja vodama (u daljem tekstu: nadležni organ) dostavljaju odgovarajuću dokumentaciju o ispravnosti i baždarenju mjernog uređaja.

U slučaju da je mjerni uređaj neispravan ili izvan upotrebe u izvještaju o količinama ispuštene otpadne vode upisuje se period nekorišćenja mjernog uređaja.

Ako je mjerni uređaj izvan upotrebe do 30 dana, za taj period se količine ispuštene otpadne vode utvrđuju prema količini zahvaćene, iskorišćene ili isporučene vode.

### **Član 3**

Zagađivači vode evidenciju o količinama ispuštene otpadne vode s mjernog uređaja, i to:

- dnevnu količinu ispuštene otpadne vode ( $m^3/dan$ ),
- mjesecnu količinu ispuštene otpadne vode ( $m^3/mjesec$ ) i
- godišnju količinu ispuštene otpadne vode ( $m^3/godina$ ).

### **Član 4**

Zagađivači nadležnom organu dostavljaju mjesecni izvještaj o količinama ispuštene otpadne vode.

### **Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".