



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-2367/17-2017
Podgorica, 01.03.2018. godine

GLAVNI GRAD PODGORICA
Časlav Vešović, zamjenik gradonačelnika

PODGORICA

Aktom broj 01-031/17-8188 od 10.10.2017. godine, shodno članu 39 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), dostavljen je **Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“**, radi davanja mišljenja.

Ministarstvo je pomenuti Nacrt uzelo u razmatranje shodno članu 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17), a budući da ovaj planski dokument nije bio upućen na javnu raspravu do dana stupanja na snagu ovog zakona - podliježe reviziji.

Reviziju Nacrta izvršio je Savjet za reviziju shodno odredbama čl. 29, 30 i 31 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je sačinio Izvještaj broj 104-2367/16-2017 od 27.02.2018. godine.

U postupku davanja mišljenja na Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ Ministarstvo ukazuje da je potrebno:

- Postupiti po primjedbama Savjeta za reviziju iz Izvještaja broj 104-2367/16-2017 od 27.02.2018. godine.
- Pored navedenih primjedbi Savjeta, napominjemo da je u okviru Mješovite namjene (MN) neophodno precizno definisati (i u grafici i u tekstualnom dijelu) koje od namjena dozvoljenih Pravilnikom o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima, treba da se realizuju na predviđenim parcelama. Isključiti one namjene koje nisu kompatibilne sa ostalim sadržajima i namjenama u zahvatu Plana. Prilikom definisanja namjene preispitati minimalne površine urbanističkih parcela obzirom da se iz priložene tabele može vidjeti da je ova namjena planirana i na parcelama manjim od 300m². Na ovako malim parcelama treba korigovati preporučene parametre, naročito u pogledu indeksa izgrađenosti i planirane spratnosti od 4 etaže.

- Obzirom da je predmetni prostor uglavnom neizgrađen (svega 8 objekata), kako bi se stvorila osnova za formiranje kvalitetne urbane matrice, potrebno je preispitati predloženu minimalnu udaljenost između objekta od granice parcele od 2,0 m ili manje uz saglasnost susjeda. Neophodno je dati uslov za udaljenost između novih slobodnostojećih objekata prema urbanističkim standardima u skladu sa orijentacijom objekta i lokacijskim uslovima, kao i uslove za predviđanje otvora na bočnim stranama objekta. Ne preporučuje se smanjivanje rastojanja uz saglasnost susjeda, već ukoliko nema uslova za planiranje slobodnostojećih objekata na adekvatnom rastojanju, predvidjeti gradnju dvojnih objekata ili objekata u nizu, kako bi se izbjeglo ponavljanje negativnih primjera iz prakse, posebno kada su pitanju zone u kojima je predviđena veća spratnost.

U prilogu akta, dostavljamo Vam sljedeća mišljenja: Savjeta za reviziju planske dokumentacije, Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj broj 03-11308/2 od 21.11.2017. godine, Uprave za nekretnine broj 02-7312/1 od 23.11.2017. godine, Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj 02/1-2378/2-17 od 04.12.2017. godine, Željezničke infrastrukture Crne Gore AD – Podgorica, br. 8968 od 24.11.2017. godine, Ministarstva odbrane – Direktorata za materijalne resurse br. 80702-9575/17-2 od 27.11.2017. godine, Ministarstva ekonomije broj 350-85/2017-2 od 01.12.2017. godine, Ministarstva kulture – Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj 03-239/2017-6 od 01.12.2017. godine, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0404-8552/2 od 30.11.2017. godine, Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. br. 13092 od 04.12.2017. godine, Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica broj 10-10-54015 od 04.12.2017. godine, Ministarstva zdravlja - Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu broj 404-308/2017-4 od 29.11.2017. godine, Direktorata za turistički razvoj i standarde broj 106-2367/14 od 15.12.2017. godine i Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj br.110-2367/15 od 21.12.2017. godine, ovog ministarstva, **po kojima treba postupiti.**

U skladu sa navedenim, Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ može se uputiti na javnu raspravu, a sve primjedbe je neophodno ugraditi u Predlog plana. Ukoliko se nakon sprovedene javne rasprave i korekcije po navedenim primjedbama dokument bitno razlikuje od nacрта, nosilac pripremnih poslova dužan je da razmotri sprovođenje ponovne javne rasprave.

Odobrila:

Dragana Čenić,

generalna direktorica

Direktorata za planiranje prostora

[Signature]

Obradile:

Branka Petrović, samostalni savjetnik I


[Signature]

Željka Čurović

[Signature]

Tamara Marović

[Signature]



MINISTAR

Payle Radulović

Primljeno:	27.02.2018.		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104-	2367/16-	2017	

SAVJET ZA REVIZIJU PLANSKIH DOKUMENATA

Podgorica, 26.02.2018. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Na osnovu Rješenja o određivanju članova Savjeta za reviziju Nacrta **Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" na teritoriji Glavnog grada Podgorica**, broj 101-2310/49-1 od 28.12.2017. godine, Savjet podnosi:

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI NACRTA PLANSKOG DOKUMENTA

OPŠTI DIO:

Predmet: Detaljni urbanistički plan "Dajbabska gora", Podgorica

Naručilac: Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice

Obradivač: Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d. Podgorica

Faza: Nacrt plana

Datum izrade: Septembar 2017. godine

NALAZ:

1. Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" je urađen od strane firme Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d. Podgorica.

Nacrt Plana obuhvata područje površine **193,37 ha**.

U pogledu usklađenosti sa PUP-om Podgorica odnosno GUR-om, Nacrt Plana je **formalno, u dijelu grafičkog prikaza, uglavnom ispoštovao namjene definisane planom višeg reda** (površine za stanovanje malih gustina SMG, površine za mješovitu namjenu MN, vjerski objekat VO, objekti hidrotehničke infrastrukture IOH, površine za pejzažno uređenje – površine javne namjene PUJ).

Uvidom u grafičke priloge Plana na prostoru između Dajbabske gore i ulice Vojislavljevića, gdje su planirane površine za stanovanje i mješovitu namjenu **primjetna**

je značajna izgradnja. Na tom prostoru koji je sada uglavnom neizgrađen (ima izgrađenih samo 8 stambenih i 7 pomoćnih objekata i 25 stanovnika) planirano je 120 urbanističkih parcela i 4101 stanovnik.

Obradivač je pri planiranju zona sa namjenama SMG i MN i kasnije u konačnom prikazu urbanističkih pokazatelja planiranog stanja iskoristio površinu brda Dajbabska gora (UP Z1 Park šuma Dajbabska gora) koja iznosi 169,41 ha i dobio sedeće parametre:

Gustina stanovanja 21 st/ha

Indeks zauzetosti u odnosu na zahvat plana 0.02

Indeks izgrađenosti u odnosu na zahvat plana 0.07

Međutim, ako se uzme u obzir da je na površini namijenjenoj za SMG koja iznosi cca 4,2 ha planirano 48 urbanističkih parcela (21 502m² za stanovanje i 2 389 m² za poslovanje) i dobijene 172 stambene jedinice, a ako znamo da je shodno PUP-u za SMG opredijeljeno 120 st /ha, to je primjetno značajno odstupanje, kako od plana višeg reda tako i od normativa i pravila za planiranje ovih sadržaja.

Isto tako, na površini namijenjenoj za MN koja iznosi cca 6,2 ha planirane su 72 urbanističke parcele (66 514m² za stanovanje i 35 126 m² za poslovanje) i dobijeno 1110 stambenih jedinica, što takođe, predstavlja značajno odstupanje i od plana višeg reda i određenih normativa za planiranje ovih sadržaja.

Potrebno je da Obradivač plana koriguje planski koncept, i da pri planiranju prostora sa namjenama MN i SMG ne koristi parcelu brda Dajbabska gora – UP Z1, pri definisanju urbanističkih parametara za ove zone, tj. potrebno je da urbanističke pokazatelje računa na osnovu stvarnih površina na kojima se planiraju ove vrste objekata.

Takođe sugeriše se, s obzirom da se radi o vrijednom prostoru, da Obradivač sa nivoa regulacionog plana provjeri parametre date PUP-om i izvrši izvjesne korekcije u cilju održivog planiranja i korišćenja ovog prostora.

2. U Nacrtu DUP-a "Dajbabska gora" kao odgovorna osoba za geodeziju navedena je dipl.ing. Zorica Krsmanović – Grad d.o.o. Bar.

U fajlu "00 geodetsko katastarska podloga DUP Dajbabska gora", pravilno su opisani listovi i Legenda, navedeno je ime odgovornog projektanta geodetske podloge i broj njegove licence, novi objekti su dati crvenom bojom, izgenerisana je vertikalna predstava – izohipse, data je ispravna nomenklatura lista.

Potrebno je izvršiti sitne korekcije tj. trimovati izohipse preko objekata, puteva kao i ispod izohipsa txt, zaokružiti txt visine na 2 decimale i u tekstualnom dijelu Nacrta plana dodati koordinate urbanističkih, građevinskih i regulacionih linija.

3. U dijelu saobraćaja preuzeti iz, revidovanog, glavnog projekta položaj Bulevara Vojisavljevića i saglasno tome korigovati i tekstualni dio. Dati samo presjek bulevara koji je ucrtan na situaciji, a za koridor je dovoljno dati širinu.

Bulevar Vojisavljevića je dio magistralnog puta M-3, a ne M-18.

4. Na pojedinim presjecima, uz ivicu kolovoza, na strani gdje nema trotoara, nijesu ucrtani ivicnjaci, a ucrtani su na situaciji. Ucertati ih i na poprečnim profilima.

5. Preciznije definisati presjeke. Na primjer, na presjeku 10-10, koji se pojavljuje na prilazima 1,3,5,6 sa obje strane je kotirana širina trotoara 0,00-1,60m iako je svuda samo sa jedne strane trotoar, širine 1,60m. Ili saobraćajnica ka tornju, presjek 11-11, ima trotoar konstantne širine samo sa jedne strane, a sa druge strane rigol i bermu odnosno bankinu. Na poprečnom presjeku treba da je trotoar samo sa jedne strane, konstantne širine.

6. Predvidjeti kontejnere i u sjevernoj zoni zahvata plana.

7. Saglasno Pravilniku o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija, da bi se omogućilo nesmetano kretanje ljudi u garaži, unutrašnja visina u svim djelovima garaže od poda do donje ivice tavaničkih greda, ventilacionih cijevi i elemenata instalisane opreme ne može da bude manja od 2,20 m. (Ovo se ne odnosi na atomatizovane garaže).

U tekstualnom dijelu dodati da u garažama treba povećati širine parking mjesta ako je uz parking mjesto je stub, zid ili neki drugi građevinski element.

8. Dati osvrt na javni gradski prevoz i nanijeti niše za autobuse, na pripadajućem dijelu, iz glavnog projekta bulevara.

9. Kod procijenjene vrijednosti izgradnje uzeti u obzir da su na bulevaru projektovana tri sloja asfalta.

10. U dijelu Elektroenergetike Obrađivač plana se mora pridržavati programskog zadatka u kome je jasno zahtijevana primjena preporuka EPCG TP-1b u pogledu definisanja tipa trafostanica DTS i NDTs. U ovom planu Obrađivač je podlegao upornim zahtjevima CEDIS-a koji zahtijeva da sve trafostanice budu bar dva puta prolazne dakle tipa NDTs. Ovakav zahtjev ukazuje da je CEDIS, kao predlagač smjernica za izradu

plana u međuvremenu odustao od primjene preporuka TP-1b. Za njegovu legalnu primjenu morali bi se izmijeniti smjernice sadržane u PUP Podgorica.

11. Obrađivač predlaže da se budući potrošači priključe na postojeću TS Toranj, ali pri tome ne pokazuje da je analizirao mogućnost da je u toj trafostanici mjerenje utroška električne energije na strani 10kV što bi onemogućilo primjenu predloženog rješenja.

12. Za napajanje potrošača u zahvatu plana Obrađivač predviđa čak tri napojna kabla iz TS 110/10kV PG 5, a pri tome ostavlja i dalje radijalno napajanje za TS Toranj. U cilju optimalnog planiranja 10kV kablovske mreže Obrađivač bi morao da ostvari veću saradnju sa CEDIS-om. Pri tome planiranje ovog dijela plana mora da bude rezultat pažljive analize, a ne nasumično i paušalno međusobno povezivanje trafostanica, kako to stoji u priloženom mišljenju ODS-a. Planiranje 10kV kablovske mreže ne može biti samo lokalno, za granice zahvata ovoga plana, već mora da uvažava realne mogućnosti postojećih elektroenergetskih objekata i planove izgradnje novih. U suprotnom napojne TS, u ovom slučaju TS PG 5 bi brzo ostala bez slobodnih 10kV izvodnih čelija, što bi onemogućilo realizaciju DUP-a.

13. U ovom DUP-u nedostaju urbanističko tehnički uslovi za elektroenergetsku infrastrukturu.

14. Izmještanje ili kabliranje nadzemnog 10kV voda Kombinat aluminijuma bi morao da bude imperativni uslov za realizaciju ovog planskog dokumenta.

15. Na osnovu pregleda dostavljene dokumentacije iz oblasti elektroenergetike konstatuje se da ona nije u svemu urađena u skladu sa važećim propisima, standardima i programskim zadatkom i navedeni nedostaci moraju biti otklonjeni.

16. Postojeće stanje hidrotehničke infrastrukture je neizgrađeno. Izgrađen je djelimično jedan cjevovod vodovoda DN90 PEVG koji ide sjevernom granicom zahvata. Sistema kanalizacije nema. Svi objekti koriste septičke jame.

Najbliži cjevovod atmosferske kanalizacije je van razmatranog zahvata, u ulici Vojislavljevića DN 800mm.

17. Planirano stanje, analizirano je po zasebnim zonama u okviru zahvata. Najveća zona je Dajbabska gora. U južnom dijelu zahvata je manastir Dajbabe, a na visokim kotama je rezervoar „Vršak“, te objekti TK infrastrukture.

U sjevernom dijelu zahvata u podnožju gore, predviđa se urbanizovan dio za stanovanje, male gustine i mješovita namjena.

Razvoj vodovodne mreže vođen je potrebom da svaka urbanistička parcela ima mogućnost priključenja na javni vodovod.

U zahvatu plana predviđa se 4121 stanovnik. Usvojena norma srednje dnevne potrošnje je 250 l/st/dan.

Organizacija mreže, prečnici i materijali za vodovodni sistem korektno su analizirani i usvojeni.

Planirani su cjevovodi DN 300, DN110, DN 90 i DN 63 kojima se obezbjeđuju dovoljne količine vode za sve subjekte.

Date su pravilne preporuke za buduće projektante o načinu vođenja vodovodnih cijevi u sklopu saobraćajnice ispod trotoara ili pored kolovoza. Preporučeni su najbolji materijali za cjevovode vodovoda PEVG klase PE 100.

Date su pravilne preporuke za projektovanje kanalizacionog sistema, insistira se na pravilima struke kad se govori o položaju cjevovoda u saobraćajnici, izboru profila cijevi, materijalima, razmacima revizionih okana i pravcima odvođenja fekalnih voda.

Za atmosfersku kanalizaciju su takođe date potrebne preporuke i insistira se na izgradnji sistema atmosferske kanalizacije.

18. Plan hidrotehničke infrastrukture dat je na dva lista br. 09.1 i 09.2 na kvalitetnim geodetskim podlogama sa izohipsama i u razmjeri 1:1000. Svi planirani cjevovodi za vodovod, kanalizaciju i atmosfersku kanalizaciju su ucrtane i opisane (dijametar, vrsta, materijal).

19. U dijelu pejzažne arhitekture Park šuma (PŠ) je pogrešno kategorisana u zelene površine specijalne namjene iako je planom definisana kao površina javne namjene (PUJ). Navedeno je potrebno korigovati u tekstualnom i grafičkom dijelu Plana.

20. U grafičkom prilogu *Pejzažna arhitektura* (List 12) potrebno je planirati drvored duž ul. Vojislavljevića dislocirati sa trotoara u predviđenu zelenu traku.

20. U grafičkom prilogu *Pejzažna arhitektura* (List 12) potrebno je osim drvoreda prikazati i ostale površine za pejzažno uređenje uz ul. Vojislavljevića (Zelenilo uz saobraćajnice - ZUS) kao što su zelene trake uz trotoare, razdjelno ostrvo i dio kružnog toka.

21. S obzirom na prostorne uslove, u sjevernom dijelu Ulice 2 predvidjeti drvored na trotoaru čija je širina 4,9 m.

22. U smjernicama za pejzažno uređenje i izdavanje UTU uslova za Skver dat je uslov: "sadnice drveća koje se koriste za ozelenjavanje moraju biti min. visine od 3,00 - 4,00 m". Imajući u vidu poziciju skvera, cijenu planiranih sadnica, kao i optimalne dimenzije drveća za ozelenjavanje površina javne namjene (PUJ), potrebno je korigovati dimenzije sadnica na stabla visine 2.5 – 3 m kao što je dato u uslovima za drvorede.

23. U smjernicama za pejzažno uređenje i izdavanje UTU uslova za Zelenilo vjerskih objekata nedostaje planirani min. procenat ozelenjenosti.

24. Planirani Nivo ozelenjenosti na nivou urbanističkih parcela namjene centralne djelatnosti i poslovanje tj. minimalni procenat ozelenjenosti za Zelenilo poslovnih objekata od 40% je nerealan, odnosno teško ostvariv, s obzirom da je na ovim urb. parcelama Max. indeks zauzetosti 0,40. Takođe treba imati u vidu da u okviru ovih namjena treba obezbijediti i veće saobraćajne površine (radno-manipulativne i parking). U skladu sa navedenim, potrebno je korigovati date min. procenat ozelenjenosti u realne okvire.

25. Trafostanicu planiranu na UPTS1 potrebno je dislocirati na drugu lokaciju s obzirom da je planirana na pješačkoj površini i zatvara je u cjelosti.

26. U grafičkom prilogu *Pejzažna arhitektura* (List 12) za UP 97 nedostaje oznaka namjene površine.

27. I za UPZ1 (PŠ) Planom je trebalo predvidjeti potrebne količine vode za piće, zalivanje i gašenje požara kao i način snabdijevanja.

28. Poglavlje *Topografija prostora* je potrebno dopuniti i dati potpuniji opis predmetne lokacije.


29. U poglavlju *Koncept organizacije prostora* u dijelu gdje se navode namjene površina nije navedena namjena CD Centralne djelatnosti, koja se kasnije na str. 46 pominje za UP 86 i UP 93.

ZAKLJUČAK


Savjet za reviziju Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" na teritoriji Glavnog grada Podgorica predlaže Ministarstvu održivog razvoja i turizma da se izvrše korekcije Nacrta ovog planskog dokumenta u skladu sa preporukama i stavovima iz Izvještaja, prije njegovog upućivanja u dalju proceduru.

Savjet za reviziju planskih dokumenata


Prof. dr Svetislav G. Popović, d.i.a., predsjednik




Milutin Baturan, dipl.inž.geodezije, član




Simeun Matović dipl.inž.građ., član




Mr. Nikola Spahić, dipl.inž.građ., član




Miloš Vujošević, dipl.el.inž, član



Vesna Jovović, dipl.inž.pejz.arh., član



Oliver Marković, dipl.inž.građ.
predstavnik Glavnog grada Podgorice, član





**MINISTARSTVO FINANSIJA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI**

Broj: 02-7312//
Podgorica, 23.11.2017. godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ODŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno	29. 11. 2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104 - 2367/4			

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
n/r Ministra Radulović Pavle

Podgorica

Predmet: Odgovor na zahtjev 104-2367/2

Poštovani,

Zahvaljujemo se na dostavljenoj dokumentaciji Nacrt DUP-a "Dajbabska Gora", Opština Podgorica.

Na osnovu dostavljenog crteža 07, DUP Dajbabska Gora - Parcelacija UP - avg, može se zaključiti da je crtež djelimično pripremljen saglasno našim, u prethodnom periodu dostavljenim sugestijama, koje se odnose na struktuiranje podataka za plan parcelacije, ali još jednom podsjećamo da je potrebno posebno pripremiti crtež Plan parcelacije, kao vektorsku formu rađenu u državnom koordinatnom sistemu, koja sadrži decidno lejerski struktuirane podatke: koordinate detaljnih tačaka urbanističkih parcela; broj koordinata detaljnih tačaka urbanističkih parcela; liniju odnosno, poligon koji definiše urbanističku parcelu, broj urbanističke parcele i zahvat plana.

S poštovanjem,

VD DIREKTOR,

Dragan Kovačević





CRNA GORA
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
DIREKCIJA ZA SAOBRAĆAJ

Broj, 03-11308/2

Podgorica, 21.11.2017.god.

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno	23.11.2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104-2367	3		

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostorom

PREDMET: Mišljenje po pitanju Nacrta DUP-a „ Dajbabska gora ”, u Podgorici

Veza :Vaš zahtjev br. 104-2367/2 od 14.11.2017 godine

Predmetna lokacija koja je obuhvaćena Nacrtom DUP-a " Dajbabska gora ", u Podgorici, je u skladu sa Prostornim planom Crne Gore do 2020 godine, po pitanju državnih (magistralnih i regionalnih) puteva.

Shodno navedenom Direkcija za saobraćaj daje pozitivno mišljenje na dostavljeni Nacrt DUP-a „ Dajbabska gora ”, u Podgorici.

OBRADILI,
Radojica Poleksić, dipl.ing.građ

R. Poleksić


Marko Spahić, građ.tehničar

M. Spahić

DOSTAVLJENO:

- Naslovu
- Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
- U spise predmeta
- Arhivi





**ŽELJEZNIČKA
INFRASTRUKTURA
CRNE GORE
AD-PODGORICA**

KABINET IZVRŠNOG DIREKTORA

Broj: 8968
Podgorica, 24.11.2017.godine

VLADA CRNE GORE

**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I
TURIZMA**

n/p Ministra, g-dina **Pavla Radulovića**

IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica

Crna Gora			
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA			
Broj	04.12.2017.	Prilog	Vrijednost
104-2367/9			

Na osnovu Zahtjeva br.104-2367/2 od 17.11.2017.godine (ŽICG br.8787 od 23.11.2017.godine), i prilogom dostavljenog **Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, u Podgorici,** daje se

POZITIVNO MIŠLJENJE

na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, u Podgorici.

Pozitivno mišljenje se daje uzimajući u obzir sledeće:

- Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, u Podgorici, obuhvata prostor koji se nalazi izvan infrastrukturnog i pružnog pojasa.
- Infrastrukturni pojas** – je pojas sa obje strane pruge, u širini od 25 m, računajući od ose krajnjih kolosjeka, koji funkcionalno služi za upotrebu, održavanje i tehnološki razvoj željezničkih infrastrukturnih kapaciteta.
- Pružni pojas** – je prostor između željezničkih kolosjeka, kao i pored krajnjih kolosjeka, na rastojanju od najmanje osam metara, a ako željeznička pruga prolazi u naseljeno mjesto na odstojanju od najmanje šest metara, računajući od ose krajnjih kolosjeka.
- U zoni zahvata Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, u Podgorici, ŽICG AD-Podgorica ne posjeduje pravo svojine na nepokretnoj imovini.
- U zoni zahvata Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, u Podgorici, ne postoje tačke ukrštanja pruge i drumskih puteva obzirom da nema kontaktnih zona.

S poštovanjem,

Rukovodilac službe za imovinsko-pravne i
geodetske poslove

Semir Alomerović

Direktor Sektora za pravne i opšte poslove

Slaviša Boljević, dipl.pravnik

IZVRŠNI DIREKTOR

Milan Čolaković



Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za pravne i opšte poslove
- Sektoru za održavanje građ.infrastrukture
- a/a



Crna Gora

MINISTARSTVO ODBRANE

Direktorat za materijalne resurse

Broj 80702-9575/17-2
Podgorica, 27.11.2017.godine

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	29. 11. 2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104-	2367	5	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostora

IV Proleterske brigade br.19
Podgorica

U skladu sa vašm aktom broj 104-2367/2 od 14.11.2017.godine, Ministarstvo odbrane daje

MIŠLJENJE


na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora", u Podgorici

Shodno vašem dopisu, Ministarstvo odbrane je izvršilo uvid u Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora", u Podgorici. U dostavljenoj planskoj dokumentaciji nisu obuhvaćene lokacije koje koristi Ministarstvo odbrane Crne Gore.

U skladu sa članom 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG " br.51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Ministarstvo odbrane daje pozitivno mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora", u Podgorici.

GENERALNI DIREKTOR

Alma Ljuljanaj





Crna Gora
Ministarstvo ekonomije

Podgorica, 1.12.2017. godine
Broj: 350-85/2017-2

Primljeno	01.12.2017	
Org. jed.	Broj	Prilog
104 -	2367/7	

MA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
g. Pavle Radulović, ministar

Predmet: Mišljenje na Nacrt DUP-a Dajbabska gora, u Podgorici

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom broj 104-2367/2 od 14.11.2017. godine, kojim tražite mišljenje na **Nacrt DUP-a Dajbabska gora, u Podgorici**, obavještavamo Vas da iz nadležnosti Ministarstva ekonomije na dostavljeni nacrt planskog dokumenta nemamo primjedbi.

S poštovanjem,



MINISTARKA

Dragica Sekulić
Dragica Sekulić

Pripremio:
Miomir Vujović

Odobrila:
Žana Radulović
Žana Radulović



CRNA GORA
MINISTARSTVO KULTURE

UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Crna Gora MINISTARSTVO ODŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PODGORICA			
Primljeno	04. 12. 2017.	Vrijednost	
Org. jed	104-2304/8		

Broj: 03-239/2017-G
Cetinje, 01.12.2017. godine.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Direktorat za planiranje prostorom
n/r Generalne direktorice Dragane Čenić

PREDMET: Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici.

Uprava za zaštitu kulturnih dobara postupajući po zahtjevu Ministarstva održivog razvoja i turizma, zavedenom kod ovog organa pod brojem 03-239/2017-4, od 21.11.2017.godine, za davanje mišljenja na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici, na osnovu čl. 89. st.3. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl.list Crne Gore br.49/10, 40/11,44/17), daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica, donijela je Studiju zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade DUP-a „Dajbabska gora“, opština Podgorica Rješenjem broj UP/I-03-694/2017-1, od 28.07.2017. godine.

Analizom dostavljene planske dokumentacije konstatovano je da je Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici, izrađen septembra 2017. godine, od strane Republičkog zavoda za urbanizam i projektovanje, a.d. Podgorica za naručioca Agenciju za izgradnju i razvoj d.o.o. Podgorica.

Prostor koji tretira predmetni Plan prostire se na 2. katastarske opštine, KO Dajbabe i KO Podgorica III i obuhvata površinu od 193,37 ha. Centralni dio zahvata plana čini brdo Dajbabska gora, čiji se najviši vrh nalazi na 172 mnv.

Daljom analizom se konstatuje da je Studija zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ opština Podgorica broj UP/I-03-694/2017, od 28.07.2017.godine, sastavni dio predmetnog planskog dokumenta.

Takođe, se konstatuje da je predmetnim planskim dokumentom, sa aspekta očuvanja kulturno-istorijskih vrijednosti kulturnih dobara, obezbijedena zaštita evidentiranog kulturnog dobra „Manastir Dajbabe“ i njegove okoline, tako što se poštuje njegov integritet i status, te dosljedno implementiraju režim i mjere zaštite koji su propisani predmetnom Studijom.

Obradivaču planskog dokumenta se napominje da je u svim fazama planske, projektne i tehničke dokumentacije, potrebno unijeti odredbe čl. 87 i 88. Zakona o zaštiti kulturnih dobara, („Sl. List CG“ 49/10,40/11,44/17), koje se odnose na slučajna otkrića – nalaze od arheološkog značaja. Ukoliko se prilikom arheoloških radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti Ministarstvo kulture i Upravu za zaštitu kulturnih dobara, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu.

Shodno navedenom, Uprava za zaštitu kulturnih dobara sa aspekta zaštite kulturnih dobara i ambijentalnih vrijednosti prostora, daje pozitivno mišljenje na predmetni planski dokument jer je isti usklađen sa Studijom zaštite kulturnih dobara za potrebe izrade Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ opština Podgorici broj UP/I-03-694/2017, od 28.07.2017.godine.



DIREKTORICA


Anastazija Miranović
Dr Anastazija Miranović

Dostaviti:
- Naslovu;
- u spise

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I
TURIZMA
PODGORICA

n/r Ministra

Broj: 10-10-54015
Od: 04.12. 2017.g.



Predmet: Mišljenje na Nacrt DUP-a „Dajbabska gora“ u Podgorici

Poštovani,

na osnovu Vašeg zahtjeva br.104-2367/2 od 14.11.2017. godine (zavodni broj u CEDIS d.o.o. 10-10-52243 od 22.11.2017. godine) i nakon pregleda Nacrta odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati saglasnost na Nacrt DUP-a „Dajbabska gora“ u Podgorici, u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

Obrazloženje

Uvidom u predmetnu dokumentaciju Nacrt DUP-a „Dajbabska gora“ u Podgorici imamo sledeće primjedbe:

-Kategorija „Stanovanje“ koja je prikazana u tabelama 2 i 3 ima veću vršnu snagu od ostalih kategorija potrošača, pa je treba uzetim sa koeficijentom jednovremenosti 1.

- Nove TS 10/0,4 kV treba planirati kao bar dva puta prolazne na strani visokog napon, tj. umjesto planiranih DTS 10/0,4 kV treba odabrati NDTs 10/0,4 kV.

- Predvidjeti još neku vezu između novoprojektovanih TS 10/0,4 kV.

-Na grafičkom prilogu urbanistička parcela UP_TS4 je nepravilnog oblika. Napominjemo da parcele za trafostanice treba da su pravougaona ne manje od 5,61 x 7,02 m.

S poštovanjem,

Obrađivač,
Danilo Vuković, dipl.el.ing.

Danilo Vuković


us
Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Milovanović, dipl.el.ing.

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za razvoj
- Sektor za pristup mreži
- a/a

W
Izvršni direktor

Zoran Đukanović, dipl. el. ing.



Ministarstvo održivog razvoja i turizma
Ministar Pavle Radulović
IV Proleterske brigade br.19,
PODGORICA
fax. + 382 20 446 215

Broj: 13092

Podgorica: 04.12.2017.

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primljeno:	06.12.2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104	2367	13	

PREDMET: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ - Opština Podgorica
(veza: Vaš zahtjev br.104-2367/2 od 14.11.2017. godine)

Poštovani,

Dopisom br. 104-2367/2 od 14.11.2017. godine, koji je zaveden u Crnogorskom Elektroprenosnom Sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod br. 12523 od 21.11.2017. godine, obratili ste se sa Zahtjevom za mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ - Opština Podgorica.

Pregledom dostavljenog planskog dokumenta (CD - Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“) i uvidom u našu dokumentaciju, konstatovali smo da se u ovom planskom dokumentu ne nalaze objekti CGES-a.

Takođe Vas obavještavamo da razvojnim planovima CGES-a za period 2017-2026. godina sa osvrtom do 2030. godine, na navedenom području, nije planirana izgradnja objekata CGES-a.

S poštovanjem,

CO:
10 50,
10 50 54,
10 50 54 02
a/a

DIREKTOR
Branko Knežević, dipl. inž.



CRNA GORA

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: +382 (0)20 406-700
FAX: +382 (0)20 406-702
E-MAIL: ekip@ekip.me
www.ekip.me

Broj: 0404 – 8552/2
Podgorica, 30. 11. 2017. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
– n/r ministra Pavla Radulovića –

PODGORICA
ul. IV Proleterske brigade br. 19

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana »Dajbabska gora«, u Podgorici

Dopisom broj: 104–2367/2 od 14. 11. 2017. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102–8552/1 dana 22. 11. 2017. godine, a uz koji ste dostavili Nacrt Detaljnog urbanističkog plana »Dajbabska gora«, u Podgorici, tražili ste od Agencije mišljenje na isti.

Agencija je nakon uvida u dostavljeni planski dokument zaključila da su ispoštovane preporuke koje je dala pri izradi planskog dokumenta i uključeni svi relevantni podaci kojima Agencija raspolaže, te na nacrt planskog dokumenta nema drugih primjedbi.

S poštovanjem,

Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a



Izvršni direktor
Darko Grgurović

Broj: 02/1-2378/2-17
Podgorica, 04.12.2017. god.

Primljeno: 06.12.2017			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
104	2367/12		

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostora

Generalna direktorica, g-đa Dragana Čenić

Predmet: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, Opština Podgorica

Veza: Vaš dopis br. 104 - 2367/2 od 14.11.2017. godine

Poštovana g-đo Čenić,

U vezi sa Vašim dopisom, br. 104 - 2367/2 od 14.11.2017. godine, kojim ste zatražili mišljenje Agencije za civilno vazduhoplovstvo na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, Opština Podgorica, nakon uvida u dostavljenu dokumentaciju od strane stručnih službi Agencije za civilno vazduhoplovstvo, obavještavam Vas **da nemamo primjedbi na dostavljeni dokument.**

Naime, analizom Nacrta Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, Opština Podgorica, prema dostavljenom tekstualnom opisu i grafičkom prikazu plana namjene površina i parcelacije budućih objekata, utvrđeno je da predviđena izgradnja objekata, svojom visinom ne ugrožava sigurnost vazdušnog saobraćaja.

S obzirom na navedeno, stručne službe Agencije nijesu našle za potrebu da se nešto mijenja u dostavljenom dokumentu i smatramo da dostavljeni dokument može ići u dalju proceduru.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu,
- a/a



Pomoćnik direktora
Renato Brkanović



Crna Gora

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

Primijeno:	30. 11. 2017		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	104-2367	/6	

Ministarstvo zdravlja
Direktorat za ekonomiku i projekte u zdravstvu

Br.404-308/2017-4
Podgorica, 29.11.2017.god.

VLADA CRNE GORE
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
-n/r generalnoj direktorici, g-di Dragani Čenić-

PODGORICA

Predmet: Dostava mišljenja na Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora", opština Podgorica

Poštovani,

U skladu sa Vašim aktom broj 104-2367/2 od 14.11.2017.godine (naš broj 404-308/2017-1 od 20.11.2017.godine), a vezano za Nacrt detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora", opština Podgorica, u prilogu Vam dostavljamo mišljenje JZU Dom zdravlja Podgorica, na navedeni dokument.

S poštovanjem,



GENERALNA DIREKTORICA
Milica Škiljević
Milica Škiljević

Prilog:
- Dopis Doma zdravlja Podgorica broj 404-308/2017-3 od 28.11.2017.godine



Dom Zdravlja Podgorica Tel: +382 (0)20 481 900
Trg Nikole Kovacevica 6 Fax: +382 (0)20 481 999

Podgorica, Crna Gora Email: domzdravlja@t-com.me
PIB: 02015374 ŽIRO RAČUN: 550-7163-31

28.11.2017
404-308/2017-3

Broj: 019-11172
Datum: 28.11.2017

MINISTARSTVO ZDRAVLJA CRNE GORE

n/r g-dje Milice Škiljević,

VD Generalna direktorica Direktorata za ekonomiku i projekte u zdravstvu

Podgorica


Poštovana gospodo Škiljević,

Postupajući po zahtjevu broj: 404-308/2017-2 od 21.11.2017. godine, kojim ste tražili mišljenje na **Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, opština Podgorica**, a u skladu sa članom 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. List Crne Gore“, br. 51/08, 34/11, 35/13, i 33/14), i članom 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, broj 64/17), obavještavamo Vas, da nakon detaljnog pregleda dostavljene dokumentacije (Nacrt detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“, opština Podgorica), naša ustanova daje **pozitivno mišljenje** na Nacrt planskog dokumenta

S uvažavanjem,

DIREKTOR

Doc.dr Nebojša Kavarić





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Direktorat za turistički razvoj i standarde

Broj: 106-2367/14
Podgorica, 15.12.2017. godine

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA
generalna direktorka, Dragana Čenić

PREDMET: Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" u Podgorici, sa aspekta razvoja turizma

U skladu sa odredbama člana 39 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list RCG" br. 51/08, 40/10, 34/11, 35/13, 39/13 i 33/14), a u vezi člana 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/17), Direktorat za turistički razvoj i standarde, nakon prethodnog razmatranja Nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" u Podgorici, daje sljedeće

MIŠLJENJE:

Naručilac Nacrta Detaljnog urbanističkog plana "Dajbabska gora" je Agencija za razvoj i izgradnju Podgorice, dok je bradivlač Republički zavod za urbanizam i projektovanje a.d. Podgorica. Teritorija koju zahvata predmetni plan prostire se na dvije katastarske opštine, KO Dajbabe i KO Podgorica III, površine 195.5 ha.

Planom višeg reda predviđa se uređenje park šume Dajbabska gora, uređenje pristupa i sportsko rekreativnih sadržaja, a da se na sjevernom dijelu plana posebna pažnja posveti zoni "mješovite namjene" uz Ul. Vojislavjevića. Na površinama park-šuma mogu se planirati sljedeći sadržaji: kondicione staze za trčanje, biciklističke staze, naučne i programske staze, staze za jahanje, ljetnje pozornice, urbani mobilijar, dječja igrališta, sportski tereni, sprave za rekreaciju, vodene površine, manji kafei i sl.

Nacrtom plana, najveći dio zahvata predstavlja neizgrađen prostor, dok manji broj stambenih i pomoćnih objekata nalazi se u zoni ispod brda, gdje se između ostalog nalaze i jedan poslovni i dva privremena objekta za sport (sportski baloni). U okviru DUP-a "Dajbabska gora" nalazi se i Manastir Dajbabe, koji pripada kulturnom dobru II kategorije, u okviru čijeg kompleksa se nalazi i crkva posvećena Uspenju Bogorodice i dva konaka. Takođe, nalazi se i kontrolno-mjerni centar za monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori. Planom su date smjernice za izdavanje urbanističko tehničkih uslova i za potrebe izrade nacrt planskog dokumenta, urađena je Studija zaštite kulturnih dobara, koja je sastavni dio plana.

Planirane namjene površina predmetnim planskim dokumentom su: površine za stanovanje (male gustine), površine za mješovitu namjenu, površine za hidrotehničku infrastrukturu, površine za vjerske objekte, površine za pejzažno uređenje - površine javne namjene, površine saobraćajne infrastrukture i površine ostale infrastrukture.


U okviru zone sa mješovitom namjenom, između ostalog mogu se planirati i ugostiteljski objekti i objekti za smještaj turista, koji služe potrebama korisnika i ne predstavljaju smetnju osnovnoj namjeni. S tim u vezi sugerišemo da se predvidi mogućnost, u slučaju da se ponovo gradi objekat, a postojeći ruši, da isti može biti u funkciji turizma, uz planiranje tapmon zone zelenila, koji predstavljaju važan element turističke ponude koja ukazuje na njenu reprezentativnost i kvalitet usluga.

U skladu sa Strategijom razvoja turizma Crne Gore do 2020. godine, Glavni Grad Podgorica pripada klasteru pojas povezivanja Primorje - Bjelasica i Komovi, koji je pozicioniran u pravcu razvoja malih i srednjih inicijativa najrazličitije vrste uz mrežu puteva i staza. S tim u vezi, Strategijom je definisana šansa izgradnje panorama - ceste, čime bi se vidljivo povećala atraktivnost, posebno ako se javna prevozna preduzeća prilagode biciklistima i planinarima i ako se „turistički“ planiraju. Takođe, Glavni grad Podgorica i pored ponude i programa za kulturni i prirodni turizam, može da postane izuzetna MICE-destinacija.

S obzirom na navedeno, smatramo da je Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici, prihvatljiv sa aspekta razvoja turizma, s tim da je neophodno razmotriti predloženo i ukoliko postoji mogućnost odgovoriti traženom.

Obradila savjetnik I:

Hajdana Šćepanović



IV Proleterske brigade br. 19; 81000 Podgorica
tel: (+382) 20 446-210; (+382) 20 446-291; fax: (+382) 20 446-215
web: www.mrt.gov.me



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 110-2367/15
Podgorica, 21.12.2017. godine

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTOROM
- gospođa Dragana Čenić, generalna direktorica-

Uvažena gospođo Čenić,

U vezi zahtjeva broj: 104-2367/2, koji se odnosi na davanje mišljenja na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici, u dijelu koji se tiče Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, dostavljamo sljedeće sugestije:


a) Otpadne vode i vodosnabdijevanje

U Nacrtu Detaljnog urbanističkog plana „Dajbabska gora“ u Podgorici analiza postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda nije detaljno i jasno prikazana. Dat je predlog planiranih aktivnosti na razmatranom području koje se uglavnom odnose na vodosnabdijevanja sa fokusom na izgradnju rezervoarskog prostora. Preporučuje se Obradivaču da preispita i usaglasi koncept datog rješenja u dijelu planiranih aktivnosti sa ažuriranom Studijom koja se odnosi na oblast otpadnih voda i vodosnabdijevanja, a kojom raspolaže DOO Vodovod i kanalizacija Podgorica.

b) Otpad

Cijenimo za potrebnim da Obradivač ovog nacrtu, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave Glavnog grada Podgorice, razmotri i precizno se izjasni o načinu na koji će se obezbijediti kvalitetna i potpuna primjena odredbi Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16) u dijelu pitanja koja se odnose na komunalni otpad, posebno u dijelu sakupljanja i transporta (lokaciji za kontejnere, nesmetani pristup vozila za sakupljanje i transport otpada i slično), kao i pitanja vezana za upravljanje drugim vrstama otpada.

S poštovanjem,


GENERALNI DIREKTOR
Dragan Asanović

Obradili:

- dio vodosnabdijevanja i otpadnih voda: Snežana Didanović
- dio upravljanja otpadom: Igor Jovanović