



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 264
+382 20 446 255
fax: +382 20 446 215

Broj:UPI 10-333/23 -222/3

Podgorica, 7.03.2023.godine

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

IV Proleterske br.19
PODGORICA

Aktom zavedenim u ovom ministarstvu pod brojem: UPI 10-333/23-222/1 od 01.03.2023.godine, obratili ste se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju složenog inženjerskog objekta – magistralnog puta M-7 (M-6) Ilino Brdo-Nikšić, dionica: Kuside-Nikšić (Petlja), od km 1600+000 do km 165+400, u zahvatu Prostornog plana Crne Gore i Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić.

Kako je odredbom člana 181 zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), propisano da zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složene inženjerske objekte podnosi investitor ta da isti sadrže osnovne podatke o objektu i investitoru, kao i dokumentaciju iz člana 181 stav 3 zakona, to je potrebno da, shodno članu 60 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), otklonite nedostatke u predmetnom zahtjevu na način:

- Uskladiti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, naslovne strane projekta i tehnički opis u dijelu navođenja lokacije (katastarske parcele trase i stacionaže);
- Dopuniti dostavljenu dokumentaciju ispravnim elektronskim potpisima (faze jaka struja, osmatranje tla i objekta, geodetske podloge, geotehnički elaborat);
- Dopuniti izvještaj o reviziji - naslovne strane i opis, navođenjem lokacije - katastarske parcele i planski dokument,
- Uskladiti izvještaj o reviziji u dijelu datuma pojedinačnih izvještaja (izvještaj za fazu geodetske radove je potpisan 2017.godine a komisija imenovana rješenjem od 2021.godine,
- Usaglasiti poslednje dvije strane izvještaja o reviziji,
- Dostaviti original polise isiguranja za projektanta.

Članom 179 stav 10 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano da u slučaju da, poslije revizije idejnog projekta, odnosno glavnog projekta složenog inženjerskog objekta, a prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole, dođe do promjene tehničkih propisa, idejni projekat odnosno glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i podliježe ponovnoj reviziji.

Obzirom da se od 1. januara 2023. godine za propačun građevinskih konstrukcija primenjuju isključivo eurokodovi (EN 1990 – EN 1999), koji su usvojeni kao crnogorski MEST standardi na crnogorskom jeziku i za koje su pripremljeni i usvojeni nacionalni aneksi, potrebno je glavni projekat usaglasiti sa istim i uraditi ponovnu reviziju.

Tražene nedostatke je potrebno otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ovog akta.

U suprotnom, vaš zahtjev će biti odbijen.

Ovlašćeno službeno lice

Nataša Martinović,
samostalna savjetnica I

