



Crna Gora

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti
i slobodan pristup informacijama

Adresa: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 22,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 243-998
www.mup.gov.me

18 broj: UPI-037/25-14710/3

02.07.2025.godine

Ministarstvo unutrašnjih poslova - Odjeljenje za zaštitu podataka o ličnosti i slobodan pristup informacijama, na osnovu člana 30 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17), i člana 18 Zakona o upravnom postupku („Službeni list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), rješavajući zahtjev za slobodan pristup informacijama Radovanović Mata, donosi

RJEŠENJE

1. Odobrava se pristup informaciji - informacija o preduzetim mjerama povodom višebrojnih inicijativa podnosioca zahtjeva.
2. U dijelu dostavljene informacije pristup je ograničen shodno članu 14 stav 1 tačka 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, na način što su prekriveni lični podaci, a shodno članu 24 stav 2 istog Zakona, u dostavljenoj informaciji pristup je ograničen na način što su izbrisani lični podaci i to 7 redova na 7 strana koje sadrže lične podatke (svojeručni potpis)
3. Odobrenje iz tačke 1 dispozitiva, izvršiće se na način dostavljanjem kopije informacije.
4. Žalba protiv ovog rješenja ne odlaže njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Radovanović Mato je podnio zahtjev za pristup informaciji - informacija o preduzetim mjerama povodom višebrojnih inicijativa podnosioca zahtjeva, 18 broj UPI-037/25-14710.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je nadležan organ shodno važećim zakonima, te se tražene informacije nalaze u posjedu ovog organa, a dio ličnih podataka je izbrisan iz kopije shodno članu 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Razmatrajući zahtjev Radovanović Mata, organ je zaključio da je zahtjev opravdan, te da se istom treba udovoljiti.

Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje, shodno članu 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Protiv ovog rješenja dopuštena je žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, u roku od 15 dana, od dana prijema ovog rješenja. Žalba se predaje ovom organu ili šalje putem pošte.

Rješenje je oslobođeno plaćanja takse, shodno članu 33 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Službeni list CG“, broj: 44/12 i 30/17).



NAČELNIK

Mirko Kovačević

Kovačević



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Br: 30-236/24-49874/2

29/8 2024. godine.


Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r v.d. direktora, Dragana Senića
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,

INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović

Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija, Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića b
81000 Podgorica, Crna Go.
tel: +382 20 481-80
fax: +382 20 481-83
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

Br. 30-236/24-49874/2

29/8 2024. Godine.

ZAPISNIK
o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 28. 08. 2024. godine, u 12h, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, ul "Špira Mugoše" u Staroj Varoši kao u ulici "Dečevića" na Draču u Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija.

Inspekcijski nadzor je: po inicijativi br.30-236/24-49874/1 od 21.08.2024 godine.

Predmet nadzora je: član 89, stav 3, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01.07.2011, 054/16 od 15.08.2016)

Pregledu je prisustvovao, Dragan Senić – v.d direktor Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Nakon razgovora sa advokaticom Agencije, Ivanom Raičević koja je upoznata sa inicijativom br.30-236/24-49874/1 od 21.08.2024 godine, inspektor je konstatovao da:

Nije dat na uvid elaborat zaštite od požara na glavni projekat za rekonstrukciju ulice "Špira Mugoše" u Staroj Varoši kao i na glavni projekat rekostukcije ulice "Dečevića" na Draču u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 3, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.),

Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl.list Republike Crne Gore" br.39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid elaborat zaštite od požara na glavni projekat za rekonstrukciju ulice "Špira Mugoše" u Staroj Varoši kao i na glavni projekat rekostukcije ulice "Dečevića" na Draču u Glavnom Gradu Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 3, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 7 dana od dana isteka roka po ukazivanju obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti

Inspekcijski nadzor je završen 28.08. 2024 godine u 14h, subjektu nadzora uručće se kopija Zapisnika.

[Redacted signature]
za subjekat nadzora

INSPEKTOR I
Vladimir Burzanović



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 30-236/24-49874/3

23/5 2025. godine.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-đica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Kontrolni Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem.



Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija, Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me

13/6Br.30-236/24-49874/3

_____ 2025. godine.

ZAPISNIK
o kontrolnom inspekcijskom nadzoru

Dana 12. 05. 2025. godine, u 14h, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je kontrolni inspekcijski nadzor u ulici Špira Mugoše u Staroj Varoši i ulici Dečevića na Draču u Glavnom Gradu Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija.

Inspekcijski nadzor po zapisniku: br. 30-236/24-49874/2 od 29.08.2024 godine.

Predmet nadzora je: član 89 stav 1,3, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.),

Pregledu je prisustvuje, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice.

Pregledom je utvrđeno sljedeće:

Šef službe pripreme, Luka Perić iz Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. je dao na uvid Elaborat zaštite od požara i eksplozija za ulice Špira Mugoše u Staroj Varoši i ulici Dečevića na Draču u Glavnom Gradu Podgorica, ali na iste nije dostavio Saglasnost na mjere za zaštitu od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za ulicu Špira Mugoše u Staroj Varoši i ulici Dečevića na Draču u Glavnom Gradu Podgorica, što je u suprotnosti sa član 89 stav1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.),


Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl.list Republike Crne Gore" br.39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti: Nije dat na uvid Saglasnost na mjere za zaštitu od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za ulicu Špira Mugoše u Staroj Varoši i ulici Dečevića na Draču u Glavnom Gradu Podgorica, što je u suprotnosti sa član 89 stav1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.), Određen je rok od 30 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti

Inspekcijski nadzor je završen 12.05. 2025 godine u 14h i 30min, subjektu nadzora uručće se kopija Zapisnika


za subjekat nadzora





Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 13-745/25-15012/2

03.04. 2025. godine.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-đica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,

Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija, Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me





Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

Br. 13-745/25-15012/2

03.04. 2025. Godine.

ZAPISNIK
o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 27. 03. 2025. godine, u 13h, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, ul "Ljubović" u naselju Stara Varoš, Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija.

Inspekcijski nadzor je: po inicijativi, br. 13-745/25-15012/1 od 20.03.2025 godine.

Predmet nadzora je: član 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Pregledu je prisustvovao, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju i razgovora sa advokaticom koja zastupa Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., koja je upoznat sa inicijativom br. 13-745/25-15012/1 od 20.03.2025 godine., inspektor je konstatovao da:

Nije data na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na glavni projekat za rekonstrukciju ulice "Ljubović" u Staroj Varoši u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list Republike Crne Gore" br. 39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na glavni projekat za rekonstrukciju ulice "Ljubović" u Staroj Varoši u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 3, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja.

Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti

Inspekcijski nadzor je završen 27.08. 2024 godine u 14h, subjektu nadzora uručće se kopija Zapisnika.

[Redacted signature]
za subjekat nadzora



INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 13-745-25-22450/2

13/6 2025. godine.


Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-đica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,



Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića
81000 Podgorica, Crna G
tel: +382 20 481-
fax: +382 20 481-
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

13/6 Br. 13-745/25-22450/2

2025. Godine.

ZAPISNIK
o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 12. 05. 2025. godine, u 14h i 30min, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, ul "Vučedolska" u Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija.

Inspekcijski nadzor je: po inicijativi, br. 13-745/25-22450/1 od 28.04.2025 godine.

Predmet nadzora je: član 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Pregledu je prisustvovao, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.

Nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju i razgovora sa advokaticom koja zastupa Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., koja je upoznat sa inicijativom br. 13-745/25-22450/1 od 28.04.2025 godine., inspektor je konstatovao da:

Nije data na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za rekonstrukciju ulice "Vučedolska" u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list Republike Crne Gore" br. 39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite I eksplozija od požara za rekonstrukciju ulice "Vučedolska" u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti. Inspekcijski nadzor je završen 12.05. 2025 godine u 15h, subjektu nadzora uručće se kopija Zapisnika.

za subjekat nadzora





Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 13-745/25-31316/2

24.06. 2025. godine.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-dica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,



Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067)112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

13/6 Br. 13-745/25-31316/2

24. 06. 2025. Godine.

ZAPISNIK
o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 23. 06. 2025. godine, u 13h i 30min, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, ul "Vojislavljevića", naselje Zabjelo u Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija. Inspekcijski nadzor je: po inicijativi, br. 13-745/25-31316/1 od 18.06.2025 godine. Predmet nadzora je: član 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.). Pregledu je prisustvovao, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju i razgovora sa advokaticom koja zastupa Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., koja je upoznat sa inicijativom br. 13-745/25-31316/1 od 18.06.2025 godine., inspektor je konstatovao da: Nije data na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za rekonstrukciju ulice "Vojislavljevića", naselje Zabjelo u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.). Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list Republike Crne Gore" br.39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite I eksplozija od požara za rekonstrukciju ulice "Vojislavljevića" naselje Zabjelo u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti. Inspekcijski nadzor je završen 23.06. 2025 godine u 14h, subjektu nadzora uručit će se kopija Zapisnika.

za subjekat nadzora



INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 13-745/25-31317/2

24.06. 2025. godine

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-đica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,



Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

13/6 Br. 13-745/25-31317/2

24.06. 2025. Godine.

ZAPISNIK
o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 23. 06. 2025. godine, u 14h, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, bul "Veljka Vlahovića", naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija. Inspekcijski nadzor je: po inicijativi, br. 13-745/25-31317/1 od 18.06.2025 godine. Predmet nadzora je: član 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.). Pregledu je prisustvovao, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. Nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju i razgovora sa advokaticom koja zastupa Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., koja je upoznat sa inicijativom br. 13-745/25-31317/1 od 18.06.2025 godine., inspektor je konstatovao da: Nije data na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za rekonstrukciju bul. "Veljka Vlahovića", naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.). Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list Republike Crne Gore" br.39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite I eksplozija od požara za rekonstrukciju bul. "Veljka Vlahovića" naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti. Inspekcijski nadzor je završen 23.06. 2025 godine u 14h i 30 min, subjektu nadzora uručit će se kopija Zapisnika.

za subjekat nadzora





Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 13-745/25-26591/2

24.06 2025. godine.

Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice D.O.O
n/r zamjenici izvršnog direktora, G-đica Snežana Raičević
ul. Jovana Tomaševića br. 2A
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Zapisnik o inspekcijskom Pregledu.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,



INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović

Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067)112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: vanredne.mup@mup.gov.me
www.mup.gov.me

13/6 Br. 13-745/25-26591/2

24. 06. 2025. Godine.

ZAPISNIK o izvršenom inspekcijskom nadzoru

Dana 23. 06. 2025. godine, u 13h, Inspektor, MUP-a – Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcija za inspekcijski nadzor, Vladimir Burzanović, izvršio je inspekcijski nadzor, ul "Miloša Obilića" i ul. "Kozaraška", naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, sa aspekta zaštite od požara, eksplozija i havarija.

Inspekcijski nadzor je: po inicijativi, br. 13-745/25-26591/1 od 26.05.2025 godine.
Predmet nadzora je: član 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službenom listu CG", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).
Pregledu je prisustvovao, Šef službe pripreme, Luka Perić i Ivana Raičević – advokatica zastupnica, Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o.
Nakon uvida u projektno-tehničku dokumentaciju i razgovora sa advokaticom koja zastupa Agenciju za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o., koja je upoznat sa inicijativom br. 13-745/25-26591/1 od 26.05.2025 godine., inspektor je konstatovao da:
Nije data na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite od požara i eksplozija za rekonstrukciju ulice "Miloša Obilića" i "Kozarašku", naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89, stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).
Na osnovu člana 36 Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list Republike Crne Gore" br. 39/0 i 76/09), zbog učinjenih nepravilnosti donosi se:

UKAZ

Istim se ukazuje subjektu nadzora na sledeće nepravilnosti:

- Nije dat na uvid Saglasnost na mjere zaštite od požara i eksplozija na Elaborat zaštite I eksplozija od požara za rekonstrukciju ul "Miloša Obilića" i ul. "Kozaraška", naselje Stari Aerodrom u Glavni Grad Podgorica, što je u suprotnosti sa članom 89 stav 1, Zakona zaštite i spašavanja ("Službeni list Crne Gore", br. 13/2007, 5/2008, 86/2009 - drugi zakon, 32/2011, 54/2016, 146/2021 i 3/2023.).

Određen je rok od 90 dana za otklanjanje ove nepravilnosti.

Subjekt nadzora je saglasan da mu se ukaže na nepravilnosti, izjavljuje da ne zahtjeva donošenje rešenja. Naređuje se subjektu nadzora da pismenoj formi u roku od 5 dana od dana isteka roka po ukazivanju, obavijesti inspektora o preduzetim radnjama i mjerama u vezi utvrđenih nepravilnosti. Inspekcijski nadzor je završen 23.06. 2025 godine u 13h i 30min, subjektu nadzora uručit će se kopija Zapisnika.

za subjekat nadzora



INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br: 074/PS - 23492

13/5 2025. godine.

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
n/r ministra, g-dina Slavena Radunovića
ul. IV Proleterske Brigade br.19
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi ministre,

U prilogu akta dostavljamo Vam dopis Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcije za inspekcijski nadzor,

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,

INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović

Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me

Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: mup.emergency.office@t-com.me
www.mup.gov.me

13/6 Br: 084/25 - 25492/1

15/5 2025 godine.

Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

- n/r ministra, g-dina, Slavena Radunovića
- n/r Predsjedniku Skupštine drugih inženjerskih struka, Dr. Batriću Milanoviću – na upoznavanje.

Predmet: Informacija po osnovu neodgovornog i nezakonitog rada Odgovornih projektanata.

Uvaženi ministre,

U vezi inicijative građanina, a povodom nepotpune projektno – tehničke dokumentacije u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, u smislu čl.89 st.1 i 3 Zakona o zaštiti i spašavanju, dužan sam da Vas informišem o postupanju odgovornih građevinskih inženjera, i to:

- Dipl.ing. građevinarstva Aleksandra Lakovića, DOO "Civil engineer",
- Dipl.ing. građevinarstva Simona Matovića, DOO "Simm inženjerinig" Podgorica,
- Dipl.ing. građevinarstva Zorice Perišić, DOO "Geoprojekt Perišić", Podgorica
- Dipl.ing. građevinarstva Ilinke Petrović, Republički zavod za urbanizam i projektovanje, AD Podgorica.

Naime, u glavnim projektima, od kojih su neki realizovani, a neki u fazi realizacije, nedostaju Elaborati zaštite od požara, što je suprotnosti sa čl.89 st.1 i 3 Zakona o zaštiti i spašavanju. Smatram da je neophodno ispoštovati kako zakonske norme, tako i požarni inženjering koji je poznat u svijetu kao profesionalna disciplina vezana za nauku o požarima, pod kojom je obuhvaćeno niz aktivnosti u procesu naučnog inženjeringa, projektovanja i izgradnje i održavanja građevinskih objekata koji imaju za cilj požarnu preventivu i postizanje određenog stepena sigurnosti ljudi i materijalnih dobara u slučajevima požarnog akcidenta. Jasno je da se u okviru postupka projektovanja izgradnje, nadzora i inspekcije na građevinskim objektima, treba pridržavati određenih propisa iz oblasti zaštite od požara. Zbog toga bi se požarni inženjering mogao definisati kao detaljna stručna analiza određenog projekta građevinskog objekta sa aspekta zaštite od požara. Preporuka od mene kao inspektora, Ministarstvu i Inženjerskoj komori Crne Gore, a i podstaknut učinjenih nepravilnosti odgovornih projektanata, da istim preispitate licence, kao i svih drugih odgovornih projektanata koji ne poštuju pozitivnu zakonsku regulativu shodno Zakonu zaštite i spašavanja sa aspekta zaštite od požara.

S poštovanjem,

INSPEKTOR I
Vladimir Bužanović



Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

13/6 Br:

004/PS - 25492/1

13/5 2025. godine.

Inženjerska komora Crne Gore
n/r Predsjednika skupštine drugih inženjerskih struka, Dr. Batrića Milanovića
Bul. Džardža Vašingtona br.31
Glavni Grad Podgorica

Uvaženi,

U prilogu akta dostavljamo Vam Dopis Direktorata za zaštitu i spašavanje, Direkcije za inspekcijski nadzor na upoznavanje.

PRILOG: Kao u tekstu

S poštovanjem,

INSPEKTOR I

Vladimir Burzanović

Kontakt osoba: Vladimir Burzanović
Pozicija: Inspektor I
Sl. Mob.tel: (067) 112-021
email: vladimir.burzanovic@mup.gov.me

Crna Gora
Ministarstvo unutrašnjih poslova
Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

Adresa: Jovana Tomaševića bb,
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 481-801
fax: +382 20 481-833
email: mup.emergency.office@t-com.me
www.mup.gov.me

13/6 Br: 074/25 - 25492/1

15/5 2025 godine.

Direktorat za zaštitu i spašavanje
Direkcija za inspekcijski nadzor

- n/r ministra, g-dina, Slavena Radunovića
- n/r Predsjedniku Skupštine drugih inženjerskih struka, Dr. Batriću Milanoviću – na upoznavanje.

Predmet: Informacija po osnovu neodgovornog i nezakonitog rada Odgovornih projektanata.
Uvaženi ministre,

U vezi inicijative građanina, a povodom nepotpune projektne – tehničke dokumentacije u Agenciji za izgradnju i razvoj Podgorice, u smislu čl.89 st.1 i 3 Zakona o zaštiti i spašavanju, dužan sam da Vas informišem o postupanju odgovornih građevinskih inženjera, i to:

- Dipl.ing. građevinarstva Aleksandra Lakovića, DOO "Civil engineer",
- Dipl.ing. građevinarstva Simona Matovića, DOO "Simm inženjerinig" Podgorica,
- Dipl.ing. građevinarstva Zorice Perišić, DOO "Geoprojekt Perišić", Podgorica
- Dipl.ing. građevinarstva Ilinke Petrović, Republički zavod za urbanizam i projektovanje, AD Podgorica.

Naime, u glavnim projektima, od kojih su neki realizovani, a neki u fazi realizacije, nedostaju Elaborati zaštite od požara, što je suprotnosti sa čl.89 st.1 i 3 Zakona o zaštiti i spašavanju. Smatram da je neophodno ispoštovati kako zakonske norme, tako i požarni inženjering koji je poznat u svijetu kao profesionalna disciplina vezana za nauku o požarima, pod kojom je obuhvaćeno niz aktivnosti u procesu naučnog inženjeringa, projektovanja i izgradnje i održavanja građevinskih objekata koji imaju za cilj požarnu preventivu i postizanje određenog stepena sigurnosti ljudi i materijalnih dobara u slučajevima požarnog akcidenta. Jasno je da se u okviru postupka projektovanja izgradnje, nadzora i inspekcije na građevinskim objektima, treba pridržavati određenih propisa iz oblasti zaštite od požara. Zbog toga bi se požarni inženjering mogao definisati kao detaljna stručna analiza određenog projekta građevinskog objekta sa aspekta zaštite od požara.

Preporuka od mene kao inspektora, Ministarstvu i Inženjerskoj komori Crne Gore, a i podstaknut učinjenih nepravilnosti odgovornih projektanata, da istim preispitate licence, kao i svih drugih odgovornih projektanata koji ne poštuju pozitivnu zakonsku regulativu shodno Zakonu zaštite i spašavanja sa aspekta zaštite od požara.

S poštovanjem,

INSPEKTOR I
Vladimir Baržanović