



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-655/23
Podgorica, 13.06.2017. godine

OPŠTINA ROŽAJE
Ešef Husić, sekretar

ROŽAJE

Vašim dopisom br. 400, shodno članu 46 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), dostavljen je **Predlog Lokalne studije lokacije „Benzinska pumpa - Skarepača“, opština Rožaje**, urađen od strane „Urbanprojekt“ AD - Čačak.

U prilogu akta dostavljamo Vam mišljenje Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o Podgorica, broj 10-10-27710 od 08.06.2017.godine, po kom je potrebno postupiti.

Polazeći od izloženog, Predlog plana je neophodno korigovati, a nakon toga, sa pribavljenim pozitivnim mišljenjem Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, korigovani Predlog plana dostaviti ovom ministarstvu na saglasnost.

Saglasno članu 27 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG“, br.24/10), potrebno je da nam dostavite planski dokument u digitalnoj formi u skladu sa Uputstvom za primjenu Pravilnika (objavljenom na sajtu ovog Ministarstva).

GENERALNA DIREKTORICA
Dragana Čenić

Obradila:
Branka Petrović

B. Petrović



Primljeno:	09.06.2017
Org. jed.	104-655/22
Red.	
Prilog	
Vrijednost	

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostora
IV proleterske brigade 19
Podgorica

Broj: 10-10-24710
Od: 08.06 2017.g.

n/r Generalna Direktorica
Dragana Čenić

Predmet: Mišljenje na Predlog lokalne studije lokacije "Benzinska pumpa - Skarepača", opština Rožaje

Poštovana,

na osnovu Vašeg zahtjeva broj: 104-655/21 od 19.05.2017.godine (zavodni broj u CEDIS d.o.o. Podgorica 10-10-25669 od 26.05.2017.god.), i nakon pregleda Predloga, odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati saglasnost na Predlog lokalne studije lokacije "Benzinska pumpa - Skarepača", opština Rožaje, u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

Planski dokument je potrebno dopuniti i izmijeniti u skladu sa datim primjedbama i sugestijama kako bi dokument išao u dalju proceduru.

O b r a z l o ž e n j e


Uvidom u predmetnu dokumentaciju *Predloga lokalne studije lokacije "Benzinska pumpa - Skarepača", opština Rožaje* imamo sljedeće primjedbe i sugestije:

- Mišljenjem na Nacrt predmetne Lokalne studije lokacije smo dali sugestiju da se za napajanje potrošača u zoni predmetne LSL-je predvidi izgradnja nove TS 10/0,4kV, što je ovim Predlogom i predviđeno, ali je potrebno i ostatak teksta uskladiti sa ovim planskim rješenjem, jer je očigledno greškom preskočeno da se u oba dokumenta ispravi ostatak teksta pa je ostalo sledeće:

- Na strani 18 Predloga LSL-je i strani 20 Separata sa urbanističko-tehničkim uslovima stoji: „Ovim planom je predviđeno da se napajanje objekata koji će se nalaziti na ovoj lokaciji napajaju električnom energijom iz postojeće trafo stanice podzemnim kablovima.“
- U dijelu Zaključak u oba dokumenta stoji: „Uzvršiti proširenje stubne trafo stanice zamenom transformatora snage 100kVA novim snage 250kVA.“
- U grafičkom dijelu Plan elektroenergetske infrastrukture prikazano je da bi se jedan dio budućih 0,4kV vodova napajao iz nekog drugog pravca a ne iz buduće TS 10/0,4kV. Uskladiti.

S poštovanjem,

Obrađivač,
Tamara Lazarević Zuvic, dipl.el.ing.


Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Milovanović, dipl.el.ing.

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektoru za razvoj,
- Sektoru za pristup mreži,
- a/a


Izvršni direktor,
Zoran Đukanović, dipl.el.ing.

