

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat za planiranje i uređenje prostora
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
n/r Milica Ćurić
IV Proleterske brigade broj 19
81000 PODGORICA

Broj: 5750

Podgorica: 18.06.2021.

Planiranje Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

24.06.2021

Jed. kas. znak	Redni broj	Vrijednost
01-914/11		

PREDMET: Dopuna Nacrta urbanističko - tehničkih uslova

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktorat za planiranje i uređenje prostora, Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova dostavilo je dopisom broj 01-914/7 od 19.05.2021. godine, Crnogorskom elektroprenosnom sistemu (CGES-u) Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35 kV „Žabljak“, na urbanističkoj parceli UP 1210b, u zoni „J“ u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Žabljak“ za zone: „I“, „J“, „G“, „H“, „E“, „F“, „C“ i k.p. 3144 i 3145 KO Žabljak I (Sl.List CG op. prop. br. 47/18) u opštini Žabljak. Dopis je zaveden u CGES-u pod brojem 4884/10-70 od 28.05.2021. godine.

Na osnovu pregleda dostavljenog dokumenta i uvidom u našu dokumentaciju, dostavljamo vam naše predloge, sugestije kao i molbu za dopunu Nacrta urbanističko tehničkih-uslova prema sledećim konstatacijama:

Uočili smo da Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35 kV „Žabljak“ obuhvata samo urbanističku parcelu UP 1210b, a potrebno je da obuhvata i urbanističku parcelu UP 1210a, jer je planirano da se buduća TS 110/35 kV „Žabljak“ gradi na katastarskim parcelama: 3795/2, 3795/3, 3795/6 i 2838/6 (UP 1210a i UP 1210b).

Na strani broj 1, u tački 6 - Postojeće stanje, navodi se da su već izdati urbanističko-tehnički uslovi br. 1062-4695/14 od 16.12.2021. godine za izgradnju TS 110/35 kV Žabljak na UP 1210a. Izdati su pod istim brojem ali na dan 16.12.2019. godine a ne 16.12.2021. godine.

Na strani broj 4, Mjere zaštite od požara, u trećem buletu stoji „izgradnjom hidrantske mreže sa pravilnim rasporedom nadzemnih hidranata“.

Planirani priključak prema UTU br. 1062-4695/14 od 16.12.2019. godine za UP 1210a je PE HD DN 32mm, što nije dovoljan prečnik za priključak hidrantske mreže. Preporučujemo da se izradi projekat zaštite od požara koji će definisati tačne mjere zaštite od požara u skladu sa namjenom objekta, zakonima i propisima u ovoj oblasti.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR,
Dragan Kujović, dipl.ing.



CO:

10 10, 10 10 02, 10 60, 10 70, 10 70 72, 10 70 72 01, 10 70 71 02, a/a