

28. 09. 2012				
broj	vrsta	vrlog	vrijednost	
12	745/22	3BAM		
Datum: _____				

OBRAZAC 4

Crnogorski elektrodistributivni sistema DOO
 81000 Podgorica
 Ivana Milutinovića br.12
 Tel.: +382 20 408 400
 Fax: +382 20 408 413
 e-mail: info@cedis.me
 Br. 30 - ~~40~~ - 55019
 Datum: 27. 09. 2012

naziv i sjedište pravnog lica/privrednog
 društva/preduzetnika)

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja I urbanizma
-Urbanističko-građevinskoj inspekciji-

Prijava radova adaptacije

(član 90 Zakona o planiranju i izgradnji objekata)

1. Investitor	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM D.O.O. PODGORICA
2. Lokacija objekta	Gornja Morača, Rovca, Skrbuša –Opština Kolašin (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) _____ (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu i pregled tehničkih specifikacija za materijale	-Ugradnja reklozera na izvodu 10kV "Gornja Morača" iz TS 35/10kV "Breza"(4296) -Ugradnja reklozera na izvodu 10kV "Rovca" iz TS 35/10kV "Breza "(4300) -Ugradnja reklozera na izvodu 10kV "Skrbuša iz TS 35/10kV "Breza "(4298) U cilju smanjenja prekida, bližeg lociranja a samim tim i otklanjanja kvara, kao i smanjena broja potrošača pogodjenih prekidom CEDIS je planovima investicija u skladu sa zakonskom obavezom da unaprijedi distributivni sistem, predvidio ugradnju reklozera i sekcesionera na postojećim 10 kV dalekovodima.