



Broj: 10– 333/23 – 5334/2

Podgorica, 21.07.2023.godine

## PARK PRIRODE „PIVA“

Aktom koji je u Ministarstvu zaveden pod brojem: 10-333/23 – 5334/1 od 03.07.2023.godine, obratili ste se za mišljenje „da li je za instalacije *via ferrate* neophodno pribavljanje određene dokumentacije, naročito imajući u vidu da nije u pitanju klasična izgradnja objekta već samo postavljanje opreme koja će definisati stazu kojom će se korisnici penjati.“

S tim u vezi ukazujemo sledeće:

Uvidom u dokumentaciju koju ste dostavili instalacije *via ferrate* ne predstavljaju objekat shodno članu 5 stav 1 tačka 14 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 04/23), u daljem tekstu Zakon, kojim je utvrđeno da je objekat prostorna, funkcionalna, konstruktivna, arhitektonska, estetska, tehničko-tehnološka ili biotehnička cjelina sa ili bez instalacija postrojenja i opteme koja se u njega ugrađuje ( zgrade, inženjerski objekti, javne zelene površine, groblja i dr.).

U konkretnom slučaju se radi o opremi i to:

- metalnim nogostupima, nosačima sajle za vertikalne dionice, nosači sajle za horizontalne i blago nagnute dionice , nosači sajle za horizontalne dionice, čelična sajla i dr., koja se mora ugraditi u skladu sa propisima, standardima i pravilima struke i njihova upotreba treba da se odobri od strane nadležnog organa.

Nadalje, kako se u okviru instalacije *via ferrate* nalazi i metalni viseći most dužine 40 m i isti predstavlja složeni inženjerski objekat za koji se izdaje građevinska dozvola ( član 172 i 181 Zakona), potrebno je shodno planskom dokumentu za predmetnu lokaciju ukoliko postoji planski osnov izdati urbanističko - tehničke uslove, na osnovu kojeg će se raditi tehnička dokumentacija i pribaviti građevinska dozvola.



MINISTARKA

Ana Novaković Đurović