



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj
19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-11855/8

Podgorica, 06.02.2026. godine

ONE CRNA GORA DOO

PODGORICA
Bulevar Džordža Vašingtona br.83

Dostavljaju se Tehnički uslovi za priključenje na disitributivni sistem broj 30-20-03-236 od 02.02.2026.godine izdati od Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica koji su ovom ministarstvu dostavljeni nakon izdavanja urbanističko-tehničkih uslovi broj 06-333/25-11855/7 od 22.12.2025. godine, za građenje novog objekta, bazne stanice mobilne telefonije na lokaciji, dijelu katastarske parcele 77/4 Blok 6 KO Gračanica u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Andrijevice (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 40/11) opština Andrijevice.

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavićević

Verifikovala:

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za pripremu urbanističko
tehničkih uslova za Geoportal i izdavanje urbanističko tehničkih uslova

Obradila:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva

U spise predmeta

- Direkciji za inspekcijski nadzor

- a/a

Broj: 30-20-03-236
Od: 02.02.2026. godine

Primljeno: 05.02.2026.				
Dopisno	Adresant	Adresat	Prijava	Priloge
06-333/25-11855/7				

Obrazac broj 1

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
n/r - Marini Izgarević Pavičević

ul. IV Proleterske brigade br. 19
81000 Podgorica

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22), rješavajući po Vašem zahtjevu broj: 06-333/25-11855/5 od 30.10.2025. godine (primljen i zaveden u CEDIS-u d.o.o. Podgorica pod br. 10-10-32614 od 07.11.2025. godine), zahtjevu za dopunu od strane CEDIS d.o.o. Podgorica broj: 30-20-03-3868 od 27.11.2025. godine i dopuni zahtjeva od strane „ONE Crna Gora“ d.o.o. broj: 03-5460 od 26.12.2025. godine (primljen i zaveden u CEDIS-u Region 3 pod br. 30-20-03-78 od 19.01.2026. godine) za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem za objekat – bazna stanica mobilne telefonije, čija je izgradnja planirana na katastarskoj parceli blok 6, broj 77/4 KO Gračanica, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica (Sl. list Crne Gore – opštinski propisi 40/11), opština Andrijevica, ul. Gračanica bb, investitora „ONE Crna Gora“ d.o.o., izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedeni objekat, sa planiranom jednovremenom vršnom snagom od 8,53 kVA (8,10 kW) (za jedno mjerno mjesto), definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

- Mjesto priključenja infrastrukture za priključenje:
Armirano-betonski UZ stub NN mreže „Gračanica I“, na udaljenosti cca 20 m od planiranog objekta (dostupan za očitavanje i kontrolu).
- Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja:
PMO-1 na priključnom armirano-betonskom UZ stubu (dostupan za očitavanje i kontrolu) P1-S.
- Vrsta voda: Kablovski vod tipa PP00-A 4x25mm² od postojećeg armirano-betonskog UZ stuba NN mreže do PMO-a na istom (K25).
- Trafo reon: TS-K 10/0,4 kV 100 kVA „Gračanica I“ (S: 113770A).

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

- Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:
- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Za saobraćajnu infrastrukturu definišu se i sljedeći uslovi:

- Projektna dokumentacija saobraćajnice treba da sadrži i elektrotehnički projekat jake struje koji se odnosi na usaglašavanje postojeće energetske infrastrukture sa planiranom saobraćajnicom.
- Na predmetnoj saobraćajnici planirati kablovsku kanalizaciju sa cijevima 4(6,8) x Ø160mm za potrebe prelaza postojećih i planiranih energetskih vodova, uz obavezno ostavljanje rezervnih cijevi (raskrsnice, prelazi vodova ispod kolovoza, mostovi, tuneli, vijadukti itd).

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ulica Matijevića br. 12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 858 400 Faks: +382 20 858 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 33090872 PDV: 30/32-34342-3

Broj Bro računa:

ČUD BANKA 320-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 320-22555-07 EASTE BANKA 340-8175-34 PIVRA BANKA 320-1700-00



- Potrebno je da se u projektnoj dokumentaciji planiraju koridori za postavljanje budućih energetske vodova u zoni planirane saobraćajnice. Širinu koridora treba da odredi projektant zavisno od broja vodova u planskom dokumentu.

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret investitora.

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa prijedlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

Uslove obradio:

Inženjer za pristup mreži Regiona 3

Semir Kardović, ing. el.

Kardović



CEDIS
Sektor za pristup mreži
Šef Službe za pristup mreži Regiona 3

Po Ovlaštenju broj: 10-10-17820/1 od 10.06.2024. godine
03

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 3
- a/a

