

Broj: 702-P/26-633/2
Podgorica, 23.03.2026.godine

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Priloga	26.03.2026			
Org. jed.	Ured za grad.	Plan. broj	Prilog	medicinal
04-332/26-4161/1				

OBRAZAC 1

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje urbanističko- tehničkih uslova

(organ nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova

(član 63 Zakon o planiranju prostora („Službeni list Crne Gore“, br. 19/25 od 04.03.2025.))

Obraćam se zahtjevom za urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za:

- 1** Izgradnju objekta – **TRAFOSTANICA 110/35kV KOLAŠIN (DRIJENAK)** sa priključnim dalekovodima 110kV

U cilju obezbjeđivanja pouzdanog i sigurnijeg snadbijevanja električnom energijom područja Kolašina kao značajnog turističkog centra sprovedene analize su pokazale da je potrebno izgraditi novu trafostanicu 110/35kV Kolašin (Drijenak) na lokaciji postojeće TS 35/10kV Drijenak i istu povezati sa prenosnom mrežom na 110kV naponu.

Realizaciju projekta je potrebno sprovesti kroz dvije faze (obezbjeđivanje napajanja područja Kolašina zbog činjenice da postojeća TS 35kV Drijenak predstavlja osnovno napajanje) i to:

FAZA I:

- Izgradnja TS 110/35kV Kolašin (Drijenak) – postrojenje 110kV, transformaciju 110/35kV, povezivanje transformatora 110/35kV na postojeće 35kV postrojenje u okviru TS 35/10kV Drijenak (sa opremanjem trafo čelija 35kV)
Lokacija: Katastarska parcela 374/2, KO Drijenak
Opština: Kolašin
- Izgradnja i opremanje novog dalekovodnog polja 110kV Kolašin u TS 220/110/35kV Mojkovac (polje 2 u postojećem 110kV postrojenju)
Lokacija: Katastarska parcela 467/19, KO Mojkovac
Opština: Mojkovac