



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Direktorat glavnog državnog arhitekta

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 05-332/25-6131/2
Datum: 26.06.2025. godine

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

PODGORICA
Ul.Vaka Đurovića bb

Predmet: Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka
S pozivom na član 111 stav 1, 2 i 3 Zakona o upravnom postupku

Aktom broj 05-332/25-6131/1 od 12.05.2025. godine, Direktoratu glavnog državnog arhitekta ovog Ministarstva, obratilo se MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za rekonstrukciju – dogradnja lifta, Srednja stručna škola Berane na kat.parcelama br.869 i 868, na UP 48 KO Berane, DUP-a "Gimnazija i autobuska stanica", Opština Berane.

Sagledavajući opštu i tehničku dokumentaciju idejnog rješenja, ovaj Direktorat upućuje na sljedeće nedostatke idejnog rješenja:

- Obrazac 1 tj. naslovnu stranu idejnog rješenja potrebno je elektronski potpisati od strane inženjera arhitekture – glavnog/odgovornog projektanta, za kojeg je potrebno dostaviti i važeću potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Takođe, na naslovnoj strani kao i na ostalim mjestima gdje se navodi predmetna lokacija, potrebno je navesti koje urbanističke/katastarske parcele ulaze u sastav lokacije kao i naziv predmetnog planskog dokumenta.
- Uvidom u grafičku dokumentaciju konstatuje se da se planiranom dogradnjom spoljašnjeg armirano-betonskog jezgra lifta i ugradnjom električnog lifta koja je pozicionirana na kraju komunikacije objekta Srednje stručne škole Berane, u potpunosti zatvara postojeći trakt. Budući da je na poziciji planirane dogradnje predviđeno skidanje dijela parapeta i demontaža postojećih staklenih otvora na svim etažama, u potpunosti se gubi prirodno osvjjetljenje u tom dijelu objekta. S tim u vezi, dogradnju predmetnog lifta potrebno je pozicionirati na drugom dijelu objekta, vodeći računa o sačuvanju postojećih otvora kojima se obezbijuje prirodno osvjjetljenje unutar objekta.
- Shodno *Pravilniku o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 044/18 od 06.07.2018, 043/19 od 31.07.2019)*, potrebno je potpisati i ovjeriti grafičke priloge tehničke dokumentacije od strane projektanta, kao i projektni zadatak potpisati od strane investitora. Takođe, projektni zadatak je potrebno korigovati u tački 2., budući da se navodi da je predmet projektnog zadatka – *Prilagođavanje objekta OŠ "Milan Vukotić" za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom*, što nije predmetni objekat ovog idejnog rješenja.

Shodno navedenom, a u smislu člana 111 Zakona o upravnom postupku potrebno je da se izjasnite na rezultate ispitnog postupka u smislu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno da se dostavi tražena dopuna radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a ovo u roku od 8 (osam) dana od

dana prijema ovog obavještenja. U suprotnom, ovaj javnopravni organ će donijeti rješenje bez vašeg izjašnjavanja – član 112.st.3. Zakona o upravnom postupku.

**V D GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA
GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE**

Mirjana Đurišić