



Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno:	27.02.2026.
Org. jed.	09-7/26-2644/1
Prilog	

OBRAZAC 4

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

Crnogorski elektroprenosni sistem AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica, Crna Gora
+382 20 407-682
+382 20 407-604
office@cges.me
Br. 600-7-D/26-530/1
Datum: 24.02.2026. godine

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

Prijava radova adaptacije odnosno sanacije

(član 42 Zakona o planiranju i izgradnji objekata)

1. Investitor	Crnogorski elektroprenosni sistem AD
2. Lokacija objekta	467/19, K.O. Mojkovac, Mojkovac (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu i pregled tehničkih specifikacija za materijale	U cilju obezbjeđenja pouzdanog i sigurnog rada elektroenergetskog sistema, a imajući u vidu dug eksploatacioni vijek i smanjenu pouzdanost u radu energetskog transformatora T2 snage 150 MVA u TS 220/110/35 kv Mojkovac, ovim projektom predviđena je njegova zamjena. Planiranom zamjenom ne dolazi do promjene instalisane snaga objekta, projektovanog kapaciteta niti njegovih osnovnih tehničkih karakteristika. Predmetne aktivnosti nemaju uticaj na stabilnost i konstruktivnu sigurnost objekta, njegov spoljašnji izgled, bezbjednost susjednih objekata i saobraćaja, kao ni na sistem zaštite od požara i zaštitu životne sredine.

24.02.2026. godine
(mjesto i datum)



Ivan Asanović dip.inž.el.

(podnosilac zahtjeva)