



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Direktorat glavnog državnog arhitekta

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 05-332/25-7118/2

Podgorica: 23.06.2025. godine

ANTE PETKOVIĆ

BUDVA

Ul. Blaža Jovanovića br. 2

Predmet: Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka shodno čl. 111 Zakona o upravnom postupku („Službeni list Crne Gore”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17)

Aktom broj 05-332/25-7118/1 od 04.06.2025. godine, Direktoratu glavnog državnog arhitekta ovog Ministarstva, obratio se Petković Ante iz Budve, za davanje saglasnosti na idejno rješenje za javno-porodično kupalište 8A, na lokaciji 8A, KP 2891, 2892, 2893 i 3058 KO Budva, Opština Budva.

Sagledavajući opštu i tehničku dokumentaciju idejnog rješenja, ovaj Direktorat upućuje na sljedeće nedostatke idejnog rješenja:

- Potrebno je dostaviti dokaz o uplati takse u iznosu od 2,00 eura.
- U tehničkom opisu idejnog rješenja potrebno je prikazati izgled ležaljki i korpi za otpatke koje će biti postavljene na lokaciji, pri čemu je važno da isti elementi budu usklađeni sa ambijentalnim karakteristikama prostora.
- Na situacionom planu kupališta sa prikazom ležaljki potrebno je izvršiti kotiranje setova (suncobran + ležaljke), s obzirom na to da je iz dostavljene dokumentacije (situacioni plan i 3D prikazi) vidljivo da su ležaljke postavljene jedna do druge. Podsjećamo da je Programom definisano: „U kapacitiranju prostora i plažnog mobilijara koristiti normativ: jedna ležaljka na najmanje 6 m² ili jedan suncobran i dvije ležaljke na najmanje 8 m², u zavisnosti od nivoa usluga na kupalištu.“
- Neophodno je dostaviti 3D prikaz javno-porodičnog kupališta 8A u realnom okruženju, kako bi se mogla sagledati usklađenost svih elemenata kupališta sa ambijentom lokacije.

Shodno navedenom, a u smislu člana 111 Zakona o upravnom postupku, treba da se izjasnite na rezultate ispitnog postupka u smislu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno da se dostavi tražena dopuna radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a ovo u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog obavještenja.

Ukoliko u ostavljenom roku ne postupite po predmetnom obavještenju, ovo ministarstvo će postupiti u skladu sa članom 112 stav 3 Zakona o upravnom postupku i donijeti rješenje bez izjašnjenja stranke.

**V D GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA
GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE**

Mirjana Đurišić

