 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 1 of 5



AP-GETA-00-05
POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: **Luka Mitrić**

Mjera i broj Javnog poziva: **Mjera 1 Prvi Javni poziv IPARD III**

Naziv projekta – Naziv investicije: **Izgradnja objekta za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije i kupovina poljoprivredne mehanizacije**

Datum poziva: **18.05.2026. godine.**

Broj i datum IPARD ugovora: **09-908/24-24269/18 od 29.04.2026. godine**

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove


ELEKTROTEHNIČNU INSTALACIJU - REKONSTRUCIJA I NADOGRAĐNJA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ MEHNIZACIJE

Naziv projekta i kratak opis radova)

*Napominjemo da ugovorena cijena sa Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu za navedene radove **4.995.00EUR** (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) **Luka Mitrić** (naziv projekta) **Izgradnja objekta za smještaj poljoprivrednih proizvoda i mehanizacije i kupovina poljoprivredne mehanizacije** ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 2 of 5



Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - *Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu*

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me


Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 3 of 5	



- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;


b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od **02. juna 2026. god.** (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 4 of 5



10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do **02. juna 2026. god** (datum i vrijeme).

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Mitrić Luka

Goransko, Plužine


Broj telefona: 067-641-950

Fax: _____

E-mail: _____

Potpis


M.P

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize
	Verzija br.: 1.2	
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 5 of 5




PRILOG 1 - PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

PREDMJER ELEKTROTEHNIČKIH INSTALACIJA - REKONSTRUCIJA I NADOGRAĐNJA OBJEKTA ZA SMJEŠTAJ MEHNIZACIJE					
R.B.	Opis stavke	Jed. mjera	Količina		
1	NAPOJNI KABLOVI I REGALI				
1.1	Isporuka i postavljanje PVC cijevi fi 110mm za ulaz napojnog kabla u objekat, kako je dato u prilogu. Ukupno za nabavku i rad, računato po metru dužnom cijevi:	m	20		
1.2	Nabavka, transport i polaganje energetskih napojnih kablova za potrebe napajanja razvodne table RT, skladišta. U cijenu uračunati i priključenje kablova na dvije strane sa potrebnim materijalom. Kablovi se polažu u cijevima odgovarajućeg prečnika:	m	70		
	PP00 5x16mm ² ,				
	Ukupno napojni kablovi i regali:				
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE				
2.1	Glavni mjerno razvodni ormari - PMO				
	Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg mjerno razvodnog ormara (PMO) izrađenog od dva puta dekapiranog lima debljine 2 mm sa vratima i bravom za zaključavanje. Stepen zaštite table IP54. Tabla se sastoji od slijedećih polja:				
	Napomena: Brojila namjenjena mjerenju utrošene električne energije nabavlja, isporučuje i montira na licu mjesta nadležni distributer električne energije. Izvođač elektro radova je dužan da u objektu ugradi MRO, te izvrši kabliranje („šemiranje“) u okviru PMO, odnosno dovede odgovarajuću broj P/F žica do svakog mjesta na kojem će biti postavljeno brojilo. Nakon toga nadležni distributer električne energije će o svom trošku postaviti brojila. U ormaru se ugrađuju slijedeći elementi:				
	PMO				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA- 00-05	Strana 6 of 5




	predvidjeti dvosmjerno brojilo 400V, 50Hz, 63A. Brojilo o svom trošku isporučuje i montira na objektu nadležni distributer električne energije	kom	1		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/40A	kom	2		
	rastavna sklopka ISFT 100/40A	kom	1		
	odvodnici prenapona tip V25-B/3 "Obo Bettermann" ili sl.	kom	3		
	Cu sabirnice 30x5 mm (L1, L2, L3, N, PE)	m	3		
	ostali nespecificirani materijal (ožičenje, uvodnice, kanali, pertinaks	paušalno			
		komplet	1		
	Razvodne table - RT				
2.3	Isporuka i montaža nadgradne razvodne table RT u svemu prema jednopolnoj šemi. Tabla je poliesterska ili metalna ili sl., zatvorenog tipa, opremljene vratima sa ugrađenom sledećom opremom:				
	INS 1-0, 40A, 3P	kom	1		
	zaštitni uređaj diferencijalne struje, 4P, 40/0,3A, tip IID, ACTI 9	kom	1		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	6		
	tropolni prekidači niskog napona, C 60N - C/16A	kom	3		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/10A	kom	3		
	jednopolni prekidači niskog napona, C 60N - C/6A	kom	1		
	Vremenski prekidač-programabilni 7LF4 sa automatskim podešenjem vremena	kom	1		
	Sklopnik CN-20A, 220V,50 Hz, 3NO	kom	1		
	Preklopka za izbor režima rada (automatski-ručno) 1-0-2,1P, 20A,	kom	1		
	nulta i zaštitna šina	kom	2		
	šine za nošenje osigurača	kmpl	1		
	ostali sitan materijal	paušalno			
	Podrazumijeva se i plaća kompletna tabla sa montažom I povezivanjem.	komplet	1		
	ukupno razvodni ormari i table:				

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 7 of 5




3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA				
3.1	Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja provodnikom N2XH-Y 3x1.5 mm ² , bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se polažu u cijevima fl 13.5 (60%) ili u kablovske regale. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Podrazumijeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtjevu za mašinsko malterisanje. Računa se kompletno za materijal i rad:	m	200		
3.2	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne/viseće plafonske LED svjetiljke 4000K CRI80 150W 2237003100+2209277100 (zastita od blestanja UGR<22). Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorno svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom	6		
3.3	Nabavka, isporuka i ugradnja LED svjetiljke za spoljnu montažu. Svjetiljka se isporučuje u kompletu sa izvorno svijetla i potrebnom opremom za rad. Ukupno za materijal i rad:	kom	3		
3.5	Isporuka i montaža modularnog kompleta:				
	naizmjenični prekidač 2M, 16 A	kom	2		
	jednopolni prekidač 2M, 16 A	kom	2		
3.6	Sitni nespecificirani montažni materijal	paušal	1		
	ukupno električna instalacija osvjetljenja:				
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE				
4.1	Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 3x2,5mm ² položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	300		
4.2	Isporuka i ugradnja monofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	10		

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu		Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 8 of 5



4.3	Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom N2XH-Y 5x2,5mm ² položenim u kablovskim regalima. Ukupno za rad i materijal:	m	70		
4.4	Isporuka i ugradnja trofaznih OG utičnica, komplet sa kutijom i materijalom za učvršćivanje, u zaštiti IP 54. OG utičnice se ugrađuju u zid, tako da im poklopac bude u ravni sa zidom.	kom	3		
Ukupno instalacija opšte potrošnje:					
5 INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA					
5.1	Isporuka i izvođenje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije od prohromske trake 30x3,5mm, prema planu uzemljenja sa povezivanjem na spusne provodnike, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru trake.	m	200		
5.2	Isporuka i ugradnja ukrasnih komada traka-traka JUS N.B4. 936 za međusobno spajanje traka. Ukupno za isporuku i rad:	kom	50		
5.3	Isporuka i izvođenje spusnih provodnika kroz betonske stubove objekta od prohromske trake 30x3,5 mm, sa izvođenjem priključka na prihvatni sistem prema planu uzemljenja, a u svemu prema tehničkom opisu u projektu. Ukupno za isporuku i rad računato po dužnom metru	m	100		
5.4	Isporuka i postavljanje stezaljke za lim P JUS N.B4 908 koje se koriste za povezivanje provodnika na krovnu konstrukciju. Ukupno za isporuku i rad :	kom	50		
5.5	Isporuka i postavljanje obujmica za oluk sa povezivanjem na uzemljenje objekta. Ukupno za isporuku i rad za obujmicu tipa:NGO 15, JUS N.B4.914-O(P)	kom	4		
Ukupno instalacija uzemljenja i gromobrana:					
6 ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA					

 Crna Gora	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Grupa za ekonomske i tehničke analize	
	Verzija br.: 1.2		
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu	Dokument: AP-GETA-00-05	Strana 9 of 5	



6.1	Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta. Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdavanjem atesta. Pregled i ispitivanje električnih instalacija sa izdavanjem atesta	kom	1		
	Ukupno				
REKAPITULACIJA:					
1	NAPOJNI KABLOVI				
2	RAZVODNI ORMARI I TABLE				
3	ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA				
4	ELEKTRIČNE INSTALACIJE OPŠTE POTROŠNJE				
5	INSTALACIJA UZEMLJENJA I GROMOBRANA				
6	ISPTIVANJA ISPRAVNOSTI INSTALACIJA				
	Ukupno bez PDV-a:				
	PDV(21%):				
	Ukupno sa PDV-om:				