

JZU DOM ZDRAVLJA BIJELO POLJE

Ulica Voja Lješnjaka b.b

84000 Bijelo Polje

050/432-327

mail: dom_zdrav_bp@t-com.me

PIB: 02008672

Ovlašćeno lice: Mirjana Varagić, direktorka

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog
planiranja i urbanizma

| | | | | | |
|------------|------------------|------------|--------|------------|--|
| Primljeno: | 12.12.2022 | | | | |
| Opis rad. | Art. i broj znak | Radni broj | Prilog | Vrijednost | |
| 12-745/22 | - | 97641, | | | |

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma
-Urbanističko – građevinskoj inspekciji-**

(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

Prijava radova adaptacije

(član 90 Zakona o planiranju i izgradnji objekata)

| | |
|---|--|
| 1. Investitor | Ministarstvo zdravlja Crne Gore i EU |
| 2. Lokacija objekta | <u>155/1 KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <hr/> (broj urbanističke parcele, planski dokument) |
| 3. Opis radova na objektu i pregled tehničkih specifikacija za materijale | Izrada sistema za klimatizacije i ventilaciju u Mikrobiološkoj službi Doma zdravlja Bijelo Polje. Glavnim projektom predviđene sledeće termotehničke instalacije: <ul style="list-style-type: none">▪ Klimatizacija (grijanje i hlađenje)▪ Ventilacija odeljenja mikrobiologije Grijanje i hlađenje objekta-VRV sistem Klimatizacija (grijanje i hlađenje) objekta predviđena je preko mini VRV sistema. Spoljašnja jedinica smeštena je na zadnjoj strani objekta na spoljašnjem zidu. Od spoljašnje jedinice do ulaska u prostoriju cijevi bakra se polažu fasadom objekta. Predmjerom i predračunom radova predviđena je dodatna izolacija bakarnog cjevovoda koji se polaže fasadom objekta mineralnom vunom i aluminijumskim limom. VENTILACIJA Ventilacija objekta mikrobiologije je predviđena sa dva nezavisna ventilatora za odsisavanje i ubacivanje vazduha. |

U Bijelom Polju, 12.12.2022. godine

(mjesto i datum)


Podpisao/la: _____
(potpisnik zahtjeva)