

OBRAZAC 1

Primljeno:	29.06.2015		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
05-1290	/		

Knežević Mihailo Branko

(prezime, očevo ime i ime)

Bulevar svetog Petra Cetinjskog 18

(adresa)

+3

**CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI SISTEM
A.D. PODGORICA**

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

1. Izgradnju objekta
2. Rekonstrukciju objekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela Prostorno urbanističkim planom Opštine Tivat
(situacija trase)

Katastarska opština _____

Opština _____

Podgorica, 29.06.2015.

(mjesto i datum)

Branko Knežević, dipl.ing.el.
(podnosilac zahtjeva)



* - odnosi se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1290/2

Podgorica, 06.07.2015.godine

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM A.D.

BULEVAR SVETOG PETRA CETINJSKOG 18
PODGORICA

U vezi vašeg zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju TS 110/x kV u Radovićima, povezivanje novoizgrađene TS 110/x kV Radovići na mrežu sa postojećom TS 110/35 kV Tivat i rekonstrukciju TS 110/35 kV Tivat, ukazujemo vam na sljedeće:

Prema Prostorno - urbanističkom planu opštine Tivat, planirana je TS 110/35/10 kV Radovići, na prostoru za koji je planirana izrada Detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“.

S toga do donošenja Detaljnog urbanističkog plana „Servisna zona Luštica“, ne možemo izdati urbanističko - tehničke uslove za predmetnu trafostanicu kao i povezivanje iste na mrežu sa postojećom TS 110/35 kV Tivat.

Ukoliko planirate rekonstrukciju postojeće TS 110/35 kV Tivat, to je neophodno da dostavite pojedinačni zahtjev za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za rekonstrukciju postojeće TS 110/35 kV Tivat.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradile:

Tijana Savić, dipl.inž.geod.
Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Daniilo Gvozdrenović

