

Joso Bijelić

Crna Gora  
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
PODGORICA

Primijeno:	10.07.2018		
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
106-	2157		

Ministarstvo održivog razvoja i turizma  
IV proleterske brigade 19  
81000 Podgorica

## ZAHTJEV ZA IZDAVANJE UTU

Poštovani,

Kao suvlasnik na katastarskim parcelama broj 2631/14, 2631/21, 2631/24 i 2631/25 sve K.O. Topla u Herceg Novom obraćam vam se sa zahtjevom za izdavanje UTU za izmještanje dva dalekovoda.

Naime, navedene katastarske parcele formiraju dvije urbanističke parcele i to UP116 i UP124 u okviru DUP-a Topla III na kojima je planirana izgradnja stambenih objekata. Kako se predmetne lokacije nalaze neposredno iznad trafo stanice TS 35/10 "Topla", a iznad njih prolaze dva 35kv voda to mi je na navedenim lokacijama onemogućena izgradnja.


Nakon konsultacije sa zaposlenima u CEDIS-u savjetovano mi je da se obratim sa zahtjevom za izdavanje UTU za izmještanje dva dalekovoda ili njihovo kabliranje tj. ukopavanje u teren.

Nadam se da ćete mi izaći u susret i izdati tražene UTU kako bih na vrijeme spremio tehničku dokumentaciju i što prije počeo sa izgradnjom na predmetnim parcelama.

S poštovanjem,

Joso Bijelić

Herceg Novi, 07.07.2018. godine





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO  
Direkcija za izdavanje  
urbanističko-tehničkih uslova  
Broj: 1063-2157/2  
Podgorica, 19.07.2018. godine

JOSO BIJELIĆ

HERCEG NOVI  
Igalo, Novo mjesto br. 9

Aktom broj 106-2157/1 od 07.07.2018. godine i dopunom istog broj 106-2157/2 od 16.07.2018. godine, obratili ste se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izmještanje dva 35kv voda na katastarskim parcelama broj 2631/14, 2631/21, 2631/24 i 2631/25 KO Topla, u Herceg Novom.

S tim u vezi obavještavamo Vas sledeće:

Katastarske parcele broj 2631/14, 2631/21, 2631/24 i 2631/25 KO Topla, nalaze se u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Topla III" ("Službeni list CG" - opštinski propisi, br. 31/11), čine urbanističke parcele UP 113, UP 124 i UP 121 i po namjeni su površine za stanovanje srednje gustine.

Na grafičkom prilogu br. 26 Elektroenergetika, postojeće stanje i plan, dat je prikaz postojećih i planiranih elektroenergetskih objekata.

Takođe, u tekstualnom dijelu Plana, Poglavlje 5.3 Elektroenergetika, navedeno je: "Mrežu čine djelovi nadzemnih 35kV-nih vodova:

- »Topla - Igalo« izveden AlCe provodnicima 95mm<sup>2</sup> na čelično-rešetkastim stubovima koji preko teritotije DUP-a »Topla III« prelazi u dužini oko 290m i
- »Podi -Topla«, 95mm<sup>2</sup> sa AlCe provodnicima koji kroz zahvat predmetnog DUP-a prolazi u dužini oko 420m.

U koridoru ovih vodova, širine 15 metara, ograničena je gradnja svih vrsta objekata, što je uzeto u obzir prilikom izrade plana."

Planom nije predviđeno izmještanje navedenih 35kV-nih vodova.

Shodno navedenom, da izmještanje 35kV-nih vodova nije planirano Detaljnim urbanističkim planom "Topla III", ovo ministarstvo nije u mogućnosti da Vam izda tražene urbanističko-tehničke uslove.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Milica Ćurčić

