



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06 – 333/25-13642/6

31.12.2025. godine

CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD

PODGORICA

Bulevar Sv. Petra Cetinjskog 18

Dostavljaju se urbanističko-tehnički uslovi broj 06 – 333/25-13642/6 od 31.12.2025. godine, za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35/10 kV „Andrijevića“, na katastarskoj parceli br. 696/1 KO Andrijevića, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevića („Sl. List CG“ - op. propisi, br. 40/11), Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi“ („Sl. List CG, br. 04/11), u Andrijeviću.



MINISTAR
Slaven Radunović

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna:

Marina Izgarević Pavićević, državna sekretarka

Odobrija:

Nevena Jovović, v.d. generalne direktorice
Direktorata za planiranje prostora

Verifikovala:

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za pripremu urbanističko-tehničkih
uslova za Geoportal i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Obradila:

Milica Čurić, samostalna savjetnica I

URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

1	Broj: 06-333/25-13642/6 Podgorica, 31.12.2025. godine	 Crna Gora Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
2	Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, na osnovu člana 143, stav 2 Zakona o uređenju prostora ("Službeni list Crne Gore", 19/25) a u vezi sa članom 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 4/23) i i podnijetog zahtjeva CGES A.D. iz Podgorice , izdaje:	
3	URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije	
4	za rekonstrukciju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35/10 kV „Andrijevića“, na katastarskoj parceli br. 696/1 KO Andrijevića, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevića („Sl. List CG“- op. propisi, br. 40/11), Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi“ („Sl. List CG, br. 04/11) i Detaljnog prostornog plana Autoput Bar – Boljare („Sl. List CG, br. 64/08), u Andrijevići.	
5	PODNOŠILAC ZAHTEVA:	CGES A.D. iz Podgorice
6	POSTOJEĆE STANJE	
	PLAN Prema grafičkom prilogu br.6 – Urbanističko plansko rješenje: Planirana infrastruktura: Elektro i TT instalacije, Prostorno-urbanističkog plana Opštine Andrijevića, nalazi se postojeća trafostanica „Andrijevića“ TS 110/35/10 kV 2.5 mVA. Elektroenergetska infrastruktura – postojeće stanje Transformatorske stanice: Instalisana snaga sadašnjih transformatorskih stanica TS 110/35, 10 MVA; TS 35/10 KV, 2 × 2.5 MVA i TS 10/0.4 KV, 9.21 MVA za gradsko i seosko područje zadovoljavaju svojim kapacitetima, ali se za dalji razvoj moraju graditi nove i postojeće rekonstruisati na veću snagu. <u>PROBLEMI U SNABDEVANJU I DISTRIBUCIJI ELEKTRIČNE ENERGIJE</u> 1. Ne postoji mreža 110KV ulaz-izlaz 2. Zastarelost delova mreže 10KV , 0.4KV 3. Nedostatak razvojnih programa elektrodistribucije. 4. Nedostatak finansijskih sredstava u saniranju i modernizaciji slabih tačaka u sistemu prenosa i distribuciji električne energije.	


	5. Ne postoje čvorišta na naponu 35KV, koja bi smanjila dužinu vodova 10KV da bi padovi napona bili u tolerantnim granicama (ispod 10%). Evidencija Uprave za nekretnine Prema listu nepokretnosti 13 – prepis KO Andrijevice : Na katastarskoj parceli broj 696/1: - zgrada br.1 –elektroenergetski objekat, površine 162 m2, spratnost P (prizemlje); - zgrada br.2 –trafo-stanica, površine 80 m2, spratnost P (prizemlje) - zgrada 3- elektroenergetski objekat, površine 2 m2, spratnost P (prizemlje); - zgrada 4- elektroenergetski objekat, površine 2 m2, spratnost P (prizemlje); - Dvorište, površine 1975 m2.
7	PLANIRANO STANJE
7.1.	Namjena parcele odnosno lokacije
	PPPN Bjelasica i Komovi TS 110/35/10kV Andrijevice snage 2x2,5MVA planirana je 2x4MVA. PUP <u>Transformatorske stanice 110 KV</u> Glavni izvor napajanja je transformatorska stanica 110/35 KV, snage 10 MVA. Proširenje TS Andrijevice izgradnjom novog 110 kV postrojenja. Istovremeno se povećava i snaga transformacije jer se pored postojećeg transformatora ugrađuje novi 110-35 kV tako da će ukupna snaga biti 30 MVA (10+35MVA).
7.2.	Pravila parcelacije
	Postojeća trafostanica TS „Andrijevice“ TS 110/35/10 kV 2.5 mVA nalazi se na katastarskoj parceli br. 696/1 KO Andrijevice, u opštini Andrijevice. Predmetna lokacija trafostanice TS „Andrijevice“ TS 110/35/10 kV nalazi se unutar koridora autoputa Bar – Boljare.
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	CILJEVI RAZVOJA - Proširenje TS Andrijevice izgradnjom novog 110 kV postrojenja i njeno povezivanje na dalekovod 110 kV EVP Trebješnica - Berane po principu ulaz - izlaz. У планском периоду је потребно повећати сигурност у напајању електричном енергијом што ће се постићи изградњом следећих електроенергетских објеката: - Proširenje TS Andrijevice izgradnjom novog 110 kV postrojenja i njeno povezivanje na dalekovod 110 kV EVP Trebješnica - Berane po principu ulaz - izlaz.

	- Transformatorsku stanicu 110/35 KV proširiti za 20 MVA tako da će ukupna snaga biti 30 MVA - Postojeći dalekovod 110 KV Podgorica – Berane rekonstruisati i oformiti ulaz-izlaz i to na sledeći način, koji je prikazan i na grafičkom dijelu plana: postojeća dionica dalekovoda se ne izmješta već će nakon realizacije projekta proširenja TS Andrijevice biti ulaz dalekovoda EVP Trebješica - Andrijevice u TS Andrijevice; nova dionica dalekovoda koja se dodaje biće ulaz dalekovoda za TS Andrijevice a nakon realizacije projekta proširenja TS Andrijevice biće izlaz dalekovoda Andrijevice - Berane iz TS Andrijevice; nakon čega se postojeća dionica 110 KV dalekovoda između ulaznog i izlaznog 110 KV dalekovoda za TS Andrijevice demontira i uklanja. Kriterijumi i smjernice za izgradnju elektroenergetske mreže Nadzemna elektroenergetska mreža nazivnog napona od 1 do 400KV izvodi se u vidu nadzemnih elektroenergetskih vodova koji podrazumevaju skup svih dijelova koji služe za nadzemno vođenje provodnika koji prenose i razvode električnu energiju: provodnici, zaštitna užad, zemljovodi, izemljivači izolatori, nosači, konzole, stubovi i temelji, a približavanje i ukrštanje sa ostalim vodovima, približavanje i sigurnosna visina dati su u važećoj podzakonskoj regulativi.
8	PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA
	Klima Klimatski uslovi na širem području Andrijevice (područje doline Lima, Bjelasice i Komova) su karakteristični za umereno - kontinentalnu (dolina Lima), subplaninsku (srednje visinske zone) i planinsku klimu (visokoplaninsko područje), sa znatnim uticajima mediteranske klime. Andrijevice, zbog svog položaja u dolini Lima (kroz koju u ovo područje dolaze klimatski uticaji iz okolnih nižih područja) ima umereno - kontinentalnu klimu, znatno blažu od okolnih visokoplaninskih terena kojima je okružena, a istovremeno oštriju od nižih Berana, sa nekim elementima subplaninske klime. Zime su duge i hladne, sa dosta snega, ljeta su kraća i svježija nego u gradovima Polimlja na nižoj nadmorskoj visini, slabije su izražena godišnja doba i jeseni su toplije od proljeća. Najniže srednje temperature u decembru i januaru (0,0 odnosno - 1,9°C) a najviše u julu (18 °C) i avgustu (17,9 °C). Apsolutni maksimum zabeležen u beranama iznosi 37.2°C, a apsolutni minimum -28.3°C. Najmanje količine padavina su u julu (61 mm) i avgustu (54 mm), dok najviše padavina ima od oktobra do decembra (96 do 928 mm). Preovlađujući vjetrovi u zimskim mesecima su sjeverozapadni i sjeverni, a u ostalim mjesecima južni vetrovi.

	Mjere zaštite od seizmičkih razaranja obuhvataju planiranje, projektovanje i izvođenje objekata i građevinskih radova u skladu sa standardima MEST EN 1998-1 i nacionalnim standardom MEST EN 1998-1/NA. Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG“, br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23). Mjere zaštite na radu Shodno Zakonu o zaštiti i zdravlju na radu ("Službeni list Crne Gore", br. 034/14 i 044/18), pri izradi tehničke dokumentacije predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom. Objekat projektovati u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade, sadržini i ovjeri tehničke dokumentacije za građenje objekta („Službeni list Crne Gore“, broj 53/25).
9	USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
	Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18 i 84/24) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19 i 84/24) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu. - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-3759/2 od 08.12.2025. godine.
10	USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE
	Zelene površine industrijskih pogona Zelenilo ove kategorije treba da obezbedi najpovoljnije uslove procesa proizvodnje i higijenskih uslova (stvaranje povoljnog mikroklimata, zaštita škodljivih uticaja procesa proizvodnje, stvaranje slobodnih prostora za odmor i osveženje, zaštita transversala od insolacije). Pošto je uz grad locirana uglavnom "čista" industrija, ne ukazuje se na potrebu građenja posebnih zaštitnih pojaseva zelenila oko industrijskih pogona. Izuzetak predstavlja pogon pilane u okviru čije parcele se mora podići zeleni zaštitni pojas ka okolnim stambenim objektima, kao i planiranih površina za proizvodnju i skladišta severno od ušća Krašnice (separacija šljunka i druge proizvodne namene).
11	USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE
	Ukoliko se prilikom izvođenja radova naiđe na arheološke ostatke, sve radove treba obustaviti i o tome obavijestiti nadležnu instituciju, kako bi se preduzele sve neophodne mjere za njihovu zaštitu, a kasnije se investitor uslovljava osiguranjem arheološkog nadzora nad radovima iskopavanja.

12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	/
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJU POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Sl. list RCG“, br. 27/07 i „Sl. list CG“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 055/16, 002/17, 080/17 i 084/18).
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
	/
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	Prema uslovima nadležnog organa. - Tehnički uslovi CGES-a br. 6021/3-D/25-3247/4 od 24.12. 2025.g.
17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	Postojeće. - Tehnički uslovi d.o.o. “Vodovod i kanalizacija” - Andrijevića, broj: 05-333/25-582 od 02.12.2025. godine.
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	Postojeće.
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA

	Prije izrade tehničke dokumentacije shodno Zakonu o geološkim istraživanjima ("Sl.list RCG", br.28/93, 42/94, 26/07 i "Sl.list CG", br. 28/11) i Pravilniku o sadržaju projekta geoloških istraživanja ("Sl.list CG", br. 68/23) izraditi: - Elaborat o geofizičkim istraživanjima tla i - Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla.	
19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA	
	/	
	DOSTAVLJENO: - Podnosiocu zahtjeva - Direkciji za inspekcijski nadzor - U spise predmeta - a/a	
	OBRADIVAČI URBANISTIČKO-TEHNIČKIH USLOVA:	Milica Čurić <i>[signature]</i> Nataša Đuknić <i>[signature]</i>
	DRŽAVNA SEKRETARKA	Marina Izgarević Pavićević  <i>[signature]</i>
	PRILOZI	
	- Grafički prilozi iz planskog dokumenta - Dokaz o uplati naknade za izdavanje utu-a; - Akt Agencije za zaštitu životne sredine - Sektor za izdavanje dozvola i saglasnosti, broj 03-D-3759/2 od 08.12.2025. godine; - Akt CEDIS doo iz Podgorice br. 40-01-35941 od 05.12.2025.godine; - Tehnički uslovi d.o.o. "Vodovod i kanalizacija" - Andrijevića, broj: 05-333/25-582 od 02.12.2025. godine; - Tehnički uslovi CGES-a br. 6021/3-D/25-3247/4 od 24.12.2025.g.	



LEGENDA	
— Društvena granica ○ ○ ○ Granica zaštićene prirode ○ ○ ○ Granica POPH NP Stogradsko Goru Granica Opštine Granica Nacionalnog parka NP Biogradska Goru Regionalni park Komovi Rezervat biosfere (NAB UNESCO) Šumski podruđe Tare Sporazumni priroda djele Tare Sporazumni priroda Šuma Zaštićena šuma Poljoprivredno zemljište Stari površinski vodotok	Granica područja Stari naselje Centar regionalnog značaja Centar opštinskog značaja Značajni lokalni centar Lokalni centar Kulturni Turistička infrastruktura Starije zgrade Starije zgrade Planirano turističko naselje Planirano kulturno naselje Kapacitet Vodovod Punkt za pitku vodu Uslužni punkt u NP Uslužna zgrada

Crna Gora
"VOĐOVOD I KANALIZACIJA"
tel: 05-333/25-582
Andrijevica, 812 12 2025.god.

Crna Gora

Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Službenica Ministarstva prostornog
planiranja i urbanizma i državne imovine
05. 12. 2025
06-333/25-13642/2

IV Proleterske brigade br. 19

81000 Podgorica

Predmet: Dostavljanje urbanističko-tehničkih uslova – ODGOVOR

Poštovani,

U vezi sa Vašim dopisom broj 06-333/25-13642/4 od 28.11.2025. godine, kojim se DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevica poziva da dostavi mišljenje na nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije rekonstrukcije objekta TS 110/35/10 kV Andrijevica, na katasterskoj parceli br. 696/1 KO Andrijevica, obavještavamo Vas :

Vodovodne instalacije na predmetnoj parceli:

Na lokaciji predmetne parcele, kao i u njenoj neposrednoj zoni, evidentirana je vodovodna infrastruktura u vlasništvu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevica:

-Vodovodni priključak za postojeću trafostanicu (DN 50 / 2 cola),

Na parceli postoji aktivan priključak prečnika 2 cola, izveden preko postojeće šahte, kojim se snabdijeva postojeća trafostanica. Priključak mora ostati u funkciji ili eventualno biti premješten isključivo uz saglasnost našeg preduzeća.

-Cjevovod DN 20 (3/4 cola) koji prolazi preko parcele,

Kroz parcelu prolazi cijev 3/4 cola koja obezbjeđuje vodosnabdijevanje stambenih objekata desno od lokacije postojećeg objekta. Bilo kakvo oštećenje ili prekid ove linije ugrozilo bi redovno snabdijevanje korisnika.

Adresa: Branka Deletića bb
Internet adresa: vodan.me
Pib-matični broj: 03017940

Šifra djelatnosti: 3600
PDV broj: 63/31-00120-8
Žiro račun: 535 - 14866 - 04

Izvršni direktor: +38269755250
Korisnički servis: 051/244-345
e-mail: 1vodovodikanalizacija@gmail.com



Naše preduzeće ne posjeduje GIS evidenciju, te je neophodno da projektant, uz prisustvo nadležne tehničke službe VIK-a, na terenu utvrdi tačne trase vodovodnih instalacija i uslove projektovanja u skladu sa stvarnim stanjem.

Molimo da projektant uvaži postojanje instalacija, obezbijedi njihovu zaštitu tokom izvođenja radova, poštuje minimalne zaštitne udaljenosti, eventualna izmještanja realizuje isključivo uz saglasnost DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevice.

-Kanalizaciona mreža

Obavještavamo Vas da na predmetnoj parceli ne postoji kanalizaciona infrastruktura niti prikljucci u vlasništvu DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevice. U skladu sa tim, investitor je dužan da u sopstvenoj režiji riješi odvod otpadnih i atmosferskih voda, u skladu sa važećim tehničkim normama, uslovima nadležnog organa, odredbama Zakona o komunalnim djelatnostima i Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata. Svi eventualni sistemi za sakupljanje i odvodnju moraju biti projektovani i izvedeni na način koji neće ugroziti postojeću vodovodnu infrastrukturu niti okolno zemljište.

Za sve dodatne informacije i koordinaciju na terenu stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Direktor

DOO „Vodovod i kanalizacija“ Andrijevice

Miloš Mijović

Adresa: Branka Deleća bb

Internet adresa: voda.n.me

Pib-matični broj: 03017940

Šifra djelatnosti: 3600

PDV broj: 63/31-00120-8

Žiro račun: 535 - 14866 - 04

Izvršni direktor: +38269755250

Korisnički servis: 051/244-345

e-mail: 1vodovodikanalizacija@gmail.com

Sektor za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima

Broj: 40-01-3594
Od: 05.12.2025. god.

**MINISTARSTVO PROSTORNOG
PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE
IMOVINE****IV Proleterske brigade br. 19**

Pisarnica Ministarstva 81000 Podgorica

urbanizma i državne imovine

Veza: Dopis br. 06-333/25-13642/5 od 28.11.2025.godine

Primljeno		05.12.2025.	
Opis posla	Opis posla	Opis posla	Opis posla
06-333/25-13642/3			

Poštovani,


Predmetnim dopisom dostavili ste CEDIS-u nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice TS 110/35/10 kV "Andrijevića".

S tim u vezi informišemo vas da predmetna trafostanica nije u nadležnosti „Crnogorskog elektrodistributivnog sistema DOO Podgorica“ (CEDIS), već „Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD“ (CGES), koji je i podnosilac zahtjeva iz priloga.

Iz navedenog razloga predmetni dopis vam vraćamo kako bi ga uputili na pravu adresu.

S poštovanjem,

Rukovodilac Sektora
Aleksandar Perović, dipl. el. ing.

Co:

- Sektoru za regulatorne poslove i odnose sa korisnicima
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Uli. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 63099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj čira računa:

CKB BANKA 310-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 320-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90





Crna Gora
AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI
Broj: 03-D-3759/2

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Primljeno	08.12.2025
Dag. red.	
Sl. broj	
Prilog	
Uputstvo	

Podgorica, 08.12.2025.godine

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA, URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo

Podgorica
UI. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-3759/1 od 02.12.2025.godine

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova

Povodom vašeg zahtjeva, broj 06-333/25-13642/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju objekata trafostanice 110/35 kV Andrijevića na kat.parceli broj: 696/1 KO Andrijevića, u Andrijevići, a u cilju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova investitoru CGES A.D. iz Podgorice, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Trafostanice i rasklopna i konvertorska postrojenja napona 220 KV ili više“ - redni broj 12. Infrastrukturni projekti, tačka (o), sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

S obzirom na to da se u konkretnom slučaju radi o rekonstrukciji TS 110/35 kV Andrijevića na kat.parceli broj: 696/1 KO Andrijevića, u Andrijevići, a da projektom nisu obuhvaćeni vodovi, to shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list Crne Gore“, br. 75/18), **nije predviđeno sprovođenje postupka procjene uticaja na životnu sredinu**



dr Milan Gazdić
DIREKTOR



AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

AGENCIJA ZA ZAŠTITU
ŽIVOTNE SREDINE
CRNE GORE

IV Proleterske 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel.: +382 20 446 500
email: epamontenegro@gmail.com
www.epa.org.me



CRNOGORSKI
ELEKTROPRENOSNI
SISTEM AD

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Broj: 30.12.2025.
06-333/25-13642/5

IZVRŠNI DIREKTOR

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE**

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA

Ulica IV proleterske brigade 19

Podgorica

Broj: 6021/3-D/25-3247/4

Podgorica, 24.12.2025.

PREDMET: Tehnički uslovi CGES-a i molba za dodatno razmatranje pojedinih djelova iz Nacrta urbanističko-tehničkih uslova 06-333/25-13642/6 od 9.12.2025. godine (Nacrt UTU za rekonstrukciju objekta elektroenergetske infrastrukture – trafostanice 110/35/10 kV Andrijevića, na katastarskoj parceli 696/1 u KO Andrijevića, u zahvatu PUP opštine Andrijevića („Sl. list CG” – opštinski propisi, broj 40/11), PPPN Bjelasica i Komovi („Sl. list CG”, broj 04/11) i DPP Autoput Bar–Boljače („Sl. list CG”, broj 64/08), u Andrijeviću)

Poštovani,

Crnogorskom elektroprenosnom sistemu AD Podgorica (u daljem tekstu: CGES) dostavljen je na uvid Nacrt urbanističko-tehničkih uslova broj 06-333/25-13642/6 od 9.12.2025. godine za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju trafostanice 110/35/10 kV Andrijevića, na katastarskoj parceli 696/1 u KO Andrijevića, u Andrijeviću.

U poglavlju 8. *Preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća* je navedeno da objekat treba projektovati u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i bližoj sadržini tehničke dokumentacije složenih inženjerskih objekata za proizvodnju prenos i distribuciju električne i toplotne energije („Sl. list CG”, broj 2/19). Napominjemo da u novoj zakonskoj regulativi nijesu prepoznati složeni inženjerski objekti, pa bi ovaj dio trebalo izbrisati iz konačnog teksta. U dijelu koji se odnosi na elektroenergetsku infrastrukturu, CGES nema dodatne uslove u vezi sa predmetnom rekonstrukcijom.

S obzirom na to da je CGES istovremeno i investitor koji je podnio zahtjev za izdavanje predmetnih urbanističko-tehničkih uslova, koristimo priliku da Vas zamolimo za dodatno razmatranje dijela Nacrta urbanističko-tehničkih uslova. Naime, u poglavlju 18. *Potreba izrade geodetskih, geoloških (geotehničkih, inženjersko-geoloških, hidrogeoloških, geomehaničkih i seizmičkih) podloga, kao i vršenja geotehničkih istražnih radova i drugih ispitivanja* je navedeno da treba izraditi Elaborat o geofizičkim istraživanjima i Elaborat o inženjersko-geološkim karakteristikama tla. Imajući u vidu da je riječ o postojećem objektu, a nakon konsultacija sa inženjerima geologije, smatramo da za ovu rekonstrukciju nije neophodno sprovesti geofizička istraživanja, već da je dovoljno sprovesti geotehnička istraživanja. Shodno tome, molimo Vas da pomenuti dio iz Nacrta urbanističko-tehničkih uslova dodatno razmotrite sa nadležnim institucijama.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR,

Ivan Asanović, dipl. inž. elektr.