

Црна Гора
Писарница: ОПШТИНА ЖАБЉАК

Примљено:	06. 07. 2026			
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04	332/26	989	-	

OBRAZAC 24

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

(broj telefona)

09. 07. 2026.

Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09	7/26	986	5/1	

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" PODGORICA
Ivana Milutinovića 12
Broj: 3-10-18834
Datum: 06. 07. 2026. godine
tel: +382 20 408 400
fax: +382 20 408 413

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Sekretarijatu za uređenje prostora i komunalnu djelatnost Opštine Žabljak –
Građevinskom inspektoru

(nadležni građevinski inspektor)

PRIJAVA RADOVA ADAPTACIJE ODNOSNO SANACIJE

(član 42 Zakona o izgradnji objekata)

1. Investitor	„CEDIS“ doo Podgorica
2. Lokacija objekta	Opština Žabljak (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) (broj urbanističke parcele, planski dokumenti)
3. Opis radova na objektu	- Ugradnja reklozera na DV 10kV "Šaranci" - Ugradnja reklozera na DV 10kV "Novakovići" - Ugradnja reklozera na DV 10kV "Štuoc" - Ugradnja reklozera na DV 10kV "Borje" - Ugradnja reklozera na DV 10kV „Virak" Upravljanje reklozerima se vrši sa SCADE iz TS 35/10kV „Žabljak" – Žabljak U cilju smanjenja prekida, bližeg lociranja a samim tim i otklanjanja kvara, kao i smanjena broja potrošača pogodjenih prekidom CEDIS je planovima investicija u skladu sa zakonskom obavezom da unaprijedi distributivni sistem, predvidio ugradnju reklozera i sekcesionera na postojećim 10kV dalekovodima. Planirana ugradnja opreme vrši se na AB dalekovodnim stubovima, na način da se umjesto postojećih rastavljača ugrade reklozeri ili sekcesioneri čime ne bi bila ugrožena stabilnost i sigurnost istih.

Rukovodilac Sektora za investicije
Direkcija za ICT i razvoj, investicije i pristup mreži

Sanja Tomić, dipl.el.ing

(podnosilac prijave)

Podgorica, 30.06.2026.godine
(mjesto i datum)