



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj:05-633/2

Podgorica, 13.03.2015.godine

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE
Direkcija za poslovni i tehnički razvoj

NIKŠIĆ

Ul.Vuka Karadžića broj 2

U vezi vašeg dopisa broj:11-40-7732 od 26.02.2015.godine, kojim ste od ovog ministarstva, tražili tumačenje da li se radovi na sanaciji postojećih tunelskih injekcionih galerija i radovi na probnoj dionici injekcione zavjese HE "PIVA" sa ciljem produženja radnog vijeka i smanjenja troškova eksploatacije, za obezbjeđenje sigurnosti i pouzdanosti rada i to:

- ispucale zone injekcione galerije sa pukotinskim sistemima, koji formiraju nestabilne blokove, potrebno je dodatno ojačati primjenom prskanog betona;
- na dionicama gdje se registruje pojava procurivanja, predviđena je izrada otvora u prskanom betonu;
- na mjestu gdje je registrovana pojava kaverni značajnijih razmjera (npr –u injekcionoj galeriji u lijevom bloku brane neposredno nakon ukrštanja sa putem) predviđeno je da se nakon čišćenja od deponovanog materijala kaverna iza betonskih obloga ispuni kamenom koji omogućava dreniranje ove zone;
- probno test injektiranje na dijelu injekcione zavjese u lijevom i desnom boku brane.

u smislu važećeg Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata, smatraju radovima adaptacije ili rekonstrukcije, obavještavamo vas sljedeće:

U članu 9 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. “br.51/08, 34/11 35/13 i 33/14), data su značenja pojedinih izraza, pa se pod građenjem objekta, između ostalog, podrazumijeva izvođenje radova radi građenja novog objekta, rekonstrukcije ili radi promjene stanja u prostoru, dok se pod pojmom rekonstrukcija podrazumijeva izvođenje građevinskih i drugih radova na postojećem objektu, kojima se vrši: nadogradnja, dogradnja, zamjena instalacija, uređaja, postrojenja i opreme kojima se mijenja postojeći kapacitet, utiče na stabilnost i sigurnost objekta, mijenjaju bitni konstruktivni elementi, mijenja tehnološki proces, mijenja spoljni izgled koji je određen uslovima za uređenje prostora, utiče na bezbjednost susjednih objekata, saobraćaj i

životne sredine, mijenja režim voda, mijenjaju uslovi zaštite prirodne i nepokretne kulturne baštine, dobara koja uživaju predhodnu zaštitu i zaštitu njihove zaštićene okoline.

Stavom 1 alineja 18 istog člana Zakona, propisano je da je adaptacija izvođenje radova na održavanju objekta i radova koji nijesu od uticaja na stabilnost objekta, odnosno pojedinih njegovih djelova, koje se ne smatra građenjem objekta.

Nadalje, odredbom člana 103 stav 1, 2 i 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. „br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) propisano je: „Ako se na postojećem objektu izvode radovi koji se ne smatraju rekonstrukcijom u smislu ovog zakona, investitor o tim radovima podnosi prijavu organu uprave, odnosno organu lokalne uprave, najkasnije sedam dana prije otpočinjanja radova. Uz prijavu iz stava 1 ovog člana investitor podnosi opis radova. O prijavi iz stava 1 ovog člana investitor obavještava nadležni inspekcijski organ.“

Na osnovu navedenog, ukoliko radovi bliže opisani u stavu 1 ovog obavještenja (alineja 1, 2, 3 i 4), ne predstavljaju radove u smislu člana 9 stav 1 alineja 17 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. „br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), za iste nije potrebno pribaviti rješenje o izdavanju građevinske dozvole, jer su isti shodno članu 9 stav 1 alineja 18 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) radovi kojima se ne mijenja postojeći kapacitet i radovi koji nijesu od uticaja na stabilnost objekta odnosno pojedinih njegovih djelova i koji se ne smatraju građenjem objekta.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.



Obradila:

Olivera Živković, dipl.pravnik *O.Ž.*

Borka Novković, dipl.inž.građ. *B.N.*

GERALNI DIREKTOR

Danilo Gvozdenović

