

OBRAZAC 1



DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

DOO "Crnogorski elektrodistributivni sistem" PODGORICA

Ivana Milutinovića 12
 Broj: 3000-27471
 Datum: 07.6.2017. godine
 tel: +382 20 408 400
 fax: +382 20 408 413

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Crna Gora
 MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 PODGORICA

VLADA CRNE GORE
 MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
 DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Primljeno: <u>07.06.2017</u>			
Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
	<u>105-1509</u>		

(organ uprave nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za:

1. ~~Izgradnju objekta~~
(zaokružiti odgovarajući broj)
2. **Rekonstrukciju objekta:** ugradnja otpornika za ograničenje struje kvara na 300 A u TS 35/10 kV MILOČER radi uzemljivanja NT 10 kV

Katastarska parcela (situacija trase*)	2232
Katastarska opština	KO KULJAČE
Opština	BUDVA
Prilozi	<p>1. List nepokretnosti 521 KP je svojina CG, rasplaganje Opština Budva</p> <p>Postojeće stanje Trafostanica 35/10kV MILOČER je zidani objekat sa djelimično odvojenim prostorijama za postrojenje 35kV, postrojenje 10kV i sekundarnu opremu. Transformatori 35/10kV 2x8MVA su na otvorenom prostoru. Trafostanica je na placu koji je ograđen. Postrojenje 35kV je izvedeno u 6 ćelija od lima, vazduhom izolovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vod od 35kV Markovići • vod od 35kV Buljarica • vod od 35kV Rez • dvije ćelije za priključenje transformatora 35/10kV • jedna mjernaćelija. <p>Postrojenje 10kV je izvedeno u 16 ćelija od lima, vazduhom izolovano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dvanaest (12) vodnih ćelija; • dvije (2) ćelije za priključenje transformatora 35/10kV • jedna (1) spojno-mjerna • jedna (1) ćelija je za kućni transformator.