

Primljeno: 09.11.2020.				
Org. jed.	Jed. kate. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
107	4	1139	3	

02/0811

08.11. 20

OBRAZAC 18

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)(naziv stručnog nadzora)

Nikom

Nik Com d.o.o. Nikšić

www.nikom.me

Milana Papića bb Nikšić

Mihaila Lalića 16 Podgorica

tel.: +382 20 673 511

e-mail: office@nikom.me

PIB: 02369621

PDV: 40/31-00807-2

ž.r. 530-15313-52 NLB Banka

(naziv stručnog nadzora)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE

Obavještenje o nedostacima u revidovanom glavnom projektu

(član 97 stav 7 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	„Unipred“ d.o.o. Bijelo Polje
Lokacija objekta	<u>Kat.parc. 364 i dio kat.parc. 365, KO Bijelo Polje, Opština Bijelo Polje</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <u>Urbanistička parcela broj 615, DUP „Centralne zone“ Bijelo Polje</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Prijava radova	<u>107/4-1139/1 od 15.03.2019. godine</u> (broj i datum prijave radova)
Nedostaci	Uvidom u stanje na gradilištu i uvidom u projektnu dokumentaciju utvrđeno je da će se postojeća Srednja škola na susjednoj lokaciji napajati toplom vodom za sistem grijanja iz kotlarnice nove Osnovne škole Dušan Korać, a da Glavnim projektom nije obuhvaćena trasa i način priključenja postojeće istalacije grijanja za Srednju školu na novu kotlarnicu. Navedeni nedostaci ne utiču na promjenu horizontalnih i vertikalnih gabarita objekta, kao ni na promjenu fasade. Sa tim u vezi, a u skladu sa članom 97, stav 2, naloženo je da se izvrši izmjena glavnog projekta i izvrši njegova revizija, što je i urađeno. U prilogu se nalazi revidovani glavni projekat priključenja toplovoda na novu kotlarnicu.

Nikšić, 09.11.2020.

(mjesto i datum)

(potpis ovlaštenog lica stručnog nadzora)

