



Број: 04-332/26-685/6

Подгорица, 15.06.2026. године

ДРУШТВО ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ “МТЕЛ” ДОО

**ПОДГОРИЦА
Московска 29**

У прилогу дописа достављамо Вам акт Црногорског електродистрибутивног система број: 30-20-04-1773 од 02.06.2026. године, за израду техничке документације за изградњу решеткастог антенског стуба, на катастарској парцели број: 9555 КО Полица, у захвату Просторно урбанистичког плана “општине Беране”, (“Сл. лист ЦГ” - општински прописи бр.35/14), општина Беране.

Предметна документација је достављена након издавања Урбанистичко - техничких услова број 04-332/26-685/5 од 01.06.2026. године.



**ДРЖАВНА СЕКРЕТАРКА
Марина Изгаревић Павићевић**

Достављено:

- Подносиоцу захтјева
- ☒ У списе предмета
- Дирекцији за инспекцијски надзор
- а/а

Верификовала:

Невена Јововић, генерална директорица Директората за планирање простора

Одобрила:

Маја Мрдак, начелница Дирекције за припрему урбанистичко-техничких услова за Геопортал и издавање урбанистичко-техничких услова

Обрадила:

Бојана Радовић

Broj: 30-20-03-1173
Od: 02.06.2026. godine

**MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
PODGORICA**
n/r državne sekretarke – Marine Izgarević Pavićević

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja
urbanizma i državne imovine

Prihvaćeno: 11. 06. 2026

Org. jed.	Jed. klas. z. z. a.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
04-332/26		685/5		

IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica

Na osnovu člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22), rješavajući po Vašem zahtjevu broj: 04-332/26-685/3 od 28.04.2026. godine (primljen i zaveden u CEDIS-u d.o.o. Podgorica pod br. 10-10-13542 od 08.05.2026. godine) za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem za objekat – rešetkasti antenski stub, čija je izgradnja planirana na katastarskoj parceli broj 9555 KO Polica, opština Berane, naselje Lokve, investitora Društvo za telekomunikacije „MTEL“ d.o.o. Podgorica, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedeni objekat, sa planiranom jednovremenom vršnom snagom od 9,47 kVA (9,00 kW) (za jedno mjerno mjesto), definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

- Mjesto priključenja infrastrukture za priključenje:
Postojeći NKRO-4 NN mreže „Kacuber“.
- Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja:
Novoizgrađeni slobodnostojeći PMO-1 smješten pored postojećeg NKRO-4 (dostupan za očitavanje i kontrolu) - P1.
- Vrsta voda: **Kablovski vod PP00-A 4x25 mm² od NKRO-4 do SS PMO-1.**
- Trafo reon: **STS 10/0,4 kV 50 kVA „Kacuber“ (Š: 110370A).**

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

- Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:
- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Za saobraćajnu infrastrukturu definišu se i sljedeći uslovi:

- Projektna dokumentacija saobraćajnice treba da sadrži i elektrotehnički projekat jake struje koji se odnosi na usaglašavanje postojeće energetske infrastrukture sa planiranom saobraćajnicom.
- Na predmetnoj saobraćajnici planirati kablovsku kanalizaciju sa cijevima 4(6,8) x Ø160mm za potrebe prelaza postojećih i planiranih energetskih vodova, uz obavezno ostavljanje rezervnih cijevi (raskrsnice, prelazi vodova ispod kolovoza, mostovi, tuneli, vijadukti itd).
- Potrebno je da se u projektnoj dokumentaciji planiraju koridori za postavljanje budućih energetskih vodova u zoni planirane saobraćajnice. Širinu koridora treba da odredi projektant zavisno od broja vodova u planskom dokumentu.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica
Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1
Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90



Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret Investitora.

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) Investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

Uslove obradio:

Inženjer II za pristup mreži Regiona 3
Nikola Đurašković, dipl.ing. el.

.....



CEDIS

Sektor za pristup mreži
Glavni inženjer za pristup mreži Regiona 3
Etijan Agić, dipl.ing. el.

Po Ovlaštenju broj: 10-10-12-19/2 od 06.02.2026. godine

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 3
- a/a

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 03099873 PDV: 30/31-16162-1

Broj žiro računa:

CKB BANKA 510-1714-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22559-07 ERSTE BANKA 540-8573-34 PRVA BANKA 535-15969-90

