



Broj: 06 – 333/25-14880/11

20.04.2026. godine

Vladimir Stanišić

HERCEG NOVI
ul. Braće Grbića 11

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Akt o vodovodnim i kanalizacionim uslovima br. 02-223/26 od 01.04.2026.godine, za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata mješovite namjene na Lokaciji D2 koju čine katastarske parcele br. 1171, 2574/1, 1141, 1150/1, 1151/1 i 1152/1 KO Topla, u zahvatu Izmjena i dopuna Prostorno urbanističkog plana Opštine Herceg Novi („Službeni list Crne Gore“, br. 76/25), u Herceg Novom.

Predmetni akt je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova br. 06 – 333/25-14880/10 od 12.03.2026.godine.

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavičević



M. Pavičević

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Saglasna:

Nevena Jovović, generalna direktorica
Direktorata za planiranje prostora

Obradila:

Milica Čurić, samostalna savjetnica I



Put 10. Hercegovačke brigade 3 , 85340 Herceg Novi, Crna Gora

ViK Broj:02-223/26
Datum: 01.04.2026.g.

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE

IV Proleterske brigade br. 19
81000 PODGORICA

Prijeto				
01.04.2026				
Org. broj	Sl. i št. št.	Radni broj	Prilog	Vrijednost
06-333/25-14880/10				

PODNOŠILAC ZAHTEVA: STANIŠIĆ VLADIMIR

**ODGOVOR NA ZAHTEJ ZA DOBIJANJE PROJEKTANTSKO
VODOVODNIH I KANALIZACIONIH USLOVA**

Na osnovu Vašeg zahtjeva broj 02-223/26 od 27.01.2026.god. za dobijanje projektantsko vodovodnih i kanalizacionih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata mješovite namjene na lokaciji koju čine katastarske parcele br. 1171, 2574/1, 1141, 1150/1, 1151/1 i 1152/1 sve k.o. Topla, koji se pred Ministarstvom vodi pod brojem 06-333/25-14880/4 od 19.01.2026.god., konstatuje se:

- ✦ U skladu sa hidrauličkim proračunom za planiranu izgradnju objekta predvidjeti vodovodni PEHD priključak sa PEHD cjevovoda DN 50 mm;
- ✦ Na mjestu priključenja predvidjeti priključno okno, sa potrebnim fazonskim komadima i ugrađenim liveno-željeznim poklopcem za teški saobraćaj;
- ✦ Priključnu PEHD cijev polagati u skladu sa važećim tehničkim standardima i propisima;
- ✦ Na početku parcele predvidjeti vodomjerno okno ili zidnu nišu sa ugrađenim livenim poklopcem, u kojem će se smjestiti horizontalni vodomjeri: centralni vodomjer min DN 25 mm (INSA i sl.) i vodomjeri DN 20 mm (INSA i sl.) za svaku poslovnu jedinicu posebno;
- ✦ Kanalizaciju cjelokupnog objekta riješiti priključenjem na gradsku kanalizacionu mrežu, kao cijevni materijal koristiti PVC cijevi SN4 za uličnu kanalizaciju DN 200 mm;
- ✦ Polaganje cjevovoda izvesti u skladu sa tehničkim standardima i propisima, sa padom u granicama u zavisnosti od prečnika cjevovoda i konfiguracije terena;
- ✦ Prema Pravilniku o kvalitetu i sanitarno-tehničkim uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju, neophodno je ugraditi separator masti, ulja i nečistoća;
- ✦ U prilogu Vam dostavljamo situaciju terena, sa orijentaciono ucrtanim mjestima priključenja na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Napomena:

Preko predmetnih parcela prelaze cjevovodi AC DN 50, PEHD DN 50 i PEHD DN 19, kao i fekalni kolektori PVC DN 300 i PVC DN 400 mm koje je potrebno izmjestiti ivicom parcele.

Stari priključak investitor je dužan da locira isti i stavi van funkcije.

Investitor je dužan da pribavi saglasnost prolaska komunalne infrastrukture kroz privatne i javne površine.

Dostavljeno :

- podnosiocu zahtjeva
- tehničkoj službi
- arhivi

Inženjer za priključke
i projektovanje

Lidija Stojanović

Tehnički rukovodilac

Goran Simović

VD Izvršni direktor

Zoran Bljelić

Centrala: +382 31 323 166; Call Centar: 19966; www.vikhn.me; e-mail: vodovodhn@t-com.me;

PIB:022 931 96; PDV: 20/31-00090-7; Žiro račun: CKB 510-169-18; LB.: 565-7096-42; HB 520-4294-94

