

**DOPUNA ZAKLJUČAKA INFORMACIJE O IZGRADNJI I POTPISIVANJU SPORAZUMA O  
REGULISANJU MEĐUSOBNIH PRAVA I OBAVEZA ZA FUNKCIONISANJE BUDUĆE NACIONALNE  
REFERENTNE FITOSANITARNE LABORATORIJE S PREDLOGOM SPORAZUMA**

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 19. januara 2022. godine, razmotrila i usvojila Informaciju o izgradnji i potpisivanju sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije. S tim u vezi, donijeti su zaključci broj 04-103/2, od 26. januara 2022. godine.

Tom prilikom, Vlada Crne Gore je dala saglasnost za nadogradnju IV sprata objekta u kom se nalazi Biotehnički fakultet (List nepokretnosti br. 976, na katastarskoj parceli 1342 /1 KO Podgorica 1, Broj zgrade 1, urbanistička parcela UP20 u zahvatu DUP-a „Univerzitetski centar“ - Izmjene i dopune). Predmetni IV sprat/krov je: površine cca 520 m<sup>2</sup>, Lamella B, koja će se koristiti za prostorije buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije sa potrebnim kancelarijama i površine 410 m<sup>2</sup>, Lamella C, koja će se koristiti za kancelarije Biotehničkog fakulteta. Osim toga, Vlada Crne Gore je prihvatila predlog sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije i ovlastila ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede da, u ime Vlade Crne Gore, zaključi sporazum.

U skladu sa usvojenim zaključcima od 21.07.2022. godine, potpisan je Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza za funkcionisanje buduće Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije, zaključen između Univerziteta Crne Gore, Biotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i započete su aktivnosti na projektovanju. Usvojeno je idejno rješenje i pristupilo se izradi glavnog projekta.

Tokom razrade glavnog projekta projektant se, u ime investitora, obratio Ministarstvu unutrašnjih poslova, Direktoratu za zaštitu i spašavanje, radi dobijanja stručnog mišljenja za izradu tehničke dokumentacije mašinskog projekta stabilne automatske instalacije za gašenje požara za rekonstrukciju objekta Biotehničkog fakulteta u Podgorici, postojeće površine P=5.671,82 m<sup>2</sup> do planirane površine objekta P=6.410,67 m<sup>2</sup>.

Mišljenjem nadležnog organa, broj 30-236/22UPI 4739/2 od 01.09.2022. godine, ukazano je da je, shodno zakonskoj osnovi, u sklopu tehničke dokumentacije, potrebno za kompletan objekat (postojeći i rekonstruisani dio) izraditi glavni mašinski projekat stabilne automatske instalacije za gašenje požara. Tom prilikom, pozivajući se na član 88 Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 013/07 od 18.12.2007, 005/08 od 23.01.2008, 086/09 od 25.12.2009, 032/11 od 01 .07 .2011, 054/16 od 15.08.2016, od 31.12.2021. godine), koji glasi: „U javnim, poslovnim objektima površine preko 1000 m<sup>2</sup>, kao i industrijskim objektima, objektima sa visokim požarnim opterećenjem, garažama (srednjim i velikim) i objektima u kojima se okuplja veći broj lica obavezno se izvodi stabilna instalacija za gašenje požara.“

Ranijom informacijom obrazložen je značaj uspostavljanja Nacionalne referentne fitosanitarne laboratorije. Odsustvo ove laboratorije značilo bi usporavanje Crne Gore u ispunjavanju uslova za pristupanje EU jer je ovo jedno od mjerila za zatvaranje pregovora za Poglavlje 12 – Bezbjednost hrane, veterinarska i fitosanitarna politika. Osim toga, dalje odlaganje ove aktivnosti ugrozilo bi dalju realizaciju MIDAS 2 projekta (Drugi Projekat institucionalnog razvoja i jačanja poljoprivrede Crne Gore). Sredstva u iznosu od 1,3 miliona eura, za projektovanje i nadzor, za građevinske radove (izgradnju IV sprata Biotehničkog fakulteta) i za opremanje laboratorijskom opremom, namještajem i IT opremom, opredijeljena budžetom MIDAS 2 projekta, nijesu dovoljna da bi se realizovali ovi dodatni radovi. Sredstva za projektovanje sistema stabilne automatske instalacije za gašenje požara

mogu biti obezbijedena iz sredstava MIDAS 2 projekta. Procijenjeni iznos nedostajućih sredstava za izvođenje stabilne automatske instalacije za gašenje požara i nadzor radova iznosi 330.000 eura i potrebno je obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore, najkasnije u 2024. godini.

Osim značaja realizacije ovog projekta za proces pristupanja Crne Gore, neupodobljavanje postojećeg objekta Biotehničkog fakulteta po pitanju zaštite od požara i eksplozija, potencijalno predstavlja bezbjedonosni rizik za veliki broj zaposlenih i studenata koji svakodnevno borave u ovom objektu.

Na osnovu iznijetog, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predlaže Vladi sljedeće:

U zaključku Vlade Crne Gore br. 04-103/2 od 26. januara 2022. godine:

Poslije zaključka 4. dodaje se novi zaključak koji glasi

„5. Vlada Crne Gore je saglasna da se radovi na izvođenju stabilne instalacije za gašenje požara u postojećem objektu Biotehničkog fakulteta i prateći zanatski radovi, procijenjene vrijednosti od 330.000 eura, finansiraju i realizuju iz sredstava Budžeta Crne Gore, koja će biti obezbijedena najkasnije 2024. godine.“

## ZAKLJUČCI

Vlada Crne Gore je na sjednici od \_\_\_\_\_2023. godine, razmotrila predlog za dopunu Zaključaka Vlade Crne Gore br. 04-103/2 od 26. januara 2022. godine i donijela sljedeće zaključke:

U Zaključku Vlade Crne Gore br. 04-103/2 od 26. januara 2022.godine:

Poslije zaključka 4. dodaje se novi zaključak koji glasi

„5. Vlada Crne Gore je saglasna da se radovi na izvođenju stabilne instalacije za gašenje požara u postojećem objektu Biotehničkog fakulteta i prateći zanatski radovi, procijenjene vrijednosti od 330.000 eura, finansiraju i realizuju iz sredstava Budžeta Crne Gore, koja će biti obezbijedena najkasnije 2024. godine.“