

Primljeno: 01.09.2026				
Org. jed.	Jed. sa zna.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
09-	7	26-	12283	1

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ

(adresa)

HIDROELEKTRANA PIVA

(broj telefona)

VUKA KARADŽIĆA BR.2

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

(nadležni građevinski inspektor)

PRIJAVA RADOVA ADAPTACIJE ODNOSNO SANACIJE

(član 42 Zakona o izgradnji objekata)

1. Investitor	Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić , Hidroelektrana Piva
2. Lokacija objekta	<u>kat. Parcela 67, KO Vučevo (postojenje je pod zemljom) Plužine</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu	Predviđena je zamjena postojećeg sistema zaštite generatora sa novim. Postojeći sistem zaštite je instaliran 1976.godine i sastoji se od: dva sistema CO2 baterija, javljača požara u svim generatorima koji se štite, sistema za aktivaciju požara. Novi sistem za gašenje požara sastoji se od : dva sistema CO2 baterija, elektronskih javljača požara, elektronskog sistema dojave požara, pripadajuće opreme za monitoring sistema. Nova oprema je u okviru postojećih gabarita kojom se ne utiče na stabilnost i sigurnost objekta, ne mijenjaju se konstruktivni elementi, ne mijenja se snaga, projektovani kapacitet i osnovne karakteristike objekta.

u Plužinama, 31.08.2026. godine

(mjesto i datum)

Nikola Đaković, dipl. el. inž.

(podnosioc prijave)

