



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj
19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06-333/25-6062/9

Podgorica, 12.03.2026. godine

CRNOGORSKI TELEKOM AD

PODGORICA
Moskovska 29

Dostavljaju se Tehnički uslovi za priključenje na distributivni sistem broj 30-20-03-646 od 27.02.2026.godine izdati od Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica, koji su sastavni dio urbanističko-tehničkih uslova broj 06-333/25-6062/6 od 02.09.2025. godine, za građenje novog objekta, bazne stanice mobilne telefonije „Vuča“ na lokaciji, dijelu katastarske parcele broj 297 KO Glavaca, u zahvatu Prostorno-urbanističkog plana opštine Berane do 2020.godine (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 35/14) i Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi“ (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi 04/11)

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

DRŽAVNA SEKRETARKA
Marina Izgarević Pavičević



M. Pavičević

Verifikovala:

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za pripremu
urbanističko tehničkih uslova za Geoportal i izdavanje
urbanističko tehničkih uslova

Obradila:

Branka Nikić, samostalna savjetnica I

Branka Nikić

Broj: 30-20-03- 646
Od: 29.02.2026. godine

Prejeto: 05.03.2026				
Org. jed.	Jed. izd. broj	Redni broj	Prilog	Vrijednost
06-333/23-6062/8				

Obrazac broj 1

MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
PODGORICA
n/r državne sekretarke – Marine Izgarević Pavičević

IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica

Na osnovu člana 8 Zakona o izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 019/25 od 04.03.2025. godine), rješavajući po Vašem zahtjevu broj: UPI 06-333/23-6062/6 od 02.07.2025. godine (primljen i zaveden u CEDIS-u d.o.o. Podgorica pod br. 10-10-21076 od 16.07.2025. godine) i dopuni zahtjeva broj: UPI 06-333/23-6062/8 od 09.02.2026. godine (primljen i zaveden u CEDIS-u d.o.o. Podgorica pod br. 10-10-3927 od 13.02.2026. godine), za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem za objekat – bazna stanica mobilne telefonije „Vuča“, čija je izgradnja planirana na katastarskoj parceli broj 297 KO Glavaca, u zahvatu Prostorno – urbanističkog plana opštine Berane do 2020. godine (Sl. List Crne Gore – opštinski propisi 35/14), u Beranama, ul. Vuča bb, investitora Crnogorski Telekom A.D. Podgorica, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedeni objekat, sa planiranom jednovremenom vršnom snagom od 31,58 kVA (30,00 kW), za jedno mjerno mjesto, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

1. Mjesto priključenja infrastrukture za priključenje:
Poseban niskonaponski izvod broj → 1 iz GRO STS 10/0,4 kV – 100 kVA „Vuča“ (Š: 111990A).
2. Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja:
PMO-1 smješten na željezno – rešetkastom stubu STS 10/0,4 kV – 100 kVA „Vuča“.
3. **Kod napojne STS ugraditi PMO i opremu za galvansko odvajanje izvoda od NN razvoda napojne STS i prenaponsku zaštitu odvoda od strane Bazne stanice pod sljedećim uslovima:**
 - 3.1 Kućište ormara: Poliester, odgovarajućih dimenzija, tri polja
 - 3.2 U priključno mjernom polju (polju 1) ormara:
 - Oprema mjernog mjesta: trofazno – dvotarifno brojiło sa integrisanim uklopnim satom
 - Limitator struje – snage sa tip C karakteristike, 3 x In 50 A, sa mogućnošću plombliranja.
 - 3.3 U izvodnom polju (2):
 - 3 monofazna rastavna transformatora 230V/230V, snage 5 kVA karakteristike sa regulacijom napona na sekundaru -5%, +5%, +10%. Transformatori su sa elektrostatičkom izolacijom reda 30 kV i otporom izolacije 70 MΩ i više, i vezuju se prema šemi:
 - na primarnoj strani – provodnici pod naponom (L1, L2, L3 i N) priključuju se na osigurače i sabirnicu N voda u NNRO STS, uz odgovarajuću prenaponsku zaštitu;
 - metalne mase rastavnih transformatora se direktno vezuju na sistem za izjednačavanje potencijala – uzemljenje STS
 - u faznim (L1, L2 i L3) i N provodniku na sekundarnoj strani ugrađuju se osigurač – rastavljač, sklopka i odvodnici prenapona (pozicija polje odvodnika prenapona, dolje) koji se povezuju na uzemljenje STS;
 - Sklopka osigurač – rastavljač sa 3 x NVO 50 A, 100 kA.
 - 3.4 U polju odvodnika prenapona (3):
 - Odvodnici prenapona – prenaponska zaštita (SPD Combination (SET) 3-phase + neutral for TT System), sastavljena od:
 - PROBLOC BSI-LV1 200/320 (3+1),
 - PRONET S35,
 - PROTEC CM 40/320 (2+0),
 - PROTEC CM 40A/320 (1+1).



- 3.5 U trasi voda – uzemljenje N provodnika, 5 Ω (kod jednog ili više stubova, do 200 m od STS).
3.6 Sistem zaštite u NN izvodu: TT.

4. Vrsta voda: Kablovski vod PP00-A 4x25 mm² od posebnog niskonaponskog izvoda broj →1 iz GRO do PMO
5. Trafo reon: STS 10/0,4 kV – 100 kVA „Vuča“ (Š: 111990A)

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

- Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:
- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br. 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Za saobraćajnu infrastrukturu definišu se i sljedeći uslovi:

- Projektna dokumentacija saobraćajnice treba da sadrži i elektrotehnički projekat jake struje koji se odnosi na usaglašavanje postojeće energetske infrastrukture sa planiranom saobraćajnicom.
- Na predmetnoj saobraćajnici planirati kablovsku kanalizaciju sa cijevima 4(6,8) x Φ 160mm za potrebe prelaza postojećih i planiranih energetskih vodova, uz obavezno ostavljanje rezervnih cijevi (raskrsnice, prelazi vodova ispod kolovoza, mostovi, tuneli, vijadukti itd).
- Potrebno je da se u projektnoj dokumentaciji planiraju koridori za postavljanje budućih energetskih vodova u zoni planirane saobraćajnice. Širinu koridora treba da odredi projektant zavisno od broja vodova u planskom dokumentu.

Prije početka građenja investitor je u obavezi da pribavi katastar podzemnih i nadzemnih instalacija, a njihovo eventualno izmještanje, shodno odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22) pada na teret investitora.

Ukoliko se predmetni objekat gradi u zoni nadzemnog elektroenergetskog voda (dalekovoda) neophodno je uraditi Elaborat usklađenosti planiranog objekta i dalekovoda u skladu sa Pravilnikom o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV ("Službeni list SFRJ" br. 65/88, "Službeni list SRJ" br. 18/92) i odredbi člana 51 Pravila za funkcionisanje distributivnog sistema električne energije ("Službeni list Crne Gore", br. 72/22).

U skladu sa članom 74 stav 6 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22) investitor odnosno projektant može Ministarstvu podnijeti zahtjev za izmjenu odnosno dopunu tehničkih uslova sa predlogom drugačijeg rješenja u pogledu priključaka.

Uslove obradio:

Inženjer za pristup mreži Regiona 3
Semir Kardović, ing. el.

.....
.....



CEDIS

Sektor za pristup mreži
Služba za pristup mreži Regiona 3

Po Ovlaštenju broj: 10-10-12-20/1 od 10.06.2024. godine

Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Sektoru za pristup mreži - Službi za pristup mreži Regiona 3
- a/a

Državno sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ulica Milutina Milenkovića br. 22 81000 Podgorica

Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20 408 411 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me

PIB: 22008673 PDV: 20/11-18162-1

Broj lica računa:

CEB BANKA 520-1724-39 HIPOTEKARNA BANKA 520-22513-07 ERSTE BANKA 540-8173-34 PRVA BANKA 525-11383-00

