



CRNA GORA
OPŠTINA KOLAŠIN
Sekretarijat za planiranje prostora
komunalne poslove i saobraćaj

Adresa: Buda Tomovića 1
81210 Kolašin
Mob.tel.068 898 807
www.opstinakolasin.me
kolasin.urbanizam@gmail.com

Pisarnica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine

18.02.2024.

Drž. id.	Ured. broj	Regr. broj
OG-333	24-2652/1	

Br.05- 575/2

Kolašin, 8. 2. 2024.godine

Ministarstvo prostornog planiranja,urbanizma i državne imovine
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Podgorica
IV proleterske brigade 19

Po prestanku važenja Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl.list CG“ br. 87/18,28/19,75/19 i 116/20, 76/21,141/21 i 151/22),a shodno čl.74 stav1 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata(„Sl. list CG“br. 64/17,44/18,63/18, 11/19,82/20,86/22 i 4/23),u prilogu akta dostavljamo vam zahtjev SKI RESORT KOLAŠIN-1600 d.o.o. iz Kolašina na dalje postupanje.



La- SEKRETARKA
Ljiljana Rakočević dipl.ing.građ.



SKI RESORT KOLAŠIN-1600 d.o.o.

Mojkovačka b.b., Kolašin

PIB: 03123553

PDV: 72/31-00440-2

Opština Kolašin
KOLAŠIN 1600

Dokumentacija			
26-0124			
Orp. broj	Trasa	Udaljenost	Priloga
05	53/MP	575	

DOO "SKI RESORT KOLAŠIN-1600"
Broj: 03/24
Kolašin, 25. 01. 2024. god.

Opština Kolašin
Ulica Buda Tomovića bb 81210 Kolašin
Sektor za planiranje prostora, komunalne poslove i saobraćaj

PREDMET: Zahtjev za izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za NDTs 10/0,4kV 1x 630kVA br."3" i pripadajućeg sredjenaponskog priključnog voda

Ovim putem Vam se obraćamo sa Zahtjevom za izdavanje tehničkih uslova za izradu projektne dokumentacije za NDTs 10/0,4kV 1x630kVA „BR.3“ i pripadajućeg sredjenaponskog priključnog voda na lokaciji Kolašin 1600, shodno Prostornom planu posebne namjene Bjelasica Komovi, Detaljna razrada lokaliteta Kolašin 1600.

Zbog urgentnosti i planirane dinamike izgradnje smještajnih jedinica na UP6 i UP7 pokrenuli smo proceduru izrade pomenute trafostanice o sopstvenom trošku, a shodno Zakonu o energetici, član 184. Stav 1, koji omogućava „budućem korisniku da o svom trošku izgradi infrastrukturu potrebnu za priključenje na sistem i da je preda nadležnom operateru Sistema u skladu sa ovim Zakonom“.

Kako Urbanističko tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata u okviru planinskog centra Kolašin 1600, predviđaju povećanje snage shodno potrebi na 1000kVA, ovim putem tražimo da nam izdate UTU za izradu projektne dokumentacije za NDTs 10/0,4kV 1x 1000kVA s obzirom da postojeći definisani uslovi 1x630kva neće biti dovoljni za snadbijevanje svih sadržaja.

U Kolašinu, 25.01.2024. godine

S poštovanjem,



Ski Resort Kolašin - 1600

Jovanka Vučetić

Izvršni direktor