

Prijeto: 03.06.2021.				
Org. jed.	Jed. klas. rje.	Redn. broj.	Prilog	Vrijednost
071/4-1792/6				

OBRAZAC 19

CIVIL ENGINEER d.o.o
Podgorica

(naziv stručnog nadzora)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE I LICENCIRANJE

Obavještenje o nemogućnosti izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu
(član 97 stav 8 Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Izvođač radova	PMTR d.o.o – Bar lic.br. UPI 072/7-84/3
Lokacija objekta	4685/1,4685/7,4685/3,4685/6,4687/4,4685/5 4688, 4689/2,4686 K.O.NOVI BAR (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) UP 54 DUP "Topolica Bjelisi-Izmjene i dopune- Bar (broj urbanističke parcele, planski dokument)
Prijava radova	071/4-1792/1 od 21.04.2021 (broj i datum prijave radova)
Razlozi za nemogućnost izvođenja radova po revidovanom glavnom projektu	Na osnovu Členova Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64 17 od 06.10.2017, 044 18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011 19 od 19.02.2019, 082 20 od 06.08.2020) 95 ,97 , 98 ,99 ,100 ,101,102 i 111 nalaže upisima u građevinski dnevnik i informiše nadležnu inspekciju o radnjama koje se moraju uraditi: - Zapis u dnevniku : 10.05.2021 god. Investitor i Izvodjac radova se obavezuju da urade projekat zaštite iskopa temeljne jame koja je prosječne dubine oca 5 m I potencijalno prestavlja opasnost po život I zdravlje ljudi . I da u skladu sa členom 111 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata (Sl. List CG br.64 17 od 06.10.2017, 044 18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011 19 od 19.02.2019, 082 20 od 06.08.2020) kako bi se spriječilo mogućnost ugrožavanja po život i zdravlje ljudi. Urade projekat zaštite iskopa temeljenje jame od strane ovlaštene organizacije ,reviduju ga I odmah otpoenu sa radovima do kote 0,0 Priložen uz Obrazac revidovan projekat zaštite iskopa temeljne jame

M. N. N. N.