



Broj: 06-333/26-922/67

08.04.2026. godine

ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD

UI. Vuka Karadžić br 2
NIKŠIĆ

Aktima zavedenim kod ovog ministarstva pod brojem 06-333/26-922/65 i 06-333/26-922/66 od 06.04.2026. godine, obratili ste se zahtjevom za pravno tumačenje i primjenu članova 61 stav 2 i 154 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 19/25, 92/25 i 160/25).

S tim u vezi, obavještavamo Vas sljedeće:

Član 61 Zakona o izgradnji objekata propisuje obavezu investitora da pristupi probnom radu i to po završetku montaže, funkcionalnih ispitivanja, a prije konačnog tehničkog pregleda. U stavu 2 istog člana napravljen je izuzetak, kojim je utvrđeno da kod objekata kupaca-proizvođača koji imaju ugrađene unutrašnje instalacije za proizvodnju električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje energije iz obnovljivih izvora, investitor će po završetku ugradnje fotonaponskog sistema čija je instalisana snaga do 100kW obezbijediti dobijanje stručnog nalaza (atesta) o ispravnosti elektrotehničkih instalacija koji je dovoljan uslov za stupanje u probni rad, dok će za fotonaponske sisteme čija je instalisana snaga veća od 100kW nadležni mrežni operator u roku od 15 dana izdati rješenje o probnom radu tokom koga će biti ispitani parametri fotonaponskog sistema.

Nadalje, članom 154 propisano je da u cilju podsticanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora i povećanja energetske efikasnosti postojećih objekata, za fotonaponske sisteme snage od 100 do 999 kW tehnička dokumentacija se do 31. decembra 2026. godine, izrađuje na osnovu elaborata analize i ispitivanja statičke stabilnosti objekta na kojem se postavlja fotonaponski sistem.

U stavu 2 istog člana, pojašnjeno je da kontrolu statičke stabilnosti objekta iz stava 1 ovog člana vrši privredno društvo, pravno lice odnosno preduzetnik koji ispunjava uslove iz člana 75 Zakona o izgradnji objekata, na osnovu propisa i standarda koji su važili u vrijeme izgradnje tog objekta.

Ispunjenost uslova za priključenje na elektroenergetsku infrastrukturu, davanjem saglasnosti, ocjenjuje nadležni mrežni operator (stav 3).

Dakle, investitor će po završetku ugradnje fotonaponskog sistema čija je instalisana snaga do 100kW obezbijediti dobijanje stručnog nalaza (atesta) o ispravnosti elektrotehničkih instalacija koji je dovoljan uslov za stupanje u probni rad. Navedeno se odnosi na objekte kupaca-proizvođača koji imaju ugrađene unutrašnje instalacije

za proizvodnju električne energije u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje energije iz obnovljivih izvora.

Za fotonaponske sisteme snage od 100 do 999 kW tehnička dokumentacija se, do 31. decembra 2026. godine, izrađuje na osnovu elaborata analize i ispitivanja statičke stabilnosti objekta na kojem se postavlja fotonaponski sistem,

Nadležni mrežni operator za fotonaponske sisteme čija je instalisana snaga veća od 100kW u roku od 15 dana će izdati rješenje o probnom radu tokom koga će biti ispitani parametri fotonaponskog sistema.

DRŽAVNA SEKRETARKA

Marina Izgarević Pavićević



Verifikovala:

Nevenka Mugoša, načelnica direkcije za normativne poslove

N. Mugoša

Obradila:

Dunja Samardžić, samostalna savjetnica I

D. Samardžić

Dostavljeno:

- naslovu
- a/a