



Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma  
Direktorat za građevinarstvo  
Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 264  
+382 20 446 294  
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 1064-191/7-2018

Podgorica, 22.12.2021.godine

Društvo sa ograničenom odgovornošću  
za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda  
za opštine Kotor i Tivat

Tivat  
Đuraševići bb

Ovom ministarstvu, obratili ste se zahtjevom broj: UPI 106 – 191/1 od 13.04.2018.godine i dopunom zahtjeva broj: UPI 106 – 191/3 od 19.04.2018.godine za izdavanje upotrebne dozvole za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na katastarskim parcelama broj 1750/9, 1751/3, 1751/4 i 1757/2 KO Đuraševići, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Tivat.

S tim u vezi ste dana 20.12.2021.godine, dostavili jedan primjerak Izvještaja o tehničkom pregledu navedenog objekta kojeg je ovjerio vršilac tehničkog pregleda „Nik Com“ DOO Nikšić. Uvidom u dostavljeni Izvještaj, utvrđeno je da isti sadrži nedostatke u smislu poštovanja člana 15 Pravilnika o načinu vršenja tehničkog pregleda („Sl. list Crne Gore“, broj 33/09 i 57/13) i člana 122 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list Crne Gore“, broj 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14 ) i to:

- rješenje o obrazovanju Komisije za tehnički pregled ne sadrži broj i datum niti su isti navedeni u konačnom izvještaju;
- u dostavljenom Izvještaju o tehničkom pregledu nijesu navedena imena predstavnika investitora i izvođača niti imena drugih lica koja su učestvovala u radu Komisije ili prisustvovala njenom radu;
- u dostavljenom Izvještaju o tehničkom pregledu je, u nekoliko pojedinačnih izvještaja za faze, navedeno da na objektu PPOV postoje nedostaci koje je potrebno otkloniti prije dobijanja upotrebne dozvole. U Izvještaju se ne objašnjava o kakvim nedostacima se radi osim što se na jednom mjestu navodi da se oni odnose na primjedbe date u dopisu „Problemi u funkcionisanju postrojenja Tivat-Kotor“ od 06.08.2018.godine kao i u „Izvještaju o periodu upravljanja i održavanja (jun 2018.) čiji je sastavni dio i prilog Službena zabilješka od 20.03.2018.godine“. Takođe, u Izvještaju za fazu jake struje je nabrojano nekoliko nedostataka u kvalitetu izvedbe i vrsti opreme. Iako u Izvještaju ne postoji obrazloženje da li su uočeni nedostaci otklonjeni, predloženo je izdavanje upotrebne dozvole te je potrebno da se Izvještaj u tom dijelu koriguje i dopuni.

Na osnovu navedenog, potrebno je da, u smislu člana 60 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl. list Crne Gore“, br. 056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), otklonite gore pomenute nepravilnosti i dostavite ovom ministarstvu dva primjerka novog (korigovanog) Izvještaja o tehničkom pregledu.

Takođe je potrebno da dostavite vodnu dozvolu za objekat PPOV obzirom da je čl. 120 i 125 Zakona o vodama („Sl. list Republike Crne Gore“, br. 027/07, „Sl. list Crne Gore“, br. 073/10, 032/11, 047/11, 048/15, 052/16, 055/16, 002/17, 080/17 i 084/18) propisano da je investitor dužan da, prije korišćenja objekata i postrojenja za koje je potrebna vodna saglasnost, pribavi vodnu dozvolu kojom se utvrđuje da su objekti i postrojenja izgrađeni u skladu sa vodnom saglasnošću i da se upotrebna dozvola za korišćenje objekata i postrojenja ne može izdati bez prethodno pribavljene vodne dozvole.

Tražene nedostatke, neophodno je otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u roku od 5 dana, od dana prijema ovog obavještenja.



Ovlašćeno službeno lice  
Borka Novković, samostalna savjetnica I.