

Crna Gora
Opština Tivat
Broj 0706-360-1004-14
dat. 21.07.2015

OBRAZAC 1

Crna Gora MINISTARSTVO ODŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA			
Primi	21.07.2015		
Opština	Štamp	Prilog	Vrijednost
05-1396/1			

(prezime, očevo ime i ime)

Trg Magnolija 1

(adresa)

032/661-300

(broj telefona)

DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I
RAZVOJ

OPŠTINA TIVAT

(naziv sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO ODŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

(organ upravljanja nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

(član 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ 51/08, 34/11, 35/13))

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za:

1. Izgradnju objekta

2. Rekonstrukciju objekta - DTV 110 kV DV na dionici od TS 110/35 kV Gradišnica
u pravcu Bijele u dužini cca 500m a na osnovu PPCG

(zaokružiti odgovarajući broj)

Situacija trase u prilogu _____

Katastarska opština Mrčevac

Opština Tivat

17.07.2015

(mjesto i datum)

Direktor

Peda Obradović, dipl. pravnik

(podnosilac zahtjeva)



*- odnosio se na linijske objekte (putevi, željeznice, dalekovod, vodovod itd.)



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Broj: 0503-1396/2

Podgorica, 24.07.2015.godine

OPŠTINA TIVAT
DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

TRG MAGNOLIJA 1
TIVAT

U vezi vašeg zahjeva broj: 0706-360-100/4-14 od 21.07.2015. godine, za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za rekonstrukciju 110 kV dalekovoda na dionici od TS 110/35 kV Gradiošnica u pravcu bijele u dužini cca 500 m, obavještavamo vas sljedeće:

Prostorno urbanističkim planom opštine Tivat, predmetni dalekovod je predviđen za ukidanje, pa ovo ministarstvo može samo izdati urbanističko - tehničke uslove za rekonstrukciju postojećeg objekta u postojećim gabaritima koja je neophodna za održavanje i korišćenje objekta shodno njegovoj namjeni, do privođenja te lokacije namjeni prema odgovarajućem planskom dokumentu, a prema članu 95 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14).

S toga, ukoliko planirate rekonstrukciju predmetnog dalekovoda u postojećim gabaritima, to je neophodno da dostavite zahtjev za rekonstrukciju 110 kV dalekovoda na dionici od TS 110/35 kV Gradiošnica u pravcu bijele u dužini cca 500 m, u postojećim gabaritima.

Rukovodilac Direkcije za izgradnju objekata
Milica Abramović, dipl.inž.građ.

Obradile:

Tijana Savić, dipl.inž.geod.
Olivera Živković, dipl.pravnik

GENERALNI DIREKTOR
Danilo Gvozdenović



