



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 200
Tel: +382 20 446 339

Broj: 06 – 333/25-13693/7

04.02.2026. godine

ONE CRNA GORA DOO

PODGORICA
Bulevar Džordža Vašingtona 83

U prilogu ovog dopisa dostavljamo vam Tehničke uslove za priključenje na distributivni sistem broj: 30-20-06-193 od 28.01.2026. godine, Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, za izradu tehničke dokumentacije za baznu stanicu mobilne telefonije na lokaciji željeznička stanica Kolašin, dio katastarske parcele br. 980 KO Smailagića Polje, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Smailagića Polje“ ("Službeni list CG - op. propisi", broj 11/09) i Prostorno-urbanističkog plana opštine Kolašin – izmjene i dopune („Sl. list CG“, br. 22/25), u opštini Kolašin.

Predmetni akt je dostavljen ovom ministarstvu nakon izdavanja Urbanističko-tehničkih uslova br. 06 – 333/25-13693/6 od 27.01.2026.godine.



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva,
- ☉ U spise predmeta
- Direkciji za inspekcijski nadzor
- a/a

Verifikovala:

Maja Mrdak, načelnica Direkcije za pripremu urbanističko-tehničkih uslova za Geoportal i izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

Obradila:

Milica Čurić, samostalna savjetnica I

Prijeto: 30.01.2026				
Opis posla	Rad na mreži	Rad na terenu	Ukupno	Vrijednost
06-333/25-13693/6				
Obrazac broj 1				

Broj: 30-20-06-193
 Od: 28.01.2026.godine

CRNA GORA
Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine
Proleterske brigade, br. 19

Na osnovu člana 8 Zakona o izgradnji objekata („Sl.list CG“, br.019/25 od 04.03.2025.g.), rješavajući po zahtjevu br. 30-20-06-3657 od 11.12.2025.godine, za izdavanje tehničkih uslova za priključenje na distributivni sistem električne energije za objekat bazne stanice mobilne telefonije, na dijelu katastarske parcele 980 KO Smilagića Polje, u Kolašinu, podnosioca zahtjeva: „ONE“ CRNA GORA DOO PODGORICA, izdaju se:

TEHNIČKI USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA DISTRIBUTIVNI SISTEM

Za navedeni obekat, sa planiranom jednovremenom vršnom snagom od 5 kW, definišu se uslovi za izradu tehničke dokumentacije na sljedeći način:

- a) Mjesto priključenja infrastrukture za priključenje: **NKRO na poziciji uz objekat željezničke stanice, dostupan za manipulacije i održavanje**
- b) Mjesto priključenja, odnosno mjesto mjerenja: **budući PMO, uz NKRO, dostupan za očitavanje i kontrolu**
- c) Vrsta voda : **podzemni kablovski vod**
- d) Trafo reon: **TS-O 630 kVA „Željeznička stanica“ (120134)**

Drugi bitni uslovi za izradu tehničke dokumentacije:

- Elektroenergetske instalacije objekta projektovati odnosno izvesti prema:
- Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Službeni list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i "Službeni list SRJ" br. 28/95)
- Pravilniku o tehničkim normativima za zaštitu objekta od atmosferskog pražnjenja ("Službeni list SRJ", br 11/96)
- kao i svim drugim važećim pravilnicima i standardima za ovu vrstu objekata

Pri izradi projekta poštovati tehničke preporuke CEDIS-a:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka - Tipizacija mjernih mjesta

Za saobraćajnu infrastrukturu definišu se i sljedeći uslovi:

- Projektna dokumentacija saobraćajnice treba da sadrži i elektrotehnički projekat jake struje koji se odnosi na usaglašavanje postojeće energetske infrastrukture sa planiranom saobraćajnicom.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ulica Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica
 Telefon: +382 20 408 400 Faks: +382 20 408 411 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
 PIB: 00288673 PDV: 30/21-16142-1

Broj lica računa:

CEB BANKA 320-2754-39 HPOCITERARNA BANKA 320-22539-07 ERSTE BANKA 340-8573-04 PIUK BANKA 335-25969-00

