



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 234 421
fax: +382 234 406
www.uip.gov.me

Broj : UP I ZH 0701-037/23-133 **18**

Podgorica, 08.12.2023.godine

Uprava za inspekcijske poslove rješavajući u žalbenom postupku, na osnovu člana 125 stav 4 Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17), te na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama („Sl.list Crne Gore", 44/12, 30/17) i člana 4 Uredbe o nadoknadi troškova u postupku za pristup informacijama („Sl. list CG", broj 66/16, 121/21), postupajući po zahtjevu za pristup informaciji Regulatornog instituta za obnovljivu energiju, donosi

RJEŠENJE

1.Djelimično se usvaja zahtjev Regulatornog instituta za obnovljivu energiju, evidentiran u Upravi za inspekcijske poslove pod br. UP I ZH 0701-037/23-133 od 22.11.2023.godine, kojim se traži pristup informaciji:

- Dokumentu ili drugom nosaču informacija koji sadrži Zapisnike o inspekcijskim pregledima vršenim od strane naslovnog organa, u vezi sa radom Gradske kotlarnice;
- Dokumentu ili drugom nosaču informacija koji sadrži rješenja o mjerama, radnjama i rokovima za otklanjanje nepravilnosti utvrđenih u postupku inspekcijskog pregleda, u vezi sa radom Gradske kotlarnice;
- Dokumentu ili drugom nosaču informacija koji sadrži obavještenja naslovnom organu dostavljenim od strane subjekta nadzora, o otklanjanju nedostataka i nepravilnosti, u vezi sa inspekcijskim pregledima iz tačke 1, Zahtjeva, ukoliko postoje;
- Dokumentu ili drugom nosaču informacija koji sadrži akt naslovnog organa o izricanju novčane kazne, kao i izdavanju prekršajnog naloga u vezi sa nezakonitostima utvrđenim nakon izvršenog inspekcijskog pregleda, ukoliko je izdat;
- Dokumentu ili drugom nosaču informacija koji sadrži zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka u vezi sa nezakonitostima utvrđenim nakon izvršenog inspekcijskog pregleda, ukoliko je podniet;
- Informaciju da li je protiv subjekta inspekcijskog nadzora, u vezi sa radom Gradske kotlarnice podnijeta krivična ili druga prijava, a sve navedeno za period 2021,2022,2023. godine.

2. Pristup dijelu tražene informacije, iz tačke 1 dispozitiva ovog rješenja, ostvariće se poštanskom dostavom kopije informacije podnosiocu zahtjeva, od strane organa vlasti. Troškovi kopiranja se ne naplaćuju iz razloga ekonomičnosti.

3. Odbija se zahtjev u dijelu koji se odnosi na dostavljanje informacije za 2021. i 2023.godinu zbog neposjedovanja informacije.

4. Žalba na rješenje ne odlaže izvršenje ovog rješenja.

Obrazloženje

Dana 02.11.2023. godine, Regulatorni institut za obnovljivu energiju podnio je Upravi za inspekcijske poslove zahtjev za dostavljanje informacije, evidentiran pod br. UP I ZH 0701-037/23-133, koji je dopunjen dopisom broj UPIZH-0701-037/23-133/5, od 22.11.2023. godine.

U postupku po zahtjevu, te dopuni istog, Uprava za inspekcijske poslove je utvrdila da posjeduje dio tražene informacije opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja.

Dio informacije opisane tačkom 1 dispozitiva ovog rješenja koju Uprava za inspekcijske poslove posjeduje ima 11 (jedanaest) stranica formata A4 i odnosi se na kopiju Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/21-10372/3 od 31.01.2022. godine, kopiju Rješenja br. UP IN-0405-721/21-10372/6 od 15.02.2022. godine, kopiju Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/22-1685/2 od 01.03.2022. godine, kopiju Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/21-10372/8 od 17.03.2022. godine i kopiju Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/22-2497/2 od 22.03.2022. godine. Pristup citiranoj informaciji omogućava se dostavljanjem njene kopije na adresu podnosioca zahtjeva: **Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu, Ulica Bratstva i jedinstva, Stara Varoš B-T – Podgorica.**

Na osnovu člana 30 stav 5 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 44/12 i 30/17), Uprava za inspekcijske poslove je odbila zahtjev u dijelu kojim se traži dokumentacija citirana tačkom jedan dispozitiva predmetnog rješenja, a za period 2021. godine i 2023. godine, zbog neposjedovanja informacije, iz razloga što u 2021. i 2023. godini nije bilo postpanja u odnosu na citirani subjekat nadzora, od strane Elektroenergetske inspekcije.

Imajući u vidu da je članom 33 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisano da podnosilac zahtjeva snosi troškove postupka za pristup informaciji koji se odnosi na stvarne troškove organa vlasti radi kopiranja, skeniranja i dostavljanja tražene informacije, u skladu sa propisom Vlade Crne Gore, kao i da je članom 2 stav 1 Uredbe o nadoknadi troškova u postupku za pristup informacijama propisano da trošak kopiranja informacije formata A4, crno-bijeli, iznosi 0,03€ po stranici, to se troškovi postupka u konkretnom slučaju ne određuju iz razloga ekonomičnosti.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja, shodno čl. 36 Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama u roku od 15 dana od dana prijema rješenja, neposredno ili preko Uprave za inspekcijske poslove.

Dostavljeno:
Regulatorni institut za obnovljivu energiju i životnu sredinu
Ulica Bratstva i jedinstva, Stara Varoš B-T
Podgorica
a/a

Kontakt osoba:
Marina Četković - Samostalna savjetnica
tel: 068 872 765
email: marina.cetkovic@uip.gov.me



Ana Vujošević
DIREKTORICA

Vujošević



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 68 872 831
www.uip.gov.me

Br: UP I ZH 0701-037/23-133/ *P*

28. novembar 2023. godine

Za: Uprava za inspekcijske poslove
n/r Marina Četković
Oktobarske revolucije 130, Podgorica

Veza: Zahtjev br. UP I ZH 0701-
037/23-133/2 od 02.11.2023. godine
i dopuna br. UP I ZH 0701-037/23-
133/5 od 22.11.2023. godine

Crna Gora

PREDMET: Dostavljanje kopije zapisnika i rješenja Odsjeka za termoenergetsku inspekciju u postupcima u vezi kotlarnice u ul. Skerlićeva u Pljevljima za period 2021., 2022. i 2023. godine

Postupajući u skladu sa zahtjevom udruženja RERI, koji ste dostavili Odsjeku za termoenergetsku inspekciju 03.11.2023. godine i dopune zahtjeva koji ste dostavili Odsjeku za termoenergetsku inspekciju 27.11.2023. godine u prilogu akta dostavljamo Vam tražena dokumenata iz 2022. godine.

U 2021. i 2023. godini nije bilo postupanja u odnosu na ovaj subjekat nadzora pa samim tim nema ni tražene dokumentacije.



Termoelektrični inspektor
Milos Kovačević

Prilog:

- Kopija Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/21-10372/3 od 31.01.2022. godine,
- Kopija Rješenja br. UP IN-0405-721/21-10372/6 od 15.02.2022. godine,
- Kopija Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/22-1685/2 od 01.03.2022. godine,
- Kopija Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/21-10372/8 od 17.03.2022. godine i
- Kopija Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/22-2497/2 od 22.03.2022. godine.

Dostavljeno:

- Naslovu
- a/a



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za termoeenergetsku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 428.
www.uip.gov.me

Br: UP IN-0405-721/21-10372/3

31. januar 2022. godine

Z A P I S N I K
o izvršenom inspekcijskom pregledu

Inspekcijski pregled je izvršio termoeenergetski inspektor dana 28.01.2022. godine. Objekat pregleda: Kotlarnica koja se nalazi na adresi Skerlićeva bb u Pljevljima. Pregled je izvršen u skladu sa čl. 14. i 15. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG" br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), čl. 209., 227. i 229. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20) i ovlaštenja vd direktora Uprave za inspekcijske poslove br. 1001-013/22-171 od 17.01.2022. godine po inicijativama od 23.12.2021. godine i 26.01.2022. godine.

Subjekat pregleda: „Grijanje” d.o.o. Pljevlja

Odgovorno lice: Jasmin Čelebić, vd izvršnog direktora

Prisutna lica: Jasmin Čelebić, Vule Macanović i Dragoljub Mazalica

Vrijeme pregleda: 28.01.2022. godine od 11:00 do 14:00 časova.

Inspekcijski nalaz:

Inicijativama od 23.12.2021. godine i 26.01.2022. godine Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek za termoeenergetsku inspekciju je zamoljena da provjeri da li preduzeće „Grijanje” d.o.o. iz Pljevalja posjeduje rješenje o obavljanje djelatnosti izdato u skladu sa čl. 209. Zakona o energetici, od strane Sekretarijata za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode, Opštine Pljevlja, obzirom da nije odgovorilo na zahtjev da dostavi isto podnosiocu inicijative.

Postupajući po ovim inicijativama termoeenergetski inspektor je izvršio inspekcijski pregled u privrednom društvu „Grijanje” d.o.o. Pljevlja na adresi ul. Kralja Petra bb u Pljevljima i dokumentacije stavljene na uvid.

Pregledom je utvrđeno:

Stavljena je na uvid sledeća dokumentacija: Ugovor i aneks ugovora o povjeravanju poslova, Zahtjev za izdavanje dozvole i Izvještaji o izvršenim pregledima i ispitivanjima:

- Ugovor o povjeravanju poslova zaključen između Opštine Pljevlja (br. 031-921/2017-1 od 28.07.2017. godine) i „Grijanje” d.o.o. Pljevlja (br. 01-1229 od 27.07.2017. godine) u kojem je predmet ugovora povjeravanje komunalnih poslova – djelatnosti proizvodnje i distribucije toplotne energije, upravljanje distributivnim sistemom i snabdjevanje toplotnom energijom korisnika usluga na teritoriji opštine Pljevlja.

- Aneks ugovora o povjeravanju poslova zaključen između Opštine Pljevlja (br. 01-018/20-1080/1 od 09.07.2020. godine) i „Grijanje” d.o.o. Pljevlja (br. 01-1273 od 17.07.2020. godine) kojim je ugovor produžen za 3 godine do 28.07.2023. godine.

- Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje djelatnosti br. 01-205 od 26.01.2022. godine koji je „Grijanje” d.o.o. Pljevlja podnio Opštini Pljevlja, Sekretarijatu za komunalno – stambene poslove, saobraćaj i vode.

- Izvještaji br. 6-14/21, 6-15/21, 6-16/21, 6-17/21, 6-18/21, 6-19/21, 6-20/21 i 6-21/21 o ispitivanju radnih karakteristika ventila sigurnosti, urađeni 23.09.2021. godine od „Institut za crnu metalurgiju“ AD Nikšić.
- Izvještaj br. 01-1737/16 o kontrolisanju toplovodnih kotlova, urađen 23.08.2016. godine od „Ening“ iz Nikšića.
- Izvještaj br. 01-1733/16 o izvršenom pregledu i ispitivanju kotla na čvrstoću vodenim pritiskom (int. broj: 1, snaga: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: „Topling“ – Beograd) urađen 11.08.2016. godine od „Ening“ iz Nikšića.
- Izvještaj br. 01-1734/16 o izvršenom pregledu i ispitivanju kotla na čvrstoću vodenim pritiskom (int. broj: 2, snaga: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: „Topling“ – Beograd) urađen 11.08.2016. godine od „Ening“ iz Nikšića.
- Izvještaj br. 01-1735/16 o izvršenom pregledu i ispitivanju kotla na čvrstoću vodenim pritiskom (int. broj: 3, snaga: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: „Topling“ – Beograd) urađen 11.08.2016. godine od „Ening“ iz Nikšića.

Na pitanje inspektora da li znaju da je izvještajima o ispitivanju kotlova na čvrstoću istekao rok važenja prisutni su izjavili da su u postupku dobijanja ponude od ovlašćene firme da izvrše nova ispitivanja.

Na pitanje inspektora da li posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije izdatu od nadležnog organa lokalne uprave, prisutna lica su izjavila da privredno društvo „Grijanje“ d.o.o. nije u posjedu takvog odobrenja.

Zaključak

Na osnovu izloženog Inspektor zaključuje da subjekt pregleda ne posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije izdatu od nadležnog organa lokalne uprave, što je u suprotnosti sa članom 209. stav 3. Zakona o energetici („Sl. list CG“, br. 5/16, 51/17 i 82/20).

Takođe Inspektor zaključuje da subjekt pregleda nije izvršio redovne periodične preglede i ispitivanja kotlova predviđena tehničkim propisima u punom obimu.

Inspekcija najavljuje da će donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i u skladu sa čl. 112, Zakona o upravnom postupku („Sl. list CG“, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), poziva se subjekt pregleda da se izjasni na ovu činjenicu u roku od 8 dana od dana preuzimanja ovog zapisnika.

Zapisnik je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja subjektu pregleda.

STRANKA
Jasmin Čelebić

PRISUTNI
Jasmin Čelebić, Vule Macanović i Dragoljub Mazalica

Po ovlaštenju termoenergetski inspektor
MILOŠ KOVAČEVIĆ dipl.ing.maš

Dostavljeno:

- „Grijanje“ d.o.o., ul. Kralja Petra bb, Pljevlja
- a/a



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.1
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 428
www.uip.gov.me

menja
obvraćajem da
primio pošiljku od

Br: UP IN-0405-721/21-10372/6

15. februar 2022. godine

Na osnovu članova 208., 224., 227. i 229. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), članova 14, 15, 16 i 39 Zakona o inspekcijском nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG" br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16) i čl. 18. i 46. Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17) po ovlaštenju vd direktora Uprave za inspekcijske poslove br. 1001-013/22-171 od 17.01.2022. godine, Termoenergetski inspektor, donosi:

RJEŠENJE:

Nalaze se „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja da za objekat kotlarnice u ul. Skerlićeva bb izvrši sljedeće mjere:

Izvrši periodične preglede i ispitivanje kotlova na čvrstoću.

Rok za izvršenje naređenih mjera je 15.03.2022. godine.

Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Obrazloženje:

Termoenergetski inspektor je 28.01.2022. godine izvršio inspekcijski pregled u privrednom društvu „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja na adresi ul. Kralja Petra bb u Pljevljima i o tome sačinio Zapisnik o izvršenom inspekcijskom pregledu br. UP IN-0405-721/21-10372/3 od 31.01.2022. godine, koji čini sastavni dio ovog rješenja.

U zapisniku je, pored ostalog, konstatovano:

Na pitanje inspektora da li znaju da je izvještajima o ispitivanju kotlova na čvrstoću istekao rok važenja prisutni su izjavili da su u postupku dobijanja ponude od ovlaštene firme da izvrše nova ispitivanja.

Na pitanje inspektora da li posjeduju dozvolu za obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije izdatu od nadležnog organa lokalne uprave, prisutna lica su izjavila da privredno društvo „Grijanje“ d.o.o. nije u posjedu takvog odobrenja.

Na osnovu izloženog Inspektor zaključuje da subjekt pregleda ne posjeduje dozvolu za obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije izdatu od nadležnog organa lokalne uprave, što je u suprotnosti sa članom 209. stav 3. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20).

Takođe Inspektor zaključuje da subjekt pregleda nije izvršio redovne periodične preglede i ispitivanja kotlova predviđena tehničkim propisima u punom obimu.

Inspekcija najavljuje da će donijeti rješenje o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i u skladu sa čl. 112, Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), poziva

se subjekt pregleda da se izjasni na ovu činjenicu u roku od 8 dana od dana preuzimanja ovog zapisnika.

U ostavljenom roku od 8 dana od dana prijema Zapisnika o izvršenom inspekcijskom pregledu termoeenergetskom inspektor u je putem mejla dostavljeno:

- Rješenje br. 06-335/22-43/2 od 09.02.2022. godine izdato od Opštine Pljevlja, Sekretarijata za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode kojim se dozvoljava privrednom društvu „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja upisanom u CRPS – PIB – 02760592 pod šifrom djelatnosti 3530 (snabdijevanje parom i klimatizacija) obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije.

Uvidom u navedeno rješenje inspektor je utvrdio da je subjekat pregleda otklonio jednu od nepravilnosti koje su utvrđene inspekcijskim pregledom od 28.01.2022. godine, tj. da je pribavio dozvolu za obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije izdatu od nadležnog organa lokalne uprave u skladu sa članom 209. stav 3. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20).

Kako se subjekat pregleda nije izjašnjavao u odnosu na izvještaje o ispitivanjima kotlova kojima je istekao roka važenja, a kako je za ocjenu stanja kotlova neophodno iste održavati u funkcionalno ispravnom stanju, kao i izvršiti periodične preglede i ispitivanja, u skladu sa članom 208. stav 4. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), inspektor je donio rješenje i naložio preduzimanje mjera u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Na osnovu izloženog, a u skladu sa ovlaštenjima iz čl. 227 i 229 Zakona o energetici, čl. 14, 15 i 39 Zakona o inspekcijskom nadzoru i čl. 18 i 46 Zakona o upravnom postupku, inspektor je donio rješenje kao u dispozitivu.

Saglasno članu 40 Zakona o inspekcijskom nadzoru žalba na rješenje ne odlaže izvršenje rješenja.

Pravna pouka: Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu kapitalnih investicija u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Žalba se podnosi preko Uprave za inspekcijske poslove, Odsjeka za termoeenergetsku inspekciju.

Po ovlaštenju termoeenergetski inspektor
MILOŠ KOVAČEVIĆ, dipl.ing.maš

Dostavljeno:

- „Grijanje“ d.o.o., ul. Kralja Petra bb, Pljevlja
- a/a



Crna Gora
Uprava za inspeksijske poslove
Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 428
www.uip.gov.me

Br: UP IN-0405-721/22-1685/2

01. mart 2022. godine

Z A P I S N I K
o izvršenom inspeksijskom pregledu

Inspeksijski pregled je izvršio termoenergetski inspektor dana 28.02.2022. godine. Objekat pregleda: Kotlarnica koja se nalazi na adresi Škerlićeva bb u Pljevljima. Pregled je izvršen u skladu sa čl. 14. i 15. Zakona o inspeksijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG" br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), čl. 209., 227. i 229. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20) i ovlaštenja vd direktora Uprave za inspeksijske poslove br. 1001-013/22-171 od 17.01.2022. godine po inicijativi od 16.02.2022. godine.

Subjekat pregleda: „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja

Odgovorno lice: Jasmin Čelebić, vd izvršnog direktora

Prisutna lica: Jasmin Čelebić

Vrijeme pregleda: 28.02.2022. godine od 10:30 do 14:00 časova.

Inspeksijski nalaz:

Inicijativom od 16.02.2022. godine Uprava za inspeksijske poslove, Odsjek za termoenergetsku inspekciju je zamoljena da provjeri da li preduzeće „Grijanje“ d.o.o. iz Pljevalja obavljanje djelatnost u skladu sa čl. 208., 209. i 211. Zakona o energetici, kao i da utvrdi da li kotlarnica koja se nalazi na adresi Škerlićeva bb zadovoljava standarde. Postupajući po ovoj inicijativi termoenergetski inspektor je izvršio inspeksijski pregled u privrednom društvu „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja na adresi ul. Kralja Petra bb i u kotlarnica koja se nalazi na adresi Škerlićeva bb u Pljevljima, kao i dokumentacije stavljene na uvid.

Pregledom je utvrđeno:

Stavljena je na uvid sledeća dokumentacija: Rješenje o obavljanju djelatnosti, Odluku o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom, Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije i Rješenje o davanju saglasnosti na cijene usluga grijanja:

- Rješenje br. 06-335/22-43/2 od 09.02.2022. godine izdato od Opštine Pljevlja, Sekretarijata za stambeno komunalne poslove saobraćaj i vode kojim se dozvoljava privrednom društvu „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja upisanom u CRPS – PIB – 02760592 pod šifrom djelatnosti 3530 (snabdijevanje parom i klimatizacija) obavljanje djelatnosti iz oblasti toplotne energije.

– Odluka o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grad Pljevalja ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 38/15 i 48/16).

– Pravila o radu distributivnog sistema toplotne energije br. 01-581 od 26.03.2016, godine donesena od „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja.

- Rješenje o davanju djelimične saglasnosti na cijene usluga grijanja br. 031-35/2015-3 od 09.01.2017. godine izdato od Opštine Pljevlja, Predsjednika, kojim se daje saglasnost na cijene usluga grijanja za stambene i poslovne prostore izražene u €/m², a odbija se predlog odluke u dijelu u kom su utvrđene cijene izražene u €/KW i €/KWh.

Na pitanje inspektora da li su planirali ili planiraju zamjenu tehnologije grijanja, odnosno da li planiraju korišćenje obnovljivih izvora energije ili kogeneraciju, prisutno lice je izjavilo da nije upoznat da li je 2009. godine, kada je rađena rekonstrukcija kotlarnice, vođeno računa o izboru tehnologije i vrste energenta iz razloga jer u to vrijeme nije bio zaposlen u ovom privrednom subjektu. A što se tiče planova prisutno lice je izjavilo da smatra da je neodgovorno u ovom trenutku ulaziti u ovu investiciju obzirom da je izvjesna ekološka rekonstrukcija termoelektrane i toplifikacija grada a i preduzeće nema sredstava za ovu investiciju.

Na pitanje inspektora da li se kotlovi, podstanice i ostale instalacije održavaju u ispravnom stanju i da li je obezbijeđena pogonska spremnost i bezbjedno korišćenje prisutno lice je izjavilo da u skladu sa mogućnostima održavaju mrežu, ali im veliki problem predstavljaju nesavjesni korisnici usluga koji prave gubitke vode iz sistema iz samo njima znanih razloga.

Na pitanje inspektora da li su utvrdili tarifni sistem za snabdijevanje toplotnom energijom prisutno lice je izjavilo da se trenutno naplaćuje po m² grijanog prostora u skladu sa Rješenjem Predsjednika opštine od 09.01.2017. godine, kao i da je tarifni sistem utvrđen i da isti još uvijek nije ušao u skupštinsku proceduru, a kada će i da li će biti usvojen u Skupštini nema saznanja.

Na pitanje inspektora da li se vrši mjerenje toplotne energije na ulazu u objekat kod svakog kupca prisutno lice je izjavilo da nema tehničkih uslova za mjerenje na ulazu u objekat iz razloga što je sistem napravljen tako da je na I spratu objekta urađen horizontalni razvod pa onda pojedinačno sa svakog grejnog tijela idu vertikalne ka gornjim spratovima, tako da ima više ulaza u svaki pojedinačni objekat.

Prisutno lice je u odnosu na stanje kotlarnice izjavilo da je obzirom na činjenicu da je kotlarnica izgrađena 1974. godine i da su kasnijim rekonstrukcijama samo poboljšani uslovi rada i efikasnosti pomenutog postrojenja ovo preduzeće čini sve što je u njihovoj moći da postrojenje održi tehnički ispravnim i da smanje negativne uticaje. Sama činjenica da je kotlarnica locirana u prizemlju stambene zgrade i da je tehnologija odvoza pepela i šljake jedino moguća na način na koji to sada rade, u velikoj mjeri ograničava njihove napore. Što se tiče visine i položaja dimnjaka isti je lociran uz kotlarnicu i uz činjenicu da su ugrađena tri „ciklona“ nemaju problema pri sagorijevanju, a na njemu nema ugrađenih filtera.

U odnosu na projektnu dokumentaciju rekonstrukcije kotlarnice stavljen je na uvid Glavni mašinski projekat rekonstrukcije kotlarnice toplane urađen jula 2008. godine od JKP „Toplota“ iz Užica, a reviziju istog ne mogu pronaći u arhivi i nijesu u saznanju da li je ista i rađena.

Obilaskom kotlarnice inspektor je zateko zaposlena lica koja čiste pepeo i šljaku iz kotlova i utovaraju na traktorsku prikolicu. Nakon što je završen proces čišćenja inspektor je ponovo obišao kotlarnicu i utvrdio da je vanjska temperatura 2.9 °C i da je temperatura vode u linijama povrata u rasponu od 32.9 do 39.2 °C.

Na uvid su stavljeni i kotlovski dnevници koji se vode i u kojima se upisuju temperature vode na povratu, vrijeme rada kotlova, količine i vrijeme dopreme uglja i sl.

Zaključak

Na osnovu izloženog inspektor zaključuje da tehnologija odvoza pepela i šljake koja se primjenjuje u kotlarnici u velikoj mjeri smanjuje efikasnost kotlovskog postrojenja iz razloga što se više puta u toku dana vrši čišćenje pepela i šljake iz kotlova pa samim tim i kotao svaki put treba nanovo da postiže zadate temperature.


Također inspektor je skrenuo pažnju subjektu pregleda da je za ocjenu stanja kotlovskog postrojenja potrebno vršiti redovne periodične preglede i ispitivanja što mu je naloženo Rješenjem br. UP IN-0405-721/21-10372/6 od 15.02.2022. godine i po kojem je dužan postupiti, a nakon izvršenih mjera o istom je dužan obavijestiti inspektora u ostavljenom roku.

Zapisnik je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja subjektu pregleda.

STRANKA
Jasmin Čelebić

PRISUTNI
Jasmin Čelebić

Po ovlaštenju termoenergetski inspektor
MILOŠ KOVACEVIĆ dipl.ing.maš



Dostavljeno:

- „Grijanje” d.o.o., ul. Kralja Petra bb, Pljevlja
- a/a



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za termoelektroenergetiku i inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 428
www.uip.gov.me

Br. UP IN-0405-721/21-10372/8

17. mart 2022. godine

Z A P I S N I K
o izvršenom inspekcijskom pregledu

Inspekcijski pregled je izvršio termoelektroenergetski inspektor dana 17.03.2022. godine.
Objekat pregleda: Kotlarnica koja se nalazi na adresi Skerlićeva bb u Pljevljima.
Pregled je izvršen u skladu sa čl. 14. i 15. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG" br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16) i čl. 209., 227. i 229. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17 i 82/20), po ovlaštenju vd direktora Uprave za inspekcijske poslove br. 1001-013/22-171 od 17.01.2022. godine.
Subjekt pregleda: „Grijanje“ d.o.o. Pljevlja
Odgovorno lice: Jasmin Čelebić, vd izvršnog direktora
Prisutna lica: Jasmin Čelebić
Vrijeme pregleda: 17.03.2022. godine od 13:00 do 13:30 časova.

Inspekcijski nalaz:

Termoelektroenergetski inspektor je izvršio inspekcijski pregled kotlarnice koja se nalazi na adresi Skerlićeva bb u Pljevljima i dokumentacije stavljene na uvid, u cilju provjere postupanja subjekta pregleda po Rješenju br. UP IN-0405-721/21-10372/6 od 15.02.2022. godine.

Pregledom je utvrđeno:

Stavljena je na uvid sledeća dokumentacija: Izveštaji o izvršenim pregledima i ispitivanjima:

- Izveštaj br. K-01-107/22 o kontrolisanju posude pod pritiskom (toplovodni kotao na čvrsto gorivo), urađen 14.03.2022. godine od „KTS“ d.o.o. iz Nikšića.
- Izveštaj br. K-01-104/22 o izvršenom pregledu i ispitivanju pritiskom stabilne posude pod pritiskom (int. broj: 1, kapacitet kotla: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: "Topling" – Beograd), urađen 08.03.2022. godine od „KTS“ d.o.o. iz Nikšića.
- Izveštaj br. K-01-105/22 o izvršenom pregledu i ispitivanju pritiskom stabilne posude pod pritiskom (int. broj: 2, kapacitet kotla: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: "Topling" – Beograd), urađen 08.03.2022. godine od „KTS“ d.o.o. iz Nikšića.
- Izveštaj br. K-01-106/22 o izvršenom pregledu i ispitivanju pritiskom stabilne posude pod pritiskom (int. broj: 3, kapacitet kotla: 2 MW, god. izrade: 2008, proizvođač: "Topling" – Beograd), urađen 08.03.2022. godine od „KTS“ d.o.o. iz Nikšića.

Zaključak

Na osnovu izloženog inspektor zaključuje da je subjekat pregleda postupio po Rješenju br. UP IN-0405-721/21-10372/6 od 15.02.2022. godine i da se toplovodni kotlovi instalirani u kotlarnici koja se nalazi na adresi Skerlićeva bb u Pljevljima, mogu koristiti u skladu sa propisima.

Zapisnik je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja subjektu pregleda.

STRANKA
Jasmin Čelebić

PRISUTNI
Jasmin Čelebić

Po ovlaštenju termoelektroenergetski inspektor
MILOŠ KOVAČEVIĆ dipl.ing.maš

Dostavljeno:

- „Grijanje“ d.o.o., ul. Kralja Petra bb, Pljevlja
- a/a



Crna Gora
Uprava za inspekcijske poslove
Odsjek za termoenergetsku inspekciju

Adresa: Oktobarske revolucije, br.130
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 482 428
www.uip.gov.me

Br: UP IN-0405-721/22-2497/2

22. mart 2022. godine

Z A P I S N I K
o izvršenom inspekcijskom pregledu

Inspekcijski pregled je izvršio termoenergetski inspektor dana 21.03.2022. godine.
Objekat pregleda: Stambena zgrada koja se nalazi na adresi Tršova br. 2, ulaz 2 u Pljevljima.

Pregled je izvršen u skladu sa čl. 14. i 15. Zakona o inspekcijskom nadzoru ("Sl. list RCG", br. 39/03, "Sl. list CG" br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), čl. 211., 227. i 229. Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 5/16, 51/17, 82/20 i 29/22), čl. 38. Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/14, 6/14, 43/15, 70/17, 67/19 i 146/21) i ovlaštenja vd direktora Uprave za inspekcijske poslove br. 1001-013/22-171 od 17.01.2022. godine po inicijativi primljenoj preko call centra od 09.03.2022. godine.

Subjekat pregleda: „Grijanje” d.o.o. Pljevlja

Odgovorno lice: Jasmin Čelebić, vd izvršnog direktora

Prisutna lica: Mirko Živković, Čedo Gospić, Novelja Marković, Darko Gačević, Jasmin Čelebić, Miroslava Bujišić, Duško Božović i Munir Redžović

Vrijeme pregleda: 21.03.2022. godine od 11:30 do 13:00 časova.

Inspekcijski nalaz:

Inicijativom od 09.03.2022. godine Uprava za inspekcijske poslove, Odsjek za termoenergetsku inspekciju je obaviješten da firma „Grijanje” d.o.o. iz Pljevalja ne isporučuje dovoljnu količinu grijanja stambenoj zgradi u ul. Tršova br. 2, ulaz 2, propisanu ugovorom. Postupajući po ovoj inicijativi termoenergetski inspektor je izvršio inspekcijski pregled u stambenoj zgradi u ul. Tršova br. 2, ulaz 2 u Pljevljima.

Pregledom je utvrđeno:

U toku inspekcijskog pregleda inspektor je utvrdio da se na navedenoj adresi nalazi 16 stambenih jedinica, a da je na inspekcijskom pregledu prisutna četiri stanara, među kojima se nalaze i predsjednik skupštine stanara i upravnik ulaza.

Na pitanje inspektora da mu se detaljnije objasne navodi iz inicijative prisutna lica su izjavila da su nezadovoljni sa uslugom grijanja svojih stambenih jedinica i da pored ove usluge moraju dodatno zagrijavati prostorije uz korišćenje električne energije pa im računi za zagrijavanje prostorija ispadaju kumulativno veoma veliki. Osim toga što su izjavili da je kvalitet pružanja usluge grijanja veoma loš naveli su i da nemaju nikakvog grijanja noću od 21:00 časa pa im to predstavlja veliki problem.

Na pitanje inspektora da li mogu da obezbijede da inspektor i predstavnici privrednog društva „Grijanje” d.o.o. uđu u neke od stambenih jedinica kako bi izvršili mjerenje temperature u istim, prisutna lica su potvrdila, nakon čega je inspektor pozvao vd izvršnog direktora „Grijanje” d.o.o. i tražio da na navedenu adresu, u najkraćem mogućem roku dođe on i članovi komisije ovlaštene da postupaju po reklamacijama potrošača.

Nakon što su na lice mjesta stigli predstavnici subjekta pregleda izvršeno je mjerenje temperatura na jednom mjestu na stepeništu van stanova i na 9 mjesta u 3 stambene jedinice i izmjerene su sledeće temperature:

- Stepenište van stanova na II spratu: 18,9 °C,
- Dnevna soba stana na I spratu: 20,13 °C,
- Hodnik stana na I spratu: 20,45 °C,
- Spavaća soba stana na I spratu: 20,54 °C,
- Dnevna soba stana na IV spratu: 19,9 °C,
- Hodnik stana na IV spratu: 20,1 °C,
- Spavaća soba stana na IV spratu: 19,9 °C,
- Dnevna soba stana na V spratu: 20,2 °C,
- Hodnik stana na V spratu: 20,04 °C i
- Spavaća soba stana na V spratu: 20,33 °C.

U toku mjerenja spoljna temperatura vazduha u Pljevljima je bila 6 °C, a inspektor je utvrdio da je u nekim stanovima zamijenjena fasadna bravarija a u nekim je drvena, kao i da na fasadi zgrade nije urađena termička izolacija, što sve utiče na efikasnost grijanja.

Zaključak

Na osnovu izloženog inspektor zaključuje da je subjekt pregleda u trenutku inspekcijskog nadzora ispunjavao uslove iz čl. 35. stav 1. Odluke o uslovima i načinu snabdijevanja toplotnom energijom grada Pljevalja ("Sl. list CG – opštinski propisi", br. 38/15 i 48/16), u kojem je definisano:

„Davaoc usluga će u prostoru korisnika usluga, pri spoljnoj temperaturi od -19 °C do +12 °C, u svakom trenutku postizati i održavati projektovane temperature prostora, sa dozvoljenim odstupanjem od +/-2 °C i to:

- +10 °C stepeništa van stanova,
- +20 °C dnevni prostor, spavaće sobe, kuhinje,
- +15 °C predsoblja i hodnici,
- +22 °C kupatila,
- +20 °C kancelarije, lokali i radnje,
- +10 °C magacinske prostorije u sklopu lokala,
- +15 °C WC - toaleti.“

Takođe čl. 34. stav 1. iste odluke definiše: „Grejni dan traje neprekidno svih 24 časa dnevno, s tim što se u toku noći od 21:00 do 05:00 časova prekida loženje i snižava projektovana temperatura grijanja.“, tako da je subjekat pregleda pružao uslugu grijanja u skladu sa ovom odredbom.

Zapisnik je sačinjen u 3 (tri) istovjetna primjerka, od kojih se jedan dostavlja subjektu pregleda.

STRANKA
Jasmin Čelebić

PRISUTNI
Mirko Živković, Čedo Gospić, Novelja Marković, Darko Gačević, Jasmin Čelebić, Miroslava Bujišić, Duško Božović i Munir Redžović

Po ovlaštenju termoeenergetski inspektor
MILOŠ KOVAČEVIĆ dipl.ing.maš

Dostavljeno:

- „Grijanje“ d.o.o., ul. Kralja Petra bb, Pljevlja
- a/a