

Primljeno: 23. 09. 2022				
Org. jed.	Jed. kls. / vrst.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
12-	745/27-	7266/h		

Milan Boža Lijlanić
(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

D.O.O. L. Monteput
10566
Podgorica, 23. 09. 22 god.

OBRAZAC 4

MONTEPUT doo

PODGORICA, AVDA MEĐEDOVIĆA 130

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

-Urbanističko-građevinskoj inspekciji-

Prijava radova adaptacije

(član 90 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

1. Investitor	Monteput doo, Podgorica, Avda Međedovića 130
2. Lokacija objekta	<u>Postojeći dalekovodi 110 kV i 220 kV u Podgorici i Tuzima</u> (broj katastarske parcele, katastarska opština, opština) <u>DPP autoputa Bar – Boljare i PUP Podgorica</u> (broj urbanističke parcele, planski dokument)
3. Opis radova na objektu	Radovi se izvode od 03.10. do 30.10.2022. u svrhu osposobljavanja privremenog 35 kV DV kako bi se stvorili nesmetani uslovi za izvođenje radova (u sklopu projekta Trajnog napajanja električnom energijom autoputa Bar – Boljare) na izgradnji planiranog 110 kV DV od TS 220/110/35 kV Podgorica 1 (PG 1) do buduće TS 110/35 kV Tuzi i istovremeno omogućilo nesmetano napajanje električnom energijom konzumnog područja opštine Tuzi. U tu svrhu se koristi postojeći 220 kV DV PG1 – Albanija (Koplik). Kako se predmetni 110(35) kV DV koji napaja Tuzi na dva mjesta ukršta sa 220 kV DV predviđeno je da se 220 kV DV iskoristi kao privremeno rešenje. Na mjestima ukrštanja odnosno u rasponu ukrštanja pomenutih dalekovoda izvršice se privremeno povezivanje tj. prelaz sa 110 (35) kV dalekovoda na 220kV dalekovod. Prelaz na 220 kV dalekovod će se ostvariti u uslovima beznaponskog stanja. Radovima nije ugrožena statička stabilnost nijednog stuba predmetnih dalekovoda. Završetkom radova svi dalekovodi se vraćaju u stanje prije početka radova. U prilogu (CD) je Projekat (Elaborat) 35 kV DV – privremeno rješenje.

Podgorica, 22.09.2022.
(mjesto i datum)

