

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona/e-mail adresa)

CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM
D.O.O. Podgorica

D.O.O. Podgorica

Broj 30-00-19933

19.04.2019

10

CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI
SISTEM D.O.O. Podgorica

Ivana Milutinovića broj 12, Podgorica

Kontakt:

Vojislav Vukadinović

(naziv pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika i kontakt)

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat

(član 190 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Crna Gora

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
PODGORICA

Primljeno	Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
19.04.2019		UPC 106-	346/1	

Obraćam se zahtjevom za izdavanje upotrebne dozvole za

NDTS 10/0.4kV 2x1000KVA „Nova 1“ – Distribucija električne energije

(naziv objekta/namjena objekta)

na KP 30/689, 30/184, 30/185 i 30/237 KO Ulcinjsko Polje Opština Ulcinj

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)

odnosno na Zona B, podzona 7 i 9 UP 50,51,59,61,62,63,64,65,66,67,7,8,9,10,11,12,13,14, i Zone B pozdona 3 9,10,11,12

DUP Ulcinjsko Polje

(broj urbanističke parcele, planski dokument)

za koji je izdata građevinska dozvola broj: UPI 1064-255/10 od 12.06.2018.godine

na ime CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM D.O.O. iz PODGORICE

PRILOG:

- ① izjava izvođača radova – forma izjave prilagođena manjim tehničkim izmjenama u projektu;
- ② izjava vršioca nadzora – forma izjave prilagođena manjim tehničkim izmjenama u projektu;
- ③ izjava vršioca tehničkog pregleda;
4. geodetski elaborat snimanja i etažne razrade objekta, ovjeren od strane Uprave za nekretnine;
5. dokaz o izvršenim obavezama, u skladu sa posebnim propisima;
6. revidovani glavni projekat, ukoliko je građevinska dozvola izdata na idejni projekat;
7. revidovani glavni projekat, u slučaju da je građevinska dozvola izdata na idejni projekat;
8. projekat izvedenog objekta, u slučaju da je došlo do izmjena u toku gradnje.

Napomena: Prilažemo i Zapisnik o tehničkom pregledu objekta

Podgorica 19.04.19

(mjesto i datum)

CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM
D.O.O. Podgorica

10



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje dozvola

Broj: UPI 1063-346/2

Podgorica, 25.04.2019.godine

»Crnogorski elektrodistributivni sistem« DOO

PODGORICA

Ivana Milutinovića br.12

Ovom ministarstvu, obratili ste se zahtjevom broj: UPI 106 – 346/1 od 19.04.2019.godine za izdavanje upotrebne dozvole za složeni inženjerski objekat NDTs 10/0,4kV 2x1000kVA „Nova br.1“, na katastarskim parcelama broj 30/689, 30/184, 30/185 i 30/237 KO Ulcinjsko Polje, Opština Ulcinj odnosno na Zona B, podzona 7 i 9, UP 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i Zone B podzona 3,9, 10, 11, 12 DUP „Ulcinjnsko Polje“ za koji je izdata građevinska dozvola broj: UPI 1064-255/10 od 12.06.2018.godine.

Uz zahtjev su priložene zakonom predviđene izjave i Izvještaj o tehničkom pregledu.

Uvidom u priložene Izjave izvođača radova „Elnos Inženjering“ DOO Podgorica i vršioca stručnog nadzora „Nik Com“ DOO Nikšić kao i u Izvještaj o tehničkom pregledu i Izjavu komisije za tehnički pregled koja je imenovana Rješenjem Ministarstva ekonomije – Direktorata za energetiku, utvrđeno je da se isti odnose samo na trafostanicu ali ne i na drugi dio objekta koji je opisan u dispozitivu građevinske dozvole – prstenove uzemljenja. Napominjemo da je, prema građevinskoj dozvoli broj: UPI 1064-255/10 od 12.06.2018.godine, izgradnja predmetne TS predviđena na dijelu katastarske parcele 30/689 KO Ulcinjsko Polje a postavljanje prstenova uzemljenja za istu, na dijelovima katastarskih parcela 30/184, 30/185 i 30/237 KO Ulcinjsko Polje.

S tim u vezi, potrebno je da dostavite dopunu zahtjeva za izdavanje predmetne upotrebne dozvole na način da se izvođač radova, vršioc stručnog nadzora i komisija za tehnički pregled, izjasne da li se njihove izjave/izvještaj odnose i na prstenove uzemljenja na navedenim katastarskim parcelama.

Tražene nedostatke, neophodno je otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u što kraćem roku.



Ovlašćeno službeno lice
Berka Novković, samostalna savjetnica I