



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Direktorat glavnog državnog arhitekta

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 05-332/25-6131/4
Datum: 22.09.2025. godine

MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA

PODGORICA
Ul. Vaka Đurovića bb

Predmet: Obavještenje o rezultatima ispitnog postupka
S pozivom na član 111 stav 1, 2 i 3 Zakona o upravnom postupku

Aktom broj 05-332/25-6131/1 od 12.05.2025. godine, Direktoratu glavnog državnog arhitekta ovog Ministarstva, obratilo se MINISTARSTVO PROSVJETE, NAUKE I INOVACIJA, za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za rekonstrukciju – dogradnja lifta, Srednja stručna škola Berane na kat.parcelama br. 869 i 868, na UP 48 KO Berane, DUP-a "Gimnazija i autobuska stanica" ("Službeni list Crne Gore", opštinski propisi 14/10), Opština Berane.

Nakon našeg obavještenja o rezultatima ispitnog postupka br. 05-332/25-6131/2 od 26.06.2025. godine, dostavili ste izjašnjenje u vidu dopisa – naš br. 05-332/25-6131/3 od 25.07.2025. godine (bez korigovanog idejnog rješenja u digitalnom formatu na CD-u), u kojem uz obrazloženje tražite da se zadrži prvobitno planirana pozicija lifta. S tim u vezi, ponavljamo da se planiranom dogradnjom spoljašnjeg armirano-betonskog jezgra lifta i ugradnjom električnog lifta koja je pozicionirana na kraju komunikacije objekta Srednje stručne škole Berane, u potpunosti zatvara postojeći trakt. Budući da je na poziciji planirane dogradnje predviđeno skidanje dijela parapeta i demontaža postojećih staklenih otvora na svim etažama, u potpunosti se gubi prirodno osvjjetljenje u tom dijelu objekta. Kako bi se sačuvalo prirodno osvjjetljenje prethodno navedenog trakta, planiranu poziciju lifta potrebno je pomjeriti sa pozicije postojećih otvora ulijevo ili udesno uz zatvoreni dio fasade, sa nadovezanim staklenim dijelom na centralnom dijelu fasade, čime bi se obezbijedio prodor prirodnog osvjjetljenja unutar objekta.

Shodno navedenom, a u smislu člana 111 Zakona o upravnom postupku potrebno je da se izjasnite na rezultate ispitnog postupka u smislu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, odnosno da se dostavi tražena dopuna radi otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, a ovo u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ovog obavještenja. U suprotnom, ovaj javnopravni organ će donijeti rješenje bez vašeg izjašnjavanja – član 112.st.3. Zakona o upravnom postupku.

V D GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA
GLAVNOG DRŽAVNOG ARHITEKTE

Mirjana Đurišić

