



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

Broj: 104-2548/2  
Podgorica, 09.10.2018. godine

**GLAVNI GRAD PODGORICA**

**Ivan Vuković, predsjednik**

**PODGORICA**

Poštovani,

Dopisom br. 01-031/18-5883/1 od 04.09.2018. godine, u skladu sa članom 46 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), dostavili ste ovom ministarstvu **Predlog lokalne studije lokacije "Velje brdo – solarna elektrana"**, radi davanja saglasnosti.

Ministarstvo je pomenuti Predlog i ostalu dokumentaciju uzelo u razmatranje shodno članu 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 64/17, 44/18 i 63/18), te konstatujemo sljedeće:

- Potrebno je postupiti po mišljenjima Crnogorskog elektroprenosnog sistema AD, broj 10901 od 08.10.2018. godine i Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj broj 113-2361/23 od 28.09.2018. godine, ovog ministarstva, koje Vam dostavljamo u prilogu.

**Shodno navedenom, stava smo da se nisu stekli uslovi za davanje saglasnosti na Predlog lokalne studije lokacije "Velje brdo – solarna elektrana", te da je isti neophodno korigovati, a nakon toga korigovani Predlog plana dostaviti ovom ministarstvu na saglasnost.**



**MINISTAR**  
**Pavle Radulović**

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA  
n/r Ministra  
Pavla Radulovića  
IV Proleterske brigade br.19, PODGORICA

Broj: 10901  
Podgorica: 08-10-2018.

**PREDMET: Mišljenje na korigovani Predlog Lokalne studije lokacije »Velje brdo«**

Poštovani,

Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obratilo CGES-u dopisom broj 10465/10-50 od 27.09.2018. godine (Vaš broj 104-2361/22-2017 od 26.09.2018. godine), zahtjevom za davanje saglasnosti na korigovani predlog Lokalne studije lokacije »Velje brdo« – opština Podgorica.

Pregledom dostavljenog planskog dokumenta (CD sa korigovanim predlogom Lokalne studije lokacije »Velje brdo«) kao i uvidom u dokumentaciju CGES-a, obavještavamo Vas da ne možemo izdati saglasnost na dostavljeni korigovani predlog planskog dokumenta.

**O B R A Z L O Ž E N J E**

U korigovanom predlogu Lokalne studije lokacije »Velje brdo« obrađivač je otklonio i usaglasio veći dio naših sugestija iz dokumenta br. 10061 od 14.09.2018. godine (Vaš broj 104-2361/21-2017 od 24.09.2018. godine).

U poglavlju "Prikličenje solarne elektrane na elektroenergetski sistem", obrađivač navodi potrebu izrade Elaborata o prikličenju koji će definisati način prikličenja i daje dvije varijante prikličenja na prenosnu mrežu i to:

1. Na jedan od dalekovoda 110kV Podgorica 1 – Podgorica 2 gdje opisuje problem prolaza ispod dalekovoda 400kV, traženje optimalne varijante raskidanja dalekovoda, razmatranje kablovskog priklička na ovaj dalekovod i sl.
2. Prikliček na dalekovod 110kV Podgorica –Danilovgrad po sistemu ulaz-izlaz. U ovoj varijanti se obrađivaču pojavila greška, jer treba da stoji dalekovod Perućica umjesto Danilovgrad kao bliži dalekovod radi izbjegavanja ukrštanja.

Za obje varijante obrađivač se opredjeljuje za dvosistemske dalekovode ne obrazlažući potrebu za predloženom varijantom.

Nadalje, obrađivač opisuje kako je po idejnom rješenju definisan prikliček po prethodno definisane dvije varijante i u opisu navodi razloge i probleme priklička na dalekovod Podgorica1-Podgorica 2 (prolaz ispod dva dalekovoda 400kV, skupo rješenje zbog priklička 2x240/40mm<sup>2</sup> po fazi i slično), dok dominantno predlaže prikliček na dalekovod Podgorica –Perućica i u zaključku navodi da je ovo praktično i jedini način prikličenja.

U skladu sa naprijed navedenim predlažemo obrađivaču da iz planskog dokumenta isključi varijante date po idejnom rješenju i opredjeljivanje za jednu od predloženih, jer isto treba da definiše Elaborat o priključenju na prenosnu mrežu kako bi CGES mogao dati saglasnost na isti.

Dostavljeni planski dokument ne sadrži grafičke prikaze varijantnih rješenja što je takođe jedan od nedostataka.

Predlažemo da se nakon izvršenih korekcija planskog dokumenta isti dostavi CGES-u na pregled i davanje konačne saglasnosti.

S poštovanjem,

Dostaviti: Imenovanom,

CO: 10-10

10-50

10-50-52

10-50-54

10-50-54 (Šćepanović J.)

a/1

IZVRŠNI DIREKTOR,  
Dragan Kujović dipl.ing.





CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA  
I TURIZMA

Broj: 113-2361/23  
Podgorica, 28.9. 2018. godine

**DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA**  
**- gospođa Dragana Čenić, generalna direktorica-**

Uvažena gospođo Čenić,

U vezi zahtjeva broj 104-2361/20-2017, koji se odnosi na davanje saglasnosti na Lokalnu studiju lokacije „Velje brdo“ u Podgorici, u dijelu koji se tiče Direktorata za upravljanje otpadom i komunalni razvoj, dostavljamo sljedeće sugestije:

**a) Otpadne vode i vodosnabdijevanje**

U Nacrtu Lokalne studije lokacije „Velje brdo“ u Podgorici definisana je analiza postojećeg stanja u oblasti vodosnabdijevanja i otpadnih voda i dat je predlog planiranih aktivnosti na razmatranom području. Preporučuje se Obradivaču da u dijelu otpadnih voda koristi Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama („Sl. list CG br. 02/17) i Pravilnik o o geografskim granicama, broju i kapacitetu aglomeracija („Sl. list Crne Gore", br. 078/17).

**b) Otpad**

Cijenimo da Obradivač ovog nacrta, u saradnji sa nadležnim organima lokalne uprave Glavnog grada Podgorice, razmotri i precizno se izjasni o načinu na koji će se obezbijediti kvalitetna i potpuna primjena odredbi Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list Crne Gore", br. 64/11 i 39/16) u dijelu pitanja koja se odnose na komunalni otpad, posebno u dijelu sakupljanja i transporta (lokaciji za kontejnere, nesmetani pristup vozila za sakupljanje i transport otpada i slično), kao i pitanja vezana za upravljanje drugim vrstama otpada.

S poštovanjem,

  
**GENERALNI DIREKTOR**  
**Dragan Asanović**

Obradili:

- dio vodosnabdijevanja i otpadnih voda: Sanela Metjahić
- dio upravljanja otpadom: Igor Jovanović