

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 1 of 18

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU RADOVA

Naziv korisnika: Dejana Brajović

Mjera i broj Javnog poziva: Ipard 3 (2021-2027), Mjera 7 / podmjera 7.1 / I Poziv Naziv
projekta – Naziv investicije: Diverzifikacija Gazdinstva Jezerca Eco Lodge

Datum poziva: 15/07/2026

Broj i datum IPARD ugovora: Broj 09-908/24-5953/23 – datum 09/05/2025

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu za sljedeće radove

- Toplotna pumpa i sistem hladjenja i grijanja i podno grijanje
(Jezerca Eco Lodge)

*Napominjemo da je ugovorena cijena sa Direktoratom za plaćanje za navedene stavke **19.430,79** € (ovo je iznos bez PDV-a).*

2. Kao pomoć u pripremi cijene Vaše ponude, dostavljamo potrebne specifikacije, predmjer i crteže/tehničku dokumentaciju.

Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, u zatvorenoj koverti sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) Dejana Brajovic (naziv projekta) Jezerca Eco Lodge ili elektronskim putem na sledećoj adresi:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101 81000 Podgorica

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpsv.gov.me

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 2 of 18

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790

3. Svaki ponuđač je dužan da uz ponudu dostavi licencu za izvođenje građevinskih radova u skladu sa važećim zakonom.

4. Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost cijena i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Pravilo o porijeklu više se ne primjenjuje za nabavke i materijale. Međutim, ovo pravilo ostaje kao verifikacija subjekta koji potpisuje Ugovor. U slučaju subjekta (član 11. Regulative (EU) 2021/1529), treba biti osnovan u:

- Državi članici – 27 država članica (Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska);
- Korisnicima navedenim u Prilogu I Regulative (EU) 2021/1529 - (Alžir, Armenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Republika Moldavija, Maroko, Okupirana palestinska teritorija, Sirija, Tunis, Ukrajina). Podrška Unije u ovoj oblasti također se može koristiti u svrhu omogućavanja Ruskoj Federaciji da učestvuje u programima prekogranične saradnje i drugim relevantnim indikativnim programima za više zemalja, uključujući kako je navedeno u članu 13(6) i članu 21;
- Ugovorne strane Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru (sve zemlje članice koje su već navedene gore i Island, Lihtenštajn i Norveška);
- Zemlje obuhvaćene u Prilogu I Regulative (EU) 2021/947; Zemlje korisnice IPA - (Albanija, Bosna i Hercegovina, Island, Kosovo, Crna Gora, Republika Sjeverna Makedonija, Republika Srbija i Republika Turska);
- Zemlje za koje Komisija uspostavlja recipročan pristup spoljnoj pomoći.

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 3 of 18

6. Prilikom ocjenjivanja ponuda, Izvođač će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

7. Vaša ponuda će važiti u periodu od četrdeset pet (45) dana od 15/07/2026 (krajnji rok za podnošenje ponude).

8. Vaša ponuda na crnogorskom jeziku treba biti za cjelokupne radove i na osnovu jedinice i ukupne cijene naznačene u predmjeru troškova za ugovor o fiksnoj jediničnoj tarifi. Valuta kotiranih cijena i uplata je u EUR.

9. Korisnik će ugovor dodijeliti ponuđaču za čiju je ponudu utvrđeno da u velikoj mjeri odgovara ovom pozivu za ponudu i koji je kvalifikovan za obavljanje posla.


10. Vaša ponuda treba da bude dostavljena do 01/08/2026

11. Za dodatne informacije kontaktirajte:

Broj telefona: 069-644-644

E-mail: dusanovaaddressa@gmail.com

Potpis
M.P





Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 4 of 18

Poljoprivredno Gazdinstvo Brajović

A	TOPLOTNA PUMPA SA PODSTANICOM		
.			
1	Nabavka i montaža toplotne pumpe za pripremu tople vode u kompletu sa svim potrebnim priborom i materijalom potrebnim za montažu		
	Nominalni kapacitet grijanja: 16 kW		
	Maksimalna potrošnja u grijanju: 6 kW		
		kom.	1
	Isporučiti sa magnetnim filterom		
	<i>Napomena: U cijenu je uračunat metalni nosač za spoljašnju jedinicu koja se fiksira za betonsku ploču.</i>		
2	Nabavka i montaža kontrolera za upravljanje spoljne jedinice, i pregled senzorike na cijevnoj mreži		
		kom.	1
3	Nabavka i montaža Wi-Fi seta za kontrolu rada jedinica.		
		kom.	1
4	Nabavka, isporuka i montaža elektro kotla snage 9kW		
	Kotao koji ima mogućnost faznog paljenja.		
		kom.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 5 of 18

5	Nabavka i montaža izolovanih cijevi za razvod freona. Cijevi su izolovane izvučenom polietenskom pjenom visokog kvaliteta u zatvorenim mikročelijama.		
	Cu Ø9,52mm	m.	15
	Cu Ø15,88mm	m.	15
6	Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi.	%	0.50
7	Nabavka i montaža napojnih i signalnih kablova za povezivanje unutrašnjih i spoljašnjih jedinica i zidnih kontrolera. Provodnik izolovan masom. Plašt od bešavne mase. Predvidjeti zaštitno rebrasto crijevo.		
	LiYCY 2x1mm ²	m.	100
	PVC buržir Ø20mm/Ø14mm	m.	100
8	Nabavka materijala i izrada cjevovoda PVC, za polaganje podzemnog bakarnog cjevovoda koji si polaže kroz cjevovod.		
	Polažu se na dubini od 50cm ispod zemlje.		
	PVC 125/1000mm		
		m.	15
9	Za spojni i zaptivni materijal, koljena 45, konzole, držače, zidne čaure i sličan materijal potreban za polaganje uzima se 50% od vrijednosti cijevi.	%	0.50
10	Ispiranje instalacije azotom i ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 42 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem.	pauš.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 6 of 18

1 1	Isporučka i ugradnja akumulatora tople i hladne vode zapremine 80l, izrađenoj prema grafičkoj dokumentaciji, sledećih karakteristika:		
		kom.	1
1 2	Nabavka, isporuka i montaža samostojećeg ekspanzionog posude sa membranom, za potrebe grijanja i hlađenja		
	Priključak: G 3/4 "		
	Ventil sigurnosti 3bar	kom	1
1 3	Nabavka, isporuka i montaža automatske ozračne, navojni spoj, sledećih dimenzija:		
	DN15, PN10	kom	10
1 4	Nabavka, isporuka i montaža ispusne slavine		
	DN15	kom	5
1 5	Nabavka, isporuka i ugradnja kuglastih slavina na navoj sa holenderom zajedno sa spojnim i zaptivnim materijalom, nazivnog pritiska NP6, sledećih dimenzija		
a)	DN15	kom.	6
b)	DN20	kom.	4
c)	DN25	kom.	6
d)	DN32	kom.	10
e)	DN40	kom.	15
1 6	Nabavka, isporuka i ugradnja manometara za mjerenje pritiska. Opseg mjerenja 0-10bar		
	Manometar Ø60 0-10 bar	kom.	10

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 7 of 18

1 7	Nabavka, isporuka i ugradnja termometara za mjerenje temperatura. Opseg mjerenja 0-90 °C		
	Termometar Ø60 0-90 °C	kom.	20
1 8	Nabavka, isporuka i montaža elektro komandnog ormana	kom.	1
1 9	Nabavka, isporuka i montaža ubodne čaure za sondu za mjerenje temperature	kom.	2
2 0	Izrada razdjelnika i sabirnika toplota		
	Prečnik cijevi 2"		
	3 uboda cjevovoda dimenzija: 6/4, 5/4, 5/4(rezerva)		
	Razdjelnik opremiti termoemtrom, manometrom, pip slavina, ozrakom, poluspojnicama za povezivanje cjevovoda	kom.	1
2 1	Isporuka i ugradnja cjevovoda unutra objekata PP-R		
a)	DN 20 - Ø25 x 2,8	m.	18
b)	DN 25 - Ø32 x 3,5	m.	18
c)	DN 32 - Ø40 x 4,4	m.	18
d)	DN 40 - Ø50 x 4,7	m.	30
2 2	Za sav sitan materijal za spajanje, dihtovanje, oslanjanje i cijevi, uzima se 50 % od prethodne stavke ovješnje	%	0.5
2 3	Izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom debljine 13 mm Izolacija sledećih cijevi:		
a)	izolacija Ø28 x 13 mm	m.	18
b)	izolacija Ø35 x 13 mm	m.	18

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 8 of 18

c)	izolacija Ø42 x 13 mm	m.	18
d)	izolacija Ø48 x 13 mm	m.	30
2 4	Nabavka, isporuka i ugradnja nepovratnog ventila		
a)	DN20	kom.	3
b)	DN32	kom.	2
c)	DN40	kom.	3
2 5	Nabavka, isporuka i ugradnja hvatača nečistoće		
a)	DN20	kom.	2
b)	DN32	kom.	1
c)	DN40	kom.	2
2 7	Nabavka, isporuka i ugradnja, ugaonog ventila sigurnosti za postavljanje ispred ekspanzione posude, sledećih dimenzija:		
	Nazivni otvor: DN20		
	Pritisak otvaranja: Pe= 3 bar	kom.	1
2 8	Nabavka, isporuka i montaža trokrakog ventila sa elektromotornim pogonom, za podno grijanje, sledećih dimenzija:		
	Dimenzije ventila: 6/4"		
	Tip spoja: Navoj		
	Napajanje: 24 VAC/VDC		
	Ulazni signal: On/OFF	kom.	1
2 9	Nabavka, isporuka i ugradnja prestupnog ventila diferencijalnog pritiska u ravnoj izvedbi 3/4"	kom.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 9 of 18

3 0	Nabavka, isporuka i montaža signalnih kablova za upravljanje sa komponentama sistema grijanja i hlađenja. Kabal se polaže u bužiru		
	PPL 3x0,75	m.	100
	PPL 5x0,75	m.	100
3 1	Ispitivanje na propustljivost (pritisak vazduha 5 bar u trajanju od 24 časa) sa sačinjavanjem izvještaja o ispitivanju.	pauš.	1
3 2	Nabavka, isporuka i sipanje anifriza za sisteme grijanja	lit.	56
3 3	Nabavka, isporuka i montaža cirkulacione pumpe za grijanje objekta. Pumpe se isporučuju i montiraju komplet sa spojnim i zaptivnim materijalom.	kom.	1
A .	UKUPNO TOPLOTNA PUMPA SA PODSTANICOM		
B.	BOJLER TOPLE SANITARNE VODE I SOLARNI SISTEM PRIPREME		
1	Nabavka, isporuka i montaža izolovanog bojler tople vode, sa dva izmjenjivača - Zapremina: 300 l	kom.	1
2	Nabavka i izrada metalne konstrukcije za podizanje bojlera sa zemlje	kg.	50
3	Nabavka, isporuka i montaža termometra za ugradnju u bojler	kom.	2
4	Nabavka, isporuka i montaža elektro-grejača za ugradnju u bojler tople vode - 6kw	kom.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 10 of 18

5	Nabavka, isporuka i montaža cirkulacione pumpe za recirkulaciju tople sanitarne vode.	kom.	1
6	Nabavka, isporuka i montaža vodovodnih PP-R cijevi za povezivanje instalacije tri bojlera tople vode, za radni pritisak od 10 bara sa svim potrebnim fitinzima. Cijevi za zidove moraju biti pričvršćene dvostrukim obujmicama na svakih 1,5 do 2,0m. Cijevi se spajaju sučeonim zavarivanjem.	m.	24
7	Nabavka, isporuka i montaža prateće opreme za montažu cijevi, stavka podrazumijeva koljena, mufove, prelaze, dihtovanje, nosače i slično.	50%	0.5
8	Nabavka, isporuka i ugradnja, ugaonog ventila sigurnosti za postavljanje ispred ekspanzione posude, sledećih dimenzija:		
		kom.	1
9	Nabavka, isporuka i montaža ekspanzione posude sanitarne		
	Priključak: 3/4"	kom.	1
10	Senzor temperature		
		kom.	2
B.			
C	PODNO GRIJANJE		
1	Ploča za podno grijanje		
	Dužina 5m, širina 1m, visina 30mm	m2.	100



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 11 of 18

2	Cijev za podno grijanje - 16x2.0 coil	m.	100 0
3	ivična izolaciona traka		
	Visina: 80mm/ Materijal osnove folije: PE		
	Lepljiva traka na zadnjoj strani da	m.	120
4	Set za dilataciju	kom.	25
5	Dilatacioni set - šina 2 m	kom.	30
6	Dilatacioni set - valovita zaštitna cev - 0,4m 10 kom	kom.	30
7	Radjelnik i sabirnik za podno grijanje sa 12 krugova		
	Set slavina sa holenderom inox na polazu i povratu razdjelnika 1" sa mogućnošću priključka odozdo.	kompl .	1
8	Razvodni orman		
		kompl .	1
9	Vođica cijevi 16-17/90	kom.	24
1 0	Holender sa steznim prstenom 16 - G ¾" A	kom.	24
1 1	Spojnica p 16x2716x1,5,	kom.	2
1 2	Zaštitna cijev		
	Unutrašnji Ø: 19 mm	m.	24



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 12 of 18

1 3	Tacker-igle	kom.	275 0
1 4	Nabavka, isporuka i montaža programabilnog termostata, digitalni sa dispeljom, opseg podešavanja sobne temperature		
		kom.	6
1 5	Termički servo pogon	kom.	12
1 6	Nabavka, isporuka i montaža adaptera za servo-motor	kom.	12
1 7	Aditiv za estrih, debljine ploče 45 mm iznad cijevi i od izolacije 30 mm.	lit.	28
1 8	Nabavka, isporuka i montaža pumpne grupne grupe za podno grijanje	kom.	1
1 9	Nabavka, isporuka i montaža (Regulacionog razdjelnika)		
		kom.	1
2 0	Kablaža sistema podnog grijanja, testiranje elektronike, ispitivanje cjevovoda na pritisak, formiranje zapisnika o ispravnosti sistema	pauš.	1
C .	UKUPNO PODNO GRIJANJE		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 13 of 18

D	FAN COIL SISTEM		
.			
1	Nabavka, isporuka i montaža dvocijevnog parapetnog fan-coila, horizontalne ugradnje, sa jednim izmjenjivačem toplote, ventilatorom, filterom, tacnom i ostalom neophodnom opremom.		
a)		kom	1
2	Nabavka, isporuka i montaža dvocijevnog parapetnog fan-coila, horizontalne ugradnje, sa jednim izmjenjivačem toplote, ventilatorom, filterom, tacnom i ostalom neophodnom opremom.		
a)	Pumpa za odvod kondenzata	kom	2
3	Nabavka, isporuka i montaža dvocijevnog parapetnog fan-coila, horizontalne ugradnje, sa jednim izmjenjivačem toplote, ventilatorom, filterom, tacnom i ostalom neophodnom opremom		
a)	Pumpa za odvod kondenzata	kom	2
4	Nabavka, isporuka i kabla PPL presjeka 5x0.75 mm ² namjenjenog za komunikaciju između toplotne pumpe i kontrolera unutar prostora.	m.	70
5	Isporuka i montaza PVC 32 cijevnog razvoda za povezivanje kondenzata iz unutrašnjih jedinica.		
	Ø32	m.	50
6	Za spojni i zaptivni materijal, mufove, dihtunge, koljena, račve, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi.	%	0.50

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 14 of 18

7	Nabavka, isporuka i montaža kombinovanih automatskih balansnih i regulacionih ventila nezavisnog od promjene pritiska u sistemu, navojni, sa kosim vretenom		
a)		kom	3
8	Nabavka, isporuka i montaža elektrotermičkog pokretača automatskih balansnih i regulacionih ventila nezavisnih od promjene pritiska u sistemu		
		kom	3
9	Nabavka, isporuka i montaža seta sa razdjelnikom i sabirnikom. U set je uključeno: Razdjelnik i sabirnik 1"- materijal niklovani mesing/plemeniti čelik, zvučno izolovane pocinkovane konzole, indikator protoka i kontakti termometar i quick stop ventili na razdjelnim granama, ventili za zatvaranje i regulaciju protoka na sabirnim granama i ozračnoispustni set.		
a)	Razdjelnik/sabirnik 5 priključka	kom	1
1 0	Isporuka kompresionih poluspojnice za povezivanje priključaka 26x3mm PE-Xa cijevi i 3/4" Euroconus priključka na razdjelniku i sabirniku.	kom	8
1 1	Isporuka kompresionih poluspojnice za povezivanje priključaka 20x2,0 mm	kom	2
1 2	Isporuka i montaža ugradnog ormarića za razdjelnike i sabirnike. Ormarić je sa odgovarajućim vratima, namijenjen za montažu u zid, dubine 125 mm, predviđen za montažu razdjelnika i sabirnika za radijtorske sistema.		



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 15 of 18

	ŠxV[mm]:550x850	kom	1
1 3	Univerzalna cijev		
	Ø 26x3 mm u izolaciji 6mm	m	46
	Ø 20 x 2 mm u izolaciji 6mm	m	60
D	UKUPNO FAN COIL SISTEM		
.			
E.	VENTILACIJA		
1	Nabavka i montaža ventilatora za izbacivanje vazduha iz toaleta i kupatila. Kontrola rada ventilatora se ostvaruje pomoću prekidača na indikatoru.		
		kom.	3
2	Nabavka i montaža spiro kanala debljine do 0,5mm do 1,2mm za distribuciju vazduha.		
a)	Ø100mm	m.	12
3	Nabavka i montaža fazonskih elemenata kao što su redukcije, koljena, t račve, fleksibilne veze, završne kape kao i izrada elemenata za vješanje kanala izrađenih od čeličnih profila, i ostalog sitnog materijala za vješanje kanala.Uzima se 50% od ukupne težine kanala.	%	0.5
4	Nabavka, isporuka i montaža fasadne žaluzine		
a)		kom.	1
b)		kom.	1
	Nabavka, isporuka i montaža plenuma za ugradnju fasadnih žaluzina, plenumi su dimnezija(DxŠxV):		

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 16 of 18

a)		kom.	1
b)		kom.	1
E.	UKUPNO VENTILACIJA		
F.	PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI		
1	Pripremni radovi koji obuhvataju:		
	- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;		
	- izrada dinamičkih planova;		
	- otvaranje gradilišta;		
	- vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije.	pauš.	1
2	Završni radovi koji obuhvataju:		
	-učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredaje objekta;		
	- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;		
	- izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom.	pauš.	1
3	Povezivanje opreme i puštanje u rad kompletnog sistema termotehnike	pauš.	1

 Direktorat za plaćanja	Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja	Odsjek za tehničke i ekonomske analize	
	Verzija br.: 1.0		
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore		Dokument: DP-UTEA- 00-05	Strana 17 of 18

A.	SPLIT SISTEM I VENTILACIJA		
1	Nabavka i montaža split sistema za klimatizaciju pomoćnog objekta	kom	1
	Nominalni kapacitet hlađenja: 3,5 kW		
	Nominalni kapacitet grijanja: 4,0 kW		
	Maksimalna dužina cjevovoda: 15 m		
	Stavka podrazumijeva i sledeće:		
	U cijenu uključeni:		
	- Nosaci spoljašnje jedinice		
	- Freonski razvod maksimalne dužine do 3m		
	- Utrošak sitnog pomoćnog materijala		
	- Jedan proboj kroz zid		
	- Povezivanje freonskih, elektro i kondenz instalacija		
	- Po izvršenoj montaži, pristupa se vakumiranju instalacije, puštanju sistema u rad i podešavanju radnih parametara.		
	kablova po važećoj cijeni.		
2	Nabavka i montaža ventilatora za izbacivanje vazduha iz toaleta i kupatila. Kontrola rada ventilatora se ostvaruje pomoću prekidača na indikatoru. Ventilator se isporučuje sa tajmerom i nepovratom klapnom.		
	Električno napajanje: 220-240V-1Ph-50Hz		
		kom.	1
3	Nabavka i montaža spiro kanala debljine do 0,5mm do 1,2mm za distribuciju vazduha. Kanali su izrađeni od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje u skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237.		
a)	Ø100mm	m.	3



Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i
ruralnog razvoja

Verzija br.: 1.0

Odsjek za tehničke i
ekonomske analize

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne
Gore

Dokument: DP-UTEA-
00-05

Strana 18 of 18

4	Nabavka i montaža fazonskih elemenata kao što su redukcije, koljena, t račve, fleksibilne veze, završne kape kao i izrada elemenata za vješanje kanala izrađenih od čeličnih profila, i ostalog sitnog materijala za vješanje kanala. Uzima se 50% od ukupne težine kanala.	%	0.50
5	Nabavka, isporuka i montaža fasadne žaluzine		
a)		kom.	1
6	Nabavka, isporuka i montaža plenuma za ugradnju fasadnih žaluzina, plenumi su dimnezija(DxŠxV):		
a)	150x150x300	kom.	1
7	Nabavka i montaža Wi-Fi seta za kontrolu rada jedinica.		
		kom.	1
	UKUPNO SPLIT SISTEM I VENTILACIJA		