 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 1 of 9</b>

## POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA NABAVKU ROBA

### Naziv projekta: Izgradnja i opremanje objekta za preradu mlijeka

Datum poziva: 18.10.2023.g.

Broj i datum IPARD ugovora: 09-908/21-2205/33 od 10.11.2021.g.

ANEX 1: 09-908/21-2205/35 od 21.02.2022.g.

ANEX 2: 09-908/21-2205/38 od 28.10.2022.g.

Poštovani dobavljači,

1. Pozvani ste da pošaljete ponudu sa tačnim cijenama i količinama za isporuku sljedećih stavki

KLIMATIZACIJA VRV SISTEM		
Opis	j.mjere	kol
Isporuka I ugradnja VRV spoljasnje jedinice : Rashladni ucinak Qh: min 56 KW Grejni ucinak: Qg: min 63 KW	kom	1
Isporuka I ugradnja VRV spoljasnje jedinice : Rashladni ucinak Qh: min 45 KW Grejni ucinak: Qg: min 50 KW	kom	1
Isporuka I ugradnja VRV untrasnje kasetne jedinice : Rashladni ucinak Qh: min 7.1 KW Grejni ucinak: Qg: min 8 KW	kom	6
Isporuka I ugradnja untrasnje jedinice VRF Sistema, kasetna, cetvorosmjerna Rashladni ucinak : min 9 KW Grejni ucinak: min 10 KW	kom	3
Isporuka I montaza bakarnog cijevnog razvoda u izolaciji za povezivanje spoljasnjih sa untrasnjim jedinicama. Za vece precnike cijevi u cijenu		



# Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.1

Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 2 of 9

uracunati bakarnu cijev u kompletu sa izolacijom.Ø		
Ø 9.52 mm	m	76
Ø 12.7 mm	m	5
Ø 15.9 mm	m	51
Ø 19.1 mm	m	19
Ø 22.2 mm	m	22
Ø 28.6 mm	m	5
Ø 41.3 mm	m	16
Spojni bakarni material: koljena, lukovi, T komadi sa zavrsecima, reducirani, spojnice, redukcije, poluspojnice, obilazni I prelazni lukovi, holenderi, konzole, drzacii, cijevne obujmice, navojne cijevi za sipke, aceetilen, kiseonik	ukupno	1
Isporuka I ugradnja racve za dvocijevni sistem VRV sa indeksom kapaciteta do 200	Kom	4
Isporuka I ugradnja racve za dvocijevni sistem VRV sa indeksom kapaciteta 201-290	Kom	2
Isporuka I ugradnja racve za dvocijevni sistem VRV sa indeksom kapaciteta 290-640	Kom	1
Isporuka I ugradnja racve za dvocijevni sistem VRV sa indeksom kapaciteta od 640	Kom	1
Isporuka I ugradnja racve za povezivanje spoljsnjih jedinica u multi modul sistem	kom	1
Isporuka I ugradnja ozicenog daljinskog kontrolera	Kom	9
Instalacioni (komunikacioni) kabal za medjuvezu unutrasnjih jedinica sa spoljasnjom jedinicom 2x1.5mm2	m	180
PVC Crijevo Ø 19	m	180
Kondenz razvod – Cijevi za kondenz mrezu od unutrasnjih klima jedinica I branch selection box-ova izradjenih od PVCa. Ova pozivija obuhvata I izolaciju kondeznihi cijevi.		
DN32	m	32
DN40	m	12
DN50	m	17
Instalacioni (komunikacioni) kabal za medjuvezu unutrasnjih jedinica sa spoljasnjom jedinicom 2x1.5mm2	m	180



# Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.1


Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 3 of 9

Ispiranje Instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost I isusivanje vakumiranjem.	ukupno	1
Prilikom varenja bakarnih cijevi I spojeva kroz instalacije se mora propustati azot. Regulator pritiska na boci azota mora biti podesen na 0.2 bara	ukupno	1
Dopunjavanje instalacije freonom	kg	12
Pustanje VRV instalacija u rad – adresiranje Sistema	ukupno	1
<b>SISTEM KLIMATIZACIJE MULTISPLIT</b>		
Isporuka I ugradnja unutrašnje zidne jedinice split Sistema Rashladni ucinak Qh: min 5 KW Grejni ucinak: Qg: min 5.8 KW	kom	1
Isporuka I ugradnja unutrašnje kasetne jedinice , cetvorosmjerne Rashladni ucinak Qh: min 3.7 KW Grejni ucinak: Qg: min 5 KW	kom	1
Isporuka I ugradnja unutrašnje kasetne jedinice , cetvorosmjerne Rashladni ucinak Qh: min 5.7 KW Grejni ucinak: Qg: min 7 KW	kom	1
Isporuka I ugradnja spoljasnje jedinice mutli split Sistema sa 5 prikljucaka Rashladni ucinak Qh: min 10 KW Koeficijent hladjenja : min 6.31 Koeficijent grejanja: min 4.08 Klasa energetske efikasnosti: A++/A+	kom	1
Isporuka I montaza bakarnog cijevnog razvoda u izolaciji za povezivanje spoljasnjih sa unutrašnjim jedinicama. Za vece precnike cijevi u cijenu uracunati bakarnu cijev u kompletu sa izolacijom.		
Ø 6.35 mm	m	26
Ø 9.52 mm	m	23
Ø 12.7 mm	m	3
Kondenz razvod – Cijevi za kondenz mrežu od unutrašnjih klima jedinica I branch selection box-		

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 4 of 9</b>

ova izradjenih od PVCa. Ova pozivija obuhvata I izolaciju kondeznihi cijevi.		
DN32	m	20
DN40	m	7
Spojnik bakarni material: koljena, lukovi, T komadi sa zavrsecima, reducirani, spojnice, redukcije, poluspojnice, obilazni I prelazni lukovi, holenderi, konzole, drzaci, cijevne obujmice, navojne cijevi za sipke, aceetilen, kiseonik	ukupno	
Instalacioni (komunikacioni) kabal za medjuvezu unutrasnjih jedinica sa spoljasnjom jedinicom 2x1.5mm2	m	35
ISpiranje Instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost I isusivanje vakumiranjem.	ukupno	1
Prilikom varenja bakarnih cijevi I spojeva kroz instalaciju se mora propustati azot. Regulatorom pritiska na boci azota mora biti podesen na 0.2 bara.	Ukupno	1
Dopunjavanje instalacija freonom	kg	8
<b>SISTEM VENTILACIJE</b>		
Nabavka I instalacija kanalskog ventilatora za izvlacenje vazduha iz prostora. Ventilator se isporučuje I montora sa fleksibilnom vezom u kompletu sa regulatorom broja obrtaja. Snaga: min 1.1 KW	kom	1
Nabavka I instalacija kanalskog ventilatora za izvlacenje vazduha iz prostora. Ventilator se isporučuje I montora sa fleksibilnom vezom u kompletu sa regulatorom broja obrtaja. Snaga: min 1.5 KW	kom	1
Nabavka I instalacija kanalskog ventilatora za izvlacenje vazduha iz prostora. Ventilator se isporučuje I montora sa fleksibilnom vezom u kompletu sa regulatorom broja obrtaja. Snaga: min 1.2 kw	kom	1
Nabavka I instalacija kanalskog ventilatora za izvlacenje vazduha iz prostora. Ventilator se isporučuje I montora sa fleksibilnom vezom u kompletu sa regulatorom broja obrtaja. Snaga: min 1.2 kw	kom	1



# Direktorat za plaćanja

Politika poljoprivrede i  
ruralnog razvoja

Verzija br.: 2.1


Odsjek za oglašavanja i  
autorizaciju projekata

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne  
Gore

Dokument: DP-DPAP-  
00-29a

Strana 5 of 9

Isporuka I montaza Inoksnih kanala za izradu fazonskih komada za distribuciju vazduha kanalskih klima u prostori spustenog plafona , kao I za izradu plenuma kanalskih jedinica ventilacije. Kanali se izradjuju od pocincanog lima debljine 0.5-0.7mm	kg	1375
Elementi za nosenje kanala , fazonskih komadi prirubice, zaptivaci, masinski zavrtnjevi I slicno.	ukupno	
Nabavka, isporuka I monzaza izolacije kanala, plocastom izolacijom sa parnom branom, debljine 13 mm, zajedno sa lijepkom za montazu i trakama za lijepljenje spojeva.	M2	175
Ispooruka I montaza plasticnih cijevi za montazu u spustenom plafonu toaleta, za izvlacenje vazduha iz prostora toaleta kao I glavnog hodnika. Cijevi se isporucuju I motiraju u kompletu sa fittingom, koljenima, mufovima I slicno. DN110	m	20
Nabavka, isporuka I montaza kanalskog ventilatora za izvlacenje vazduha iz toaleta. Kolicina vazduha : min 150m3/h	kom	2
Aluminijska resetka sa horizontalnim podesivim lamelama I regulatorom protoka vazduha za ubacivanje vazduha I I izvlacenje vazduha iz prostora:		
500x 200 mm	kom	18
650x 200 mm	kom	10
Aluminijska protivkisna zaluzina sa horizontalnim podesivim lamelama I regulatorom protoka vazduha za ubacivanje vazduha I izvlacenje vazduha iz prostora za montazu na kanal.		
1100x1000 mm	Kom	1
1050x1000 mm	Kom	1
1050x900 mm	Kom	1
150 mm	kom	1
SISTEM ELEKTRICNOG PODNOG GRIJANJA		


 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 6 of 9</b>

Gotovi grejni element isa jednostruko napojnom grejnom mrežom, za postavljanje direktno ispod pločica sa fleksibilnim ljepljivom. Pozicija obuhvata I isporuku I montazu gibljivog crijeva za napojni kabl za mrežicu, gibljivog crijeva zatvorenog sa jednog kraja sa gumenim cepom za ugradnju podnog senzora I euro duboke instalacione kutije za ugradnju kontrolera.		
Grejna mreža 1.5 m2	kom	2
Grejna mreža 5 m2	kom	2
Elektronski termostat za podno grijanje	kom	4
Oslanjanje opreme klimatizacije I protivpožarni premazi za prolaz TT instalacija		
Isporuka I montaza gumenih podloga koje se postavljaju ispod spoljasnih jedinica klimatizacije.	kom	8
Pripremno završni radovi		
Sav unutrašnji transport alata I potrošnog materijala, mjernih I regulacionih instrumenata, transport opreme do gradilista, I uskladištenje iste, izrada skela, uvodjenje monterskih grupa u posao, obilježavanje instalacije, prikupljanje preostalog materijala I rasciscivanje gradilista. Svi manji zidarski radovi potrebni za obradu I zatvaranje otvora u zidovima, medjuspratnim konstrukcijama I tavanici koji su vezani za montazu opreme I cijevi.	ukupno	1

Rok za isporuku robe je 10.11.2023.godine.

v) Informacije o tehničkoj specifikaciji (minimalnoj tehničkoj specifikaciji) za svaku stavku koja je ugovorena (snaga, operativna/radna širina, brzina motora, nosivost itd.)

*Napominjemo da je ugovorena cijena za navedene stavke 81.820,01 € (ovo je iznos bez PDV-a).*

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 7 of 9</b>

2. Morate dostaviti ponudu za sve stavke navedene u ovom pozivu. Ponuđena cijena će se vrednovati za sve stavke zajedno, a ugovor će se dodijeliti kompaniji koja ponudi najnižu procijenjenu ukupnu cijenu za sve stavke.

Vaša ponuda mora da sadrži ime kupca kome se podnosi (ime potencijalnog kupca), mora biti datirana (naveden datum ponude) i ovjerena pečatom (ukoliko je moguće). Ponuda se može dostaviti poštom, lično ili elektronskim putem. U slučaju dostavljanja ponuda poštom ili lično, ponude se dostavljaju u 2 (dvije) istovjetne kopije u papirnoj i elektronskoj verziji, sa napomenom NE OTVARAJ – ponuda za korisnika (Ime korisnika) GoodFellas Co doo ( naziv projekta)\_ Izgradnja i opremanje objekta za preradu mlijeka) na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Direktorat za plaćanja

Moskovska 101

81000 Podgorica

Telefon: 00 382 20 672 026; 00 382 67 205 790


U slučaju da se ponude šalju elektronskim putem, moraju se poslati na sljedeću e-mail adresu:

E-mail: dostavljanje.ponuda@mpr.gov.me

3. Uz duplikat Vaše ponude i na Crnogorskom/Srpskom jeziku, treba dostaviti adekvatnu tehničku dokumentaciju i katalog(e) i ostale štampane materijale ili relevantne informacije (na Crnogorskom/Srpskom jeziku) za svaku ponuđenu stavku, uključujući i nazive i adrese firmi koje pružaju usluge servisa u\_ Crnoj Gori\_(naziv zemlje).
4. Svaki ponuđač može podnijeti samo jednu ponudu. Ponude moraju podnijeti postojeća preduzeća koja nemaju vlasničkih, srodničkih ili partnerskih veza sa korisnikom. Ponuđači moraju da dostave i dokaz o registraciji za djelatnost za koju izdaju ponudu.

Ponuđači su odgovorni za realnost i razumnost iznosa i istinitost informacija navedenih u ponudama.

5. Sve stavke iz ponude koja su jednake ili iznad 100.000 € bez PDV-a, moraju biti porijeklom iz sljedećih zemalja: Države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Hrvatska, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Portugal, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska), Ujedinjeno Kraljevstvo, i/ili od zemalja korisnica IPA-e (Albanija, Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, Srbija, Kosovo UNSCR br. 1244/1999, Crna Gora, Turska), i/ili od zemalja korisnica Instrumenta evropskog susjedstva i partnerstva (Alžir, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Egipat, Gruzija, Izrael, Jordan, Liban, Libija, Moldavija, Maroko, Palestinska Uprava Zapadne Obale Gaze, Ruska Federacija, Sirija, Tunis i Ukrajina i/ili od zemalja evropskog ekonomskog područja: Norveška, Lihtenštajn i Island.

 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 8 of 9</b>

6. Rok do kojeg za korisnika treba da dostavite Vašu/e ponudu/e na adresu naznačenu u stavu 2 je: 03.11.2023.g. (treba dati najmanje 15 dana od dana objavljivanja poziva).

7. Ponudu/e treba da dostavite u skladu sa sljedećim instrukcijama:

i) **CIJENE:** Cijene treba navesti za isporuku CIP Zatrijebač, Tuzi\_(mjesto odredišta/ispоруke) za uvezenu robu, odnosno EXW za domaću isporučenu robu, uvećana za cijenu dostave do mjesta isporuke, u skladu sa INCOTERMS 2010. Cijene treba da budu izražene u eurima (EUR).

ii) **VREDNOVANJE PONUDA:** Ponude za koje se utvrdi da u značajnoj mjeri odgovaraju tehničkim specifikacijama će se vrednovati poređenjem njihove cijene.

Prilikom vrednovanja ponuda, Kupac će odrediti za svaki predlog procijenjenu cijenu kojom se mijenja cijena iz ponude ispravljanjem bilo koje od sljedećih aritmetičkih grešaka:

a) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cifara izraženih brojevima i slovima, u obzir će se uzeti iznos izražen slovima;

b) u slučajevima gdje postoji neslaganje između cijene po komadu i ukupnog iznosa tog reda koji proističe iz množenja cijene po komadu sa količinom, u obzir će se uzeti navedena cijena po komadu;

c) ukoliko Dobavljač ne prihvati takvu ispravku, njegova ponuda će biti odbijena.

Pored ponuđene cijene, procijenjena cijena mora obuhvatiti sve carine, uvozne ili druge dažbine i naknade koje se primjenjuju na robu uvezenu u Crnoj Gori.

Takođe, iznosi navedeni u ponudama moraju biti izraženi u EUR, u svakoj ponudi ponuđač je dužan da jasno naznači da li je porez na dodatu vrijednost (PDV) uključen u cijenu i iznos i procenat PDV-a.

Procenat PDV-a treba navesti za zemlju Dobavljača.


iii) **DODJELA NARUDŽBINE:** Narudžbina će se dodijeliti ponuđaču koji ponudi najnižu procijenjenu cijenu a koja ispunjava tražene standarde tehničke i finansijske sposobnosti. Odabrani ponuđač će potpisati Ugovor sa Kupcem. Ugovor mora biti potpisan od obje strane i pečatiran i mora sadržati odredbe za:

- datum potpisivanja,
- tačna informacija o imenu kupca i dobavljača,
- naziv investicije,
- ukupnu cijenu investicije izraženu u brojevima i riječima, bez PDV-a
- rok za završetak i/ili isporuku investicije,
- rok i uslove garancije.

iv) **VALIDNOST PONUDE:** Vaša ponuda (ponude) treba da važi najmanje četrdeset pet (45) dana od datuma označenog kao rok za prijem ponuda.

8. Za dodatne informacije kontaktirajte:  
Nikola Ujkić, Direktor



 <b>Direktorat za plaćanja</b>	<b>Politika poljoprivrede i ruralnog razvoja</b>	<b>Odsjek za oglašavanja i autorizaciju projekata</b>	
	<b>Verzija br.: 2.1</b>		
<b>Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Crne Gore</b>		<b>Dokument: DP-DPAP- 00-29a</b>	<b>Strana 9 of 9</b>

Broj telefona: 067-673-457

Fax: \_\_\_\_\_

Mail: goodfellasco.me@gmail.com



*Nikola Ljunić*  
\_\_\_\_\_  
Potpis