

Primijeno: 11.05.2023.				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
UP	10-333	23-548	1	

OBRAZAC 24

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

**UPRAVA ZA IZVRŠENJE
KRIVIČNIH SANKCIJA**

Velje brdo bb, Podgorica,

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

(organ državne uprave nadležan za poslove izgradnje objekata)

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat

(član 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole na osnovu:

1. Idejnog projekta
- ② Glavnog projekta
(zaokružiti odgovarajući broj)

Namjena objekta: Izmještanje dalekovoda DV 10kV „Podanje“- TS 35/10kV „Gorica Stara“ i DV 35 kV TS 35/10 kV „Podanje“-TS 220/110/35kV „Podgorica1“, kao i dalekovod DV 10kV od MBTS 10/0,4 kV ZIKS 1 DO STS 10/0,4kV KPD

Lokacija objekta: Kp br. 55,53,84,98,96/1,96/2,96/3 i 96/5 KO Grbe, br. 103/2,102,53,52,84,97,96 i 93 KO Grbe, br. 63,59,60 KO Grbe, Danilovgrad

(broj katastarske parcele, katastarska opština, opština)
(broj urbanističke parcele, planski dokument)

Investitor: Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

Uz zahtjev prilažem:

1. Revidovani idejni/glavni projekat

VRSTA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE	BROJ PRIMJERAKA
1. arhitektonski projekat	1 primjerak digitalne verzije projekta ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
2. građevinski projekat	

11.05.2023.
1/842-22/000-01 [P.U]

3. elektrotehnički projekat	
4. mašinski projekat	
5. dokumentacija o ugradnji i funkcionalnom ispitivanju ugrađene opreme ¹	1 primjerak digitalne verzije
6. ostali projekti i elaborati - _____ - _____ - _____ - _____ - _____ - _____	1 primjerak digitalne verzije projekta ili elaborata

2. Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta:

Izvještaj o izvršenoj reviziji idejnog/glavnog projekta sa kopijom plana i listom nepokretnosti, saglasnostima, mišljenjima i drugim dokazima utvrđenim zakonom dobijenih od strane organa za tehničke uslove	1 primjerak digitalne verzije izvještaja ovjerenog u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata
---	---

3. Dokaz o osiguranju od odgovornosti:

Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je izradilo glavni projekat	Dostavljeno
Osiguranje od odgovornosti privrednog društva, pravnog lica, odnosno preduzetnika koje je revidovalo glavni projekat	Dostavljeno

Podgorica, 10.05.2023.

(mjesto i datum)


(podnosilac zahtjeva)
Rade Vojvodić
V.D.DIREKTORA

¹ Samo ukoliko se građevinska dozvola izdaje na glavni projekat



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 264
+382 20 446 255
fax: +382 20 446 215

Broj:UPI 10-333/23-548/2

Podgorica, 24.05.2023.godine

UPRAVA ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA

Velje brdo bb
PODGORICA

Aktom zavedenim u ovom ministarstvu pod brojem: UPI 10-333/23-548/1 od 11.05.2023.godine, obratili ste se zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat – izmještanje dalekovoda DV 10 kV „Podanje“-TS 35/10kV „Gorica Stara“ i DV 35kV TS 35/10kV „Podanje“-TS 220/110/35kV „Podgorica 1“, kao i dalekovod 10KV od MBTS 10/0,4 kV ZIKS 1 do STS 10/0,4kVKPD, u skladu sa izmjenama i dopunama Prostorno urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade Spuž.

Članom 179 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), su definisani složeni inženjerski objekti, među kojima su i distributivni i prenosni elektroenergetski objekti (nadzemni i podzemni dalekovodi i trafostanice) naponskog nivoa 35kV i više.

Kako je odredbom člana 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), propisano da građevinsku dozvolu za složene inženjerske objekte izdaje Ministarstvo, a zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor ta da isti sadrže osnovne podatke o objektu i investitoru, kao i dokumentaciju iz stava 3 istog člana, to je potrebno da, shodno članu 60 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“, br.56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), otklonite nedostatke u predmetnom zahtjevu na način:

- Izmjeniti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u dijelu da se isti odnosi na rekonstrukciju 35kV dalekovoda;
- Dostaviti tehničku dokumentaciju koja se odnosi samo na rekonstrukciju složenog inženjerskog objekta DV 35kV;
- Dostaviti saglasnost vlasnika elektroenergetske infrastrukture za rekonstrukciju objekta,
- Dostaviti polise osiguranja od odgovornosti privrednog društva koje je izradilo i revidovalo glavni projekat.

Takođe članom 179 stav 10 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano da u slučaju da, poslije revizije idejnog projekta, odnosno glavnog projekta složenog inženjerskog objekta, a prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole,

dođe do promjene tehničkih propisa, idejni projekat odnosno glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i podliježe ponovnoj reviziji.

Obzirom da se od 1. januara 2023. godine za propačun građevinskih konstrukcija primenjuju isključivo eurokodovi (EN 1990 – EN 1999), koji su usvojeni kao crnogorski MEST standardi na crnogorskom jeziku i za koje su pripremljeni i usvojeni nacionalni aneksi, potrebno je glavni projekat usaglasiti sa istim i uraditi ponovnu reviziju.

Tražene nedostatke je potrebno otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u roku od 5 (pet) dana od dana prijema ovog akta.

U suprotnom, vaš zahtjev će biti odbijen.

Za dio zahtjeva koji se odnosi na rekonstrukciju 10kV dalekovoda, treba nadležnom inspeksijskom organu podnijeti prijavu građenja sa dokumentacijom propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23).

Ovlašćeno službeno lice

Nataša Martinović,
samostalna savjetnica I

