

OBRAZAC 1

Primljeno	30. 12. 2019		
Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
	106-5442/1		

(prezime, očevo ime i ime fizičkog lica)

(adresa)

(broj telefona)

D.O.O Vodovod i kanalizacija
Andrijevića

Kontakt telefon 067622186

(naziv i sjedište pravnog lica/privrednog društva/preduzetnika)

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

(organ nadležan za postupanje)

Zahtjev za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova

(član 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata)

Obraćam se zahtjevom za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za:

1. građenje novog objekta, izgradnja raskopnog postrojenja RP 35 kV, sa dvije vodne ćelije, spojnom, mjernom, trafo ćelijom i ćelijom sopstvene potrošnje, na kp 891/2 KO Cucune, opština Andrijevića, sa priključnim 35 kV vodom XHE 49-A 1x95/16, 20,8/36kV, sistemom ulaz-izlaz na postojeći SN 35 kV vod " Kutska 1-Kutska 2", sve na kp 891/2 i 1181 KO Cucune, Andrijevića.
2. rekonstrukciju postojećeg objekta
3. promjenu stanja u prostoru
(zaokružiti odgovarajući broj)

Katastarska parcela _____ 891/2 i 1181 _____

Katastarska opština _____ KO Cucune _____

Opština _____ Andrijevića _____

PRILOG:

- Dokaz o uplati naknade za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova
- Uslovi za izradu tehničke dokumentacije za priključenje na distributivni sistem
- Situacioni plan

Andrijević, 30. 12. 2019
(mjesto i datum)



(podnosilac zahtjeva)



Crna Gora
Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 288
www.mrt.gov.me

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO
Direkcija za izdavanje
Urbanističko-tehničkih uslova
Broj: 1062-5442/2
Podgorica, 27.02.2020.godine

DOO „Vodovod i kanalizacija” Andrijevica

ANDRIJEVICA

Zahtjevom zavedenim pod brojem 106-5442/1 od 30.12.2019.godine obratili ste se ovom ministarstvu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova, za građenje novog objekta, rasklopnog postrojenja RP 35kV, sa priključnim 35kV vodom na postojeći SN 35kV vod „Kutska1-Kutska2” na kat.parcelama br. 891/2 i 1181 KO Cecune, Opština Andrijevica.

S tim u vezi obavještavamo Vas sljedeće:

Uvidom u dokumentaciju Prostorno urbanističkog plana Opštine Andrijevica, („Službeni list CG”-opštinski propisi broj 40/11) tekstualni dio plana kao i grafički prilog „Plan saobraćajne i komunalne infrastrukture” konstatovano je, da na katastarskim parcelama broj 891/2 i 1181 KO Cecune, nije planirana izgradnja rasklopnog postrojenja RP 35kV, sa priključnim 35kV vodom na postojeći SN 35kV vod „Kutska1-Kutska2”.

Kako je članom 74 stav 4 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG” br. 64/17, 44/18 i 63/18) propisano da je Ministarstvo dužno da urbanističko-tehničke uslove izda u skladu sa planskim dokumentom, a imajući u vidu navedeno, ovo ministarstvo cijeni da se nisu stekli zakonski uslovi za izdavanje traženih urbanističko-tehničkih uslova.

OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE

Branka Nikić

