



Crna Gora
Ministarstvo ekologije,
prostornog planiranja i urbanizma
Direktorat glavnog državnog arhitekte

Adresa: IV proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
tel: +382 20 446 200
fax: +382 20 446 215

Broj: 09-332/22-3463/5
Podgorica, 22.06.2022. godine

„MILJANIĆ GRADNJA“ DOO

NIKŠIĆ
Školska bb

Aktom broj 09-332/22-3463/1 od 12.05.2022.godine „MILJANIĆ GRADNJA“ d.o.o. Nikšić, obratio se Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, Direktoratu Glavnog državnog arhitekte-Glavnem Državnom arhitekti, zahtjevom za davanje saglasnosti na idejno rješenje arhitektonskog projekta za izgradnju stambenog poslovnog objekta kolektivnog stanovanja na UP3 blok UB51, koju čine kat.parcele br. 389/6 i djelovi kat.parcele br. 389/14, 389/3, 4551/1 KO Nikšić, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana „Rastoci I“ („Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“, br.24/10), Opština Nikšić.

Uvidom u predmetnu dokumentaciju, utvrđeno je da je važećim planskim dokumentom DUP „Rastoci I“ („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi br. 24/10), Opština Nikšić, predviđena namjena kolektivno stanovanje, a urbanistički parametri predviđeni za predmetnu lokaciju su: BRGP=5.019,00 m², indeks zauzetosti 0,5, indeks izgrađenosti 1,6, površina pod objektom 1.568,5 m², spratnost objekata Su+PV+3+Pk i odnos sa građevinskom linijom 3m od susjedne parcele.

Uvidom u tehničku dokumentaciju-idejno rješenje, konstatovano je da je rješenje parkiranja u okviru parcele neadekvatno, tačnije minimalna širina komunikacije za pristup do parking mjesta koja iznosi 5,50m nije ispoštovana čime je onemogućeno funkcionalno korišćenje parking mjesta. Potrebno je jedan dio parking mjesta organizovati u garaži objekta kako bi se riješilo parkiranje u smislu zadovoljavanja potrebnog broja parking mjesta (70 za stanovanje+poslovanje) i dodato oslobođio prostor u parteru za zelene površine.

U parking garažama usvojiti upravnu šemu parkiranja kao najpovoljniju, i konstruktivni sistem koji neće ometati manevar niti otvaranje vrata. U slučaju potrebe planirati i platforme za parkiranje tzv. „makaze“ u cilju postizanja optimalnog i potrebnog broja parking mjesta.

Minimalna širina parking mjesta je 2,30m, dubina je minimum 5.00m. Parking mjesto koje sa jedne podužne strane ima stub, zid ili drugi vertikalni građevinski element, ogradu ili opremu proširuje se za 0,30 do 0,60 m, zavisno od oblika i položaja građevinskog elementa. Minimalna širina komunikacije za pristup do parking mjesta je 5,50m.

U zavisnosti od namjene objekta i mogućnosti prostora, za planiranje kapaciteta parkirališta koristiti normative iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta i to za:

-stanovanje (na 1000m²).....15PM (lokalni uslovi min. 12, a max. 18PM)

-poslovanje (na 1000m²).....30PM (lokalni uslovi min. 10, a max. 40PM)

Potrebno je predvidjeti klima uređaje u stambenim jedinicama, na način što će spoljne jedinice biti isturene na fasadi, a potom sakrivene arhitektonskim detaljima - brisolejima.

Datim idejnim rješenjem nije predviđeno oplemenjivanje parcele zelenilom, tako da je potrebno predvidjeti određeni procenat zelenih površina u okviru parcele, a predlaže se i primjena vertikalnog zelenila na fasadi objekta.

U koliko postoji mogućnost u okviru otvorenih prostora planirati zelenu površinu u vidu manjeg parka sa svim sadržajima za prijatniji boravak koje takva površina podrazumijeva (kao što su dječja igrališta, prostori za miran odmor) i odgovarajućim kompozicionim rješenjem. Između parkinga (poželjno na svaka tri parking mesta) zasaditi drvore, uvijek kada uslovi terena dopuštaju.

Zelenilo poslovnih objekata, slično zelenilu objekata sa kolektivnim stanovanjem, treba da zadovolji i estetsku funkciju i funkciju zaštite, ako veličina prostora to omogućava, i u tom pravcu ih treba i rješavati. Naročito je važan izgled zelene površine oko ulaza u objekat i prilaznih površina. Neophodno je da, se ovim planom, vlasnicima poslovnih prostora daju osnovne obavezujuće smjernice za uređenje okoline za koju su oni odgovorni.

Tražena dokumentacija je dopuna zahtjeva nakon čega će se pristupiti sagledavanju kompletiranog predmeta.

Gore navedeno dopuniti u skladu sa stručnim uputstvom koje se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.

Shodno navedenom, a u smislu člana 111 Zakona o upravnom postupku treba da se izjasnite na rezultate ispitnog postupka u smislu ovako utvrđenog činjeničnog stanja, a ovo u roku od **5 (pet) dana** od dana prijema ovog obavještenja.

GLAVNI DRŽAVNI ARHITEKTA

