



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-1369/11
Podgorica, 19.06.2017. godine

OPŠTINA ŠAVNIK
Sekretarijat lokalne uprave

ŠAVNIK

Vašim dopisom br. 031-03-1152/5, shodno članu 46 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata («Službeni list CG», br.51/08, 34/11, 35/13 i 33/14), dostavljen je **Predlog Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“**, opština Šavnik, urađen od strane „Europrojekt“ d.o.o iz Podgorice.

Pregledom dostavljene planske dokumentacije, konstatujemo sljedeće:

- Nije grafički definisana granica zahvata plana, kao ni iskazana površina obuhvata, kako je to navedeno u Odluci o izradi Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“, broj 02-031-3988 od 02.12.2016. godine. Na grafičkom prilogu „Topografsko-katastarska podloga sa granicom plana“ neophodno je koordinatama označiti prelomne tačke granice zahvata plana.
- Nije postupljeno po primjedbi Ministarstva kojom je traženo da se dostavi grafički prilog koji se odnosi na kontaktne zone predmetnog plana, kako bi se na kvalitetniji način sagledao ovaj prostor i njegovo okruženje, kao i izvodi iz planova šire teritorijalne cjeline (PPPN za Durmitorsko područje i PUP opštine Šavnik). Isto je potrebno dostaviti.
- Naročito skrećemo pažnju na mišljenja Ministarstva saobraćaja i pomorstva – Direkcije za saobraćaj broj 03-5303/2 od 13.06.2017. godine i Ministarstva ekonomije broj 350-3/2017-5 od 05.06.2017. godine, koja vam dostavljamo u prilogu i upućujemo vas na neophodnost postupanja po navedenim mišljenjima. Takođe, u prilogu dostavljamo vam mišljenja Crnogorskog elektroprenosnog sistema a.d broj 6391 od 08.06.2017. godine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja - Uprave za šume broj 3440 od 15.06.2017 godine.
- Potrebno je ispraviti tehničke greške u tekstualnom dijelu planskog dokumenta.



Saglasno članu 27 Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima («Službeni list CG», br.24/10) , potrebno je da nam dostavite planski dokument u digitalnoj formi u skladu sa Uputstvom za primjenu Pravilnika (objavljenom na sajtu ovog Ministarstva).

GENERALNA DIREKTORICA

Dragana Čenić

Obradila:

Branka Petrović



MINISTAR -a

Pavle Radulović



CRNE GORE
MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA
Direkcija za saobraćaj

Crna Gora MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA PRIDRUŽENICA			
Primljeno:	Broj	Prilog	Vrijednost
13.06.2017	104-1369/9		

Broj, 03-5303/2
Podgorica, 13.06.2017.god.

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
Direktorat za planiranje prostorom

PREDMET: Nacrt Lokalne studije lokacije mHE "Bukovica" opština Šavnik

Veza: Vaš dopis br. 104-1369/2 od 26.05.2017.godine

Razmatrajući dostavljeni Nacrt Lokalne studije lokacije mHE "Bukovica" opština Šavnik od strane Direkcije za saobraćaj konstatuje se sljedeće:

Direkcija za saobraćaj je aktom br.03-119/2 od 23.01.2017.godine dala primjedbe na tada dostavljeni Nacrt Lokalne studije lokacije mHE "Bukovica" opština Šavnik.

Planskim dokumentom date su lokacije priključenja prilaznih puteva na regionalnim putem put R-20 (R-5) Virak – Tušina – Šavnik.

Planskim dokumentom Lokalna studija lokacije mHE "Bukovica" opština Šavnik ne može se vršiti kategorizacija puteva. Dionica Regionalnog puta R-20 (R-5) Donja Bukovica –Tušina ne može da bude lokalna saobraćajnica.

Kanjon rijeke Bukovice u najvećoj mjeri prati regionalni put R-20 (R-5) Virak – Tušina – Šavnik koji ima vezu u Šavniku i u Virku sa novim magistralnim putem M-6 (R-5). Regionalni put R-20 (R-5) Virak – Tušina – Šavnik u Tušina ima vezu sa regionalnim putem R-21 (R-18) Mioska – Semolj –Boan –Tušina.

Dionica Regionalnog puta R-20 (R-5) Donja Bukovica –Tušina koja je u zahvatu plana mora biti sačuvana bez objekta (derivacionog cjevovoda). Derivacioni cjevovod planirati izvan katastarske parcele regionalnog puta.

Neophodno je napraviti analizu i definisati trasu derivacionog cjevovoda.

Imajući u vidu navedene činjenice Direkcija za saobraćaj ne može dati pozitivno mišljenje na dostavljeni Nacrt Lokalne studije lokacije mHE "Bukovica" opština Šavnik.

OBRADILI,
Radojica Poleksic, dipl.ing.građ.

Marko Spahić, građ. tehničar

M. Spahić

Dostavljeno:

- Imenovanom x 2
- Ministarstvu saobraćaja i pomorstva
- U spise predmet
- Arhivi

DIREKTOR,
Savo Parača





Crna Gora
Ministarstvo ekonomije

Crna Gora MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA Podgorica, Crna Gora			
Primito	12.06.2017	Vrijednost	
Reg. broj	104 - 1369/7		

Broj: 350-3/2017-5
Podgorica, 05.06.2017. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

Direktorat za planiranje prostora
n/r Dragane Čenić, generalne direktorice

PODGORICA

Poštovana,

Obraćamo Vam se u vezi Vašeg dopisa broj: 104-1369/3 od 26.05.2017. godine, a koji se odnosi da li su naše primjedbe date na Nacrt lokalne studije lokacije za izgradnju mHE "Bukovica", Opština Šavnik, obuhvaćene dostavljenim Predlogom predmetnog plana.

Na strane 27, 28, 29 i 30 Predloga lokalne studije lokacije, prikazane su osnovne karakteristike mHE „Bukovica 1“ i mHE „Bukovica 2“ od kojih dio istih nije u skladu sa Idejnim rješenjem na osnovu kojeg se realizuje Ugovor o koncesiji za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, i u nastavku dostavljamo uporednu analizu:

Predlog lokalne studije lokacije za izgradnju mHE "Bukovica", Opština Šavnik	Idejno rješenje
<u>mHE „Bukovica 1“</u> Karakteristični nivoi voda Kota gornje vode cc 1100 mm Kota donje vode cc 965 mm	<u>mHE „Bukovica 1“</u> Karakteristični nivoi voda Kota gornje vode 1100 mm Kota donje vode 965 mm
<u>mHE „Bukovica 2“</u> Karakteristični nivoi voda Kota gornje vode cca 1200 mm Kota donje vode cca 1100 mm	<u>mHE „Bukovica 2“</u> Karakteristični nivoi voda Kota gornje vode 1250 mm Kota donje vode 1100 mm

Na osnovu navedenog, možemo da konstatujemo da je predmetnim Predlogom kota gornje vode za mHE „Bukovica 2“ izmijenjena u odnosu na kotu navedenu u prihvaćeno Idejno rješenje, a koja iznosi 1250 mm.

S poštovanjem,

Dragica Sekulić



Ministarstvo održivog razvoja i turizma	CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD PODGORICA				Broj: 6391
Direktorat za planiranje prostora	Prijmljeno:	12.06.2017			Podgorica: 08.06.2017.
Generalna direktorica Dragana Čenić	Org. od.	Broj	Prilog	Vrijednost	
IV Proleterske brigade br.19, PODGORICA	104-1369/	5			

PREDMET: Mišljenje na Predlog Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“ - Opština Šavnik
(veza: Vaš zahtjev br. 104-1369/4 od 26.05.2017. godine)

Poštovana g-đo Čenić,

Dopisom br. 104-1369/4 od 26.05.2017. godine, koji je zaveden u Crnogorski Elektroprenosni Sistem (CGES) AD Podgorica pod br. 5842 od 30.05.2017.godine, obratili ste se sa Zahtjevom za mišljenje na Predlog Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“ - Opština Šavnik.

Pregledom dostavljenog planskog dokumenta (CD-Predlog Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“), konstatovali smo da se u ovom planskom dokumentu djelimično postupilo shodno našim primjedbama datim mišljenjem na Nacrt Lokalne studije lokacije mHE „Bukovica“ aktom broj 685 od 24.01.2017.godine. U poglavlju 8. ELEKTROENERGETSKA INFRASTRUKTURA (str. 38) obrađivač nije usaglasio plan CGES-a za izgradnju TS 110/35 kV Žabljak koji je 2017-2021.godine.

Imajući u vidu značaj planskog dokumenta CGES daje saglasnost na predmetni planski dokument.

S poštovanjem,

CO:
10 50,
10 50 54,
10 50 54 02
a/a

2 DIREKTOR,
[Signature]
Branko Knežević, dipl. inž.





Primljeno:	15.06.2017		
Org. jed	Broj	Prilog	Vrijednost
104-	1369	/10	

Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

UPRAVA ZA ŠUME

Broj: 3440

Pljevlja, 15.06.2017. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA

DIREKTORAT ZA PLANIRANJE PROSTORA

ZA GENERALNU DIREKTORICU DRAGANU ČENIĆ

PODGORICA

PREDMET: Uprava za šume, dostavljanje mišljenja akt broj 104-1369/5 od 26.05.2017. godine

Poštovana,

Dobili smo Vaš akt 104-1369/5 od 26.05.2017. godine, kojim tražite da damo svoje mišljenje na Predlog lokalne studije lokacije mini hidroelektrane "Bukovica" opština Šavnik.

Uvidom u predmetni akt, i analizom činjenica o istom stručne službe Uprave za šume su mišljenja da na predlog gore pomenute studije treba dati pozitivno mišljenje i saglasnost za izgradnju iste.

PRILOG: - Stav službe Uređenje šuma broj 3418 od 14.06.2017. godine,

-Stav Područne jedinice Šavnik broj 259 od 13.06.2017.godine.

S poštovanjem,



DIREKTOR,

Nusret Kalač, dipl.pravnik



Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

UPRAVA ZA ŠUME

Područna jedinica Šavnik

Broj:259

Šavnik, 13.06.2017. godine

UPRAVA ZA ŠUME

n/r direk.Nusreta Kalač

PREDMET: Mišljenje na predlog studije

lokacije mhe „Bukovica“

Aktom broj 104-1369/5 od 26.05.2017.godine MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA obratilo se zahtjevom za davanje mišljenja na predlog studije lokacije mhe „Bukovica“ Opština Šavnik.

- Obradivač studije je uvažio sugestije dostavljene od strane P.J. Šavnik aktom broj 49 od 15.02.2017.godine.
- Projektovani objekat obuhvata uži dio kanjonskih šuma u G.J. Bukovica (odelenja 24,25,26,27, 68,72) koja su većinom neobrasla, dijelom čine šikare i odeljenje 72 šuma niže vrijednosti. Sa stanovišta gazdovanja šumama, očuvanja flore i faune ne postoji smetnji za izgradnju minielektrane. Sa stanovišta gazdovanja lovištem na području Opštine Šavnik izvođač radova i obradivač studije treba da predvide prelaze nesmetanog prolaza divljači i izradi odnosno premosti cjevovod na propisan način kako je to Zakonskim propisima o izgradnji objekata i lovnoj osnovi Šavnik predviđeno.

S poštovanjem.



ŠEF P.J. ŠAVNIK
Vernić Mijo, dipl.inž.šum.



Crna Gora

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja

UPRAVA ZA ŠUME

Broj: 3418

Rijeka, 14. 06. 2017. godine

N/r Direktora Nusreta Kalača

Poštovani

Vašim dopisom br.3411 od 14.06.2017, vezanim za dostavu mišljenja na predlog Lokalne studije lokacije mhe „Bukovica“, obavještavam Vas da sam, kroz komunikaciju sa šefom PJ Šavnik Mijoljubom Vemićem kao i uvidom u Planska akta UŠ, saglasan sam sa mišljenjem koje Vam je g. Vemić dostavio aktom br.259 Od 13.06.2017 god.

S poštovanjem

Načelnik Odsjeka za uređivanje šuma

Vitomir Tepavčević dipl.ing.šum