



Crna Gora
Ministarstvo prostornog planiranja,
urbanizma i državne imovine
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje dozvola

Adresa: IV Proleterske brigade broj 19
81000 Podgorica, Crna Gora
Tel: +382 20 446 264
Tel: +382 20 446 255
fax: +382 20 446 215

Broj: UPI 10-333/23-1422/3

Podgorica, 07.11.2023.godine

AD CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18
PODGORICA

U prilogu akta dostavlja vam se rješenje broj: UPI10-333/23-1422/3 od
07.11.2023.godine

Ovlašćeno službeno lice


Nataša Martinović,
samostalna savjetnica I



DOSTAVLJENO :
-Naslovu;
-a/a

CRNA GORA
MINISTARSTVO PROSTORNOG PLANIRANJA,
URBANIZMA I DRŽAVNE IMOVINE
Direktorat za građevinarstvo
Direkcija za izdavanje dozvola
UPI 10-333/23-1422/3
Podgorica, 7.11.2023.godine

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat – rekonstrukciju dalekovoda 110 kV Herceg Novi-Tivat, raspon stubova 29-30, na lokaciji koju čine djelovi katastarskih parcela 357 i 363 KO Đurići opština Herceg Novi i dio kat.parcele 521/1 KO Lepatane, opština Tivat, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, na osnovu čl. 18, 46 i 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17) a u vezi sa članom 181 Zakona o planiranju prostora izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), donosi

RJEŠENJE

Zahtjev AD CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM iz Podgorice, za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat – rekonstrukciju dalekovoda 110 kV Herceg Novi-Tivat, raspon stubova 29-30, na lokaciji koju čine djelovi katastarskih parcela 357 i 363 KO Đurići opština Herceg Novi i dio kat.parcele 521/1 KO Lepatane, opština Tivat, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, odbija se zbog formalnih nedostataka.

O b r a z l o ž e n j e

AD CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM iz Podgorice, se obratilo ovom ministarstvu zahtjevom broj: UPI 10-333/23-1422/1 od 13.10.2023.godine, za izdavanje građevinske dozvole za složeni inženjerski objekat – rekonstrukciju dalekovoda 110 kV Herceg Novi-Tivat, raspon stubova 29-30, na lokaciji koju čine djelovi katastarskih parcela 357 i 363 KO Đurići opština Herceg Novi i dio kat.parcele 521/1 KO Lepatane, opština Tivat, u zahvatu Prostornog plana posebne namjene za obalno područje.

Kako je utvrđeno da podnesak sadrži formalne nedostatke koji sprečavaju postupanje po istom, to je, u smislu člana 60 stav 1 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), i člana 181 Zakona o planiranju prostora izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 64/7, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), imenovani investitor aktom broj:UPI 10-10-333/23-1098/2 od 31.08.2023.godine, pozvan da u roku od 5 (pet) dana od dana prijema istog, otkloni utvrđene nedostatke u predmetnom zahtjevu, na način da se:

- Dostavi izvještaj o reviziji u elektronskoj formi (CD dostavljen uz zahtjev nije moguće otvoriti);
- Projektna dokumentaciju dopuni projektom zaštite od požara i izvještajem o reviziji istog;
- Dostave originali polisa osiguranja za projektanta i revidenta,

Kako je članom 179 stav 10 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata propisano da u slučaju da, poslije revizije idejnog projekta, odnosno glavnog projekta složenog inženjerskog objekta, a prije podnošenja zahtjeva za dobijanje građevinske dozvole, dođe do promjene tehničkih propisa, idejni projekat odnosno glavni projekat se mora usaglasiti sa tim promjenama i podliježe ponovnoj reviziji.

Obzirom da se od 1. januara 2023. godine za propačun građevinskih konstrukcija primenjuju isključivo eurokodovi (EN 1990 – EN 1999), koji su usvojeni kao crnogorski MEST standardi na crnogorskom jeziku i za koje su pripremljeni i usvojeni nacionalni aneksi, potrebno je glavni projekat usaglasiti sa istim i uraditi ponovnu reviziju.

Kako podnosilac zahtjeva u naznačenom roku nije otklonio nedostatke (povratnica od 18.10.2023.godine, kao potvrda o urednoj dostavi), na osnovu odredbe člana 18 i člana 60 stav 3 Zakona o upravnom postupku ("Sl.list CG" br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), odlučeno je kao u dispozitivu ovog rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog rješenja može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana dostavljanja rješenja.

Ovlašćeno službeno lice

Nataša Martinović,
samostalna savjetnica I

