



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

DIREKTORAT ZA GRAĐEVINARSTVO

Direkcija za izdavanje dozvola

Broj: UPI 1064-945/2

Podgorica, 7.12.2018.godine

„NORMAL COMPANY“ DOO

Podgorica

Ulica Slobode br.2, Business Centar Hilton

Aktom broj: UPI 106 – 945/1 od 28.11.2018.godine, obratili ste se ovom ministarstvu zahtjevom za izdavanje građevinske dozvole za objekat namjene trafostanica NDTS „C1“ 1x630kVA, na katastarskoj parceli 4573/1 KO Tivat, Tivat, na urbanističkoj parceli UP-TS1.

Kako je odredbom člana 181 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17, 44/18 i 63/18), propisano da zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za složene inženjerske objekte podnosi investitor te da isti sadrži osnovne podatke o objektu i investitoru, kao i dokumentaciju iz člana 181 stav 3 ovog zakona, to je potrebno da, shodno članu 60 stav 1 Zakona o upravnom postupku („Sl.list CG“ br.056/14, 020/15, 040/16 i 037/17), otklonite nedostatke u predmetnom zahtjevu na način da dostavite:

- Izmjenjen zahtjev za izdavanje građevinske dozvole na način da se u istom navede planski dokument;
- Glavni projekat dopunjen: elaboratom parcelacije po planskom dokumentu, Licencom za projektovanje složenih inženjerskih objekata za projektante, Ugovorom između investitora i privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije i Ugovorima između privrednog društva za izradu tehničke dokumentacije i privrednih društava za izradu dijelova tehničke dokumentacije, Rješenjem o imenovanju ovlaštenog inženjera koji rukovodi izradom tehničke dokumentacije u cjelini, obrascem 5 (statistika), Izjavom o međusobnoj usaglašenosti svih dijelova tehničke dokumentacije (obrazac 4);
- Saglasnost hipotekarnog povjerioca za izdavanje predmetne građevinske dozvole investitoru na dijelu katastarske parcele br.4573/1 KO Tivat;
- Izjašnjenje revidenta u odnosu na usaglašenost glavnog projekta i sljedećeg dijela urbanističko-tehničkih uslova: „ Pri tome se moraju poštovati maksimalne spoljašnje dimenzije osnovne trafostanice (do 8m² za DTS 1x630 (1000) kVA; do 20m² za NDTS 2x630kVA). Takođe treba voditi računa o visini objekta, koja za snage 1x630kVA treba da bude najviše 1,8m.“

Tražene nedostatke, neophodno je otkloniti i dostaviti ovom ministarstvu u roku od 5 dana, od dana prijema ovog akta.

U suprotnom, Vaš zahtjev ćemo odbiti.



Ovlašćeno službeno lice

Borka Novković, samostalna savjetnica I