



CRNA GORA

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA
I TURIZMA

Broj: 104-1640/6
Podgorica, 30.05.2018. godine

GLAVNI GRAD PODGORICA
Slavoljub Stijepović, gradonačelnik

PODGORICA

Poštovani,

Dopisom br. 01-031/18-3566/1 od 09.04.2018.godine, u skladu sa članom 46 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG" br. 51/08, 34/11, 35/13 i 33/14) dostavili ste ovom ministarstvu **Predlog detaljnog urbanističkog plana „Zona centralnih djelatnosti - Cetinjski put“**, radi davanja saglasnosti.

Ministarstvo je pomenuti Predlog uzelo u razmatranje shodno članu 217 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17).

U prilogu akta dostavljamo Vam mišljenja Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost broj 0404-4038/2 od 17.05.2018. godine i Crnogorskog elektroistributivnog sistema d.o.o, Podgorica, broj 10-10-23177 od 24.05.2018.godine, *po kojima je potrebno postupiti.*

Polazeći od izloženog, Predlog plana je neophodno korigovati, a nakon toga, korigovani Predlog plana dostaviti ovom ministarstvu na saglasnost.

Odobrila:

Dragana Čenić,

generalna direktorica

Direktorata za planiranje prostora

Obradile:

Branka Petrović, samostalni savjetnik I

Branka Petrović

Željka Čurović


Željka Čurović

Viktoriya Nikolić, samostalni savjetnik III

Viktoriya Nikolić

PO MINISTAR-a





CRNA GORA

Crna Gora
MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
PODGORICA

| | | | |
|------------|------------|--------|------------|
| Primljeno: | 24.05.2018 | | |
| Org. jed. | Broj | Pričep | Vrijednost |

104 - 104014

AGENCIJA ZA ELEKTRONSKIE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKU DJELATNOST

TEL: +382 (0)20 406-700
FAX: +382 (0)20 406-702
E-MAIL: ekip@ekip.me
www.ekip.me

Broj: 0404 - 4038/2
Podgorica, 17. 05. 2018. godine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA
-n/r ministra Pavla Radulovića -

PODGORICA
ul. IV Proleterske brigade br. 19

Predmet: Mišljenje na Predlog Detaljnog urbanističkog plana »Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put«, u Podgorici

Dopisom broj: 104-1640/3 od 11.05.2018. godine, koji je kod ove Agencije zaveden pod brojem 0102-4038/1 dana 14. 05. 2018. godine, a uz koji ste dostavili Predlog Detaljnog urbanističkog plana »Zona centralnih djelatnosti – Cetinjski put«, u Podgorici, tražili ste od Agencije da razmotri da li je postupljeno u skladu sa primjedbama koje je ranije dala na predmetni planski dokument.

Agencija je nakon uvida u dostavljeni planski dokument zaključila da nije postupljeno u skladu sa primjedbama koje je dala na Nacrt predmetnog planskog dokumenta. U planskom dokumentu nijesu inovirani relevantni podaci kojima Agencija raspolaže, a takođe nijesu ispravljeni pogrešno navedeni propisi. U skladu sa navedenim Agencija još jednom dostavlja podatke kojima raspolaže i navodi šta smatra da bi bilo potrebno ispraviti u predmetnom planskom dokumentu.

Nakon uvida u dio predmetnog planskog dokumenta koji se odnosi na elektronsku komunikacionu infrastrukturu, Agencija je utvrdila da isti sadrži podatke koji nijesu ažurni, kako u pogledu naziva pojedinih operatora tako i u pogledu broja korisnika i usluga koje pružaju. S tim u vezi, ove podatke je potrebno ažurirati u skladu sa podacima kojima Agencija raspolaže za Glavni grad Podgoricu, a koji su dostavljeni od strane operatora na dan 31.12.2017. godine, kako slijedi:

Usluge fiksne telefonije pružaju 4 operatora i to:

- a) Crnogorski Telekom na teritoriji Podgorice ima u funkciji 39660 aktivna fiksna telefonska priključka (31873 za fizička i 7787 za pravna lica);
- b) M:tel na teritoriji Podgorice ima u funkciji 6793 aktivna fiksna telefonska priključka (5990 za fizička i 803 za pravna lica);
- c) Telenor na teritoriji Podgorice ima u funkciji 871 aktivnih fiksnih telefonskih priključaka (pravna lica);

- d) Telemach na teritoriji Podgorice ima u funkciji 3882 aktivni fiksni telefonski priključak (3787 za fizička i 95 za pravna lica).

Usluge fiksnog širokopojasnog pristupa Internetu (putem kabla) na teritoriji Podgorice pružaju 4 operatora, i to:

- a) Crnogorski Telekom na teritoriji Podgorice ima u funkciji 23781 aktivni priključak: putem xDSL (Digital Subscriber Line) tehnologije 15170 priključaka i putem FTTH (Fiber To The Home) tehnologije 8611 priključaka;
- b) M:tel na teritoriji Podgorice ima u funkciji 15574 aktivnih priključaka: putem KDS (Kablovski Distributivni Sistem) tj. HFC (Hybrid Fiber/Coaxial) tehnologije 3741 priključak i putem FTTH (Fiber To The Home) tehnologije 11833 priključaka;
- c) Telemach na teritoriji Podgorice ima u funkciji 7931 aktivni priključak: putem KDS (Kablovski Distributivni Sistem) tehnologije 6499 priključaka i putem FTTH (Fiber To The Home) tehnologije 1432 priključka;
- d) Telenor na teritoriji Podgorice ima u funkciji 46 iznajmljenih linija.

Usluge fiksnog-bežičnog širokopojasnog pristupa Internetu na teritoriji Podgorice pružaju 4 operatora, i to:

- a) WiMAX Montenegro na teritoriji Podgorice ima u funkciji 413 aktivnih priključaka: putem WiMAX tehnologije 160 i putem WiFi (Wireless–Fidelity) tehnologije 253;
- b) M:tel na teritoriji Podgorice ima u funkciji 1327 aktivnih priključaka (1150 za fizička i 177 za pravna lica) putem WiMAX tehnologije;
- c) SBS Net Montenegro na teritoriji Podgorice ima u funkciji 11 aktivna priključka (2 za fizička i 9 za pravna lica) putem postojeće satelitske opreme;
- d) Orion Telekom na teritoriji Podgorice ima u funkciji 378 aktivnih priključaka (349 za fizička i 29 za pravna lica) putem WiFi (Wireless–Fidelity) tehnologije.

Usluge mobilnih elektronskih komunikacija na teritoriji Podgorice pružaju 3 operatora, i to:

- a) Telenor na teritoriji opštine Podgorice ima 105178 aktivnih SIM kartica.
- b) M:tel na teritoriji opštine Podgorice ima 86287 aktivnih SIM kartica.
- c) Crnogorski Telekom na teritoriji opštine Podgorice ima 163353 aktivne SIM kartice.

Usluge distribucije AVM sadržaja na teritoriji Podgorice pruža 5 operatora, i to:

- a) Crnogorski Telekom ovu uslugu pruža za 20094 korisnika posredstvom IPTV (Internet Protocol Television) tehnologije;
- b) Orion Telekom ovu uslugu pruža za 47 korisnika posredstvom IPTV (Internet Protocol Television) tehnologije;
- c) Telemach ovu uslugu pruža za 31094 korisnika, i to: posredstvom KDS (Kablovski Distributivni Sistem) tehnologije za 10642 korisnika, posredstvom IPTV (Internet Protocol Television) tehnologije za 1432 korisnika i posredstvom DTH (Direct To Home) tehnologije za 19020 korisnika;
- d) M:tel ovu uslugu pruža za 15496 korisnika posredstvom HFC (Hybrid Fiber/Coaxial) tehnologije;
- e) Radio difuzni centar ovu uslugu pruža za 2712 korisnika posredstvom DVB-T2 (Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial) tehnologije.

U predmetnom planskom dokumentu kao akt kojeg se treba pridržavati prilikom izgradnje nove elektronske komunikacione infrastrukture naveden je Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 33/14). Međutim, na nekim mjestima u dokumentu navodi se i Pravilnik o određivanju elemenata elektronskih komunikacionih mreža i pripadajuće infrastrukture, širine zaštitnih zona i vrste radio koridora u čijoj zoni nije dopuštena gradnja drugih objekata („Službeni list Crne Gore“ broj 83/09 i 61/11). Ovim putem ukazujemo na ovu tehničku grešku koju je potrebno ispraviti i svuda u planskom dokumentu navesti važeći pravilnik.

U planskom dokumentu je navedeno da je dokument neophodno uskladiti sa ciljevima Strategije razvoja informacionog društva za period 2012-2016, a kako je 2016. godine usvojena nova Strategija razvoja informacionog društva do 2020. godine neophodno je ispraviti ovaj podatak.

Napominjemo da je Agencija na svom sajtu objavila preporuke za izradu planskih dokumenta sa podzakonskim aktima koji su donešeni na osnovu Zakona o elektronskim komunikacijama (<http://www.ekip.me/ek/pplan.php>), kao i podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture i usluga (<http://www.ekip.me/ek/pplandoc.php>).

Navedene preporuke, podzakonski akti i podaci, trebalo bi da budu oduhvaćeni planskim dokumentima u dijelu koji se odnosi na elektronske komunikacije.

Takođe, ovom prilikom obavještavamo Vas da sve zainteresovane strane u postupku izrade planskih dokumenata mogu da zatraže od ove Agencije otvaranje korisničkog naloga kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture preko web portala (<http://ekinfrastruktura.ekip.me/ekip/login.jsp>). Uputstvo za registraciju korisnika je dato na prethodnom linku.


S poštovanjem,

Izvršni direktor

Darko Grgurović

Dostaviti:

- Naslovu preporučeno
- a/a



| | | | |
|---|------------|--------|------------|
| Crna Gora | | | |
| MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA | | | |
| PODGORICA | | | |
| Primljeno | 29.05-2018 | | |
| Org. jed. | Brač | Datum | Vrijednost |
| | 104- | 1640/5 | |



**MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I
TURIZMA
PODGORICA**

n/r Ministra

Broj: 10-10-23177
Od: 24.05 2018.g.

Predmet: Mišljenje na Predlog DUP-a "Zona centralnih djelatnosti –Cetinjski put" u Podgorici

Poštovani,

na osnovu Vašeg zahtjeva br.104-1640/2 od 11.05.2018. godine (zavodni broj u CEDIS d.o.o. 10-10-21512 od 14.05.2018. godine) i nakon pregleda Predloga odnosno uvidom u dostavljenu dokumentaciju, ne možemo dati saglasnost na Predlog DUP-a "Zona centralnih djelatnosti-Cetinjski put" u Podgorici , u dijelu koji se odnosi na distributivnu elektroenergetsku infrastrukturu.

O b r a z l o ž e n j e

Uvidom u predmetnu dokumentaciju Predlog DUP-a "Zona centralnih djelatnosti-Cetinjski put" u Podgorici imamo sledeće primjedbe:

-Obradjivač je za kategoriju potrošnje "poslovanje" koristio vrijednosti specifične snage od 70-100 W/m².

Smatramo da kategorija na nivou plana treba da ima istu vrijednost specifične snage za sve traforeone i na nivou DUP-a. Takođe smatramo da su specifične snage kategorije potrošnje „poslovanje“ više od 70 W/m² prevelike.

-U Nacrtu plana postojala je kategorija potrošnje „garaža“, a u Predlogu plana ove kategorije nema.

-Planom je predviđeno izmještanje MBTS "Atlas 1" na parcelu UPTS1 koja je bila dio parcele UP3 , a sama MBTS "Atlas 1" napaja potrošače na parceli UP2.

Ako se je MBTS "Atlas 1" morala ukloniti sa sadašnje lokacije smatramo da je bolje rješenje izgradnja nove trafostanice u okviru objekta na parceli UP2 nego njeno izmještanje na parcelu UPTS1.

- Nove TS 10/0,4 kV treba planirati kao bar dva puta prolazne na strani visokog napona.

-Granice traforeona ne poklapaju se sa granicama UP, a u tabelama su traforeoni vezani za urbanističke parcele UP.

Napomena:

Napominjemo da smo imali uslovne primjedbe na Nacrt ovoga plana, te smatramo da je date primjedbe trebalo otkloniti u Nacrtu plana i takav ispravljeni Nacrt nam dostaviti na mišljenje.

Društvo sa ograničenom odgovornošću "Crnogorski elektrodistributivni sistem" Podgorica

Ul. Ivana Milutinovića br.12 81000 Podgorica Telefon: +382 20 408 400 Fax: +382 20 408 413 e-mail: info@cedis.me www.cedis.me
PIB: 03099873 PDV 30/31-16162-1
Broj ţiro računa: 535-15969-90 Prva Banka Crne Gore a.d. Podgorica



S poštovanjem,

Obradivač,
Danilo Vuković, dipl.el.ing.
Danilo Vuković
Rukovodilac Sektora za razvoj,
Saša Milovanović, dipl.el.ing.
Saša Milovanović

Dostavljeno:

- Naslovu
- Sektor za razvoj
- Sektor za pristup mreži
- a/a

