

Plaisaye, Yasun

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog  
planiranja i urbanizma

Primljeno: 23.12.2022				
Org. jed.	Jed. klas. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
01-	10240/1			

Crna Gora  
VLADA CRNE GORE  
Broj: 07-7993/2  
Podgorica, 22. decembar 2022. godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJE,  
PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA  
Gospođa Ana Novaković Đurović, ministarka

PODGORICA

Vlada Crne Gore je, na sjednici održanoj 15. decembra 2022. godine, razmotrila **Predlog urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark, u skladu s članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list CG“, broj 114/22), koji je dostavilo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.**

S tim u vezi, Vlada je donijela sljedeći

ZAKLJUČAK

Vlada je izdala Urbanističko-tehničke uslove za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark, u skladu s članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora („Službeni list CG“, broj 114/22).

GENERALNI SEKRETAR  
Boris Marić

## URBANISTIČKO – TEHNIČKI USLOVI

1.	<b>URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI</b>	
	<b>za izradu tehničke dokumentacije</b>	
2.	<p>za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore", br.114/22).</p> <p>Lokacija za izgradnju objekta je na katastarskim parcelama broj: 1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 (evidentirane u list nepokretnosti br.104 u svojini Marijane Andrić Marijanović) KO Bobovo i na katastarskim parcelama broj: 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2 i 4151/2 (evidentirane u list nepokretnosti br.303 u svojini Marijane Andrić Marijanović) KO Kruševo, opština Pljevlja.</p> <p>Ukupna površina lokacije iznosi 1.671.700 m<sup>2</sup>.</p> <p>Prema prethodno sprovedenim analizama dostavljenim od strane podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je potencijalna količina proizvedene električne energije sa 20 turbina (W2E-185/6,0, 6,0 MW) ukupne snage vjetroparka 120 MW iznosi 393,80 GWh (20x19.69 GWh).</p> <p>Potencijalna količina proizvedene električne energije sa 20 turbina (Vestas V164-8,0, 8,0 MW) ukupne snage vjetroparka 160 MW iznosi 425,00 GWh (20x21,25 GWh)</p>	
3.	<b>Podnosilac zahtjeva:</b>	<b>Marijana Andrić Marijanović</b>
4.	<b>Preporuke za smanjenje uticaja i zaštitu od zemljotresa, kao i druge uslove za zaštitu od elementarnih nepogoda i tehničko-tehnoloških i drugih nesreća</b>	
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju (»Službeni list CG«, br.13/07, 05/08, 86/09 i 32/11 i 54/16) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (»Službeni list RCG«, br.006/93) i Zakonu o zapaljivim tečnostima i gasovima (»Službeni list CG«, br.26/10, 31/10, 40/11 i 48/15).</p>	

	<p>Shodno članu 9 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“, br.34/14 i 44/18), pri izradi tehničke dokumentacije projektant koji u skladu sa propisima o uređenju prostora i izgradnji objekata izrađuje tehničku dokumentaciju za izgradnju, rekonstrukciju ili adaptaciju objekta, namijenjene za radne i pomoćne prostorije i objekte gdje se tehnološki proces obavlja na otvorenom prostoru, dužan je da predvidjeti propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.</p> <p>Proračune raditi na VII stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali. Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima. Za potrebe proračuna koristiti podatke Zavoda za hidrometeorologiju o klimatskim i hidrometeorološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.</p>
<b>5.</b>	<b>Uslovi i mjere zaštite životne sredine</b>
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti uslove i mjere za zaštitu životne sredine u skladu sa odredbama Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“, br.75/18) i Zakonom za zaštitu prirode („Službeni list CG“, br.54/16 i 18/19) na osnovu urađene procjene uticaja na životnu sredinu, kao i prema mišljenju Agencije za zaštitu životne sredine broj: 03-D-3536/1 od 01.12.2022. godine.</p>
<b>6.</b>	<b>Uslovi za pejzažno oblikovanje</b>
	<p>Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima.</p> <p>U početnoj fazi projektovanja sačuvati sve vitalne primjerke biljnog materijala i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje.</p>
<b>7.</b>	<b>Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu</b>
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje);</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta;</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 kV,</li> </ul> <p>kao i akt Crnogorskog elektroprenosnog sistema A.D. Podgorica broj: 702-D/22-2799/2 od 08.11.2022. godine i akt Crnogorskog elektrodistributivnog sistema broj: 30-20-40049 od 10.11.2022. godine</p>
<b>8.</b>	<b>Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu</b>

	Prilikom izrade tehničke dokumentacije uslove priključenja na saobraćajnu infrastrukturu projektovati prema važećoj regulativi, kao i prema saobraćajno – tehničkim uslovima koji su izdati od Sekretarijata za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, broj: 06-335/22-1015/2 od 27.11.2022. godine
<b>9.</b>	<b>Uslovi za objekte koji mogu uticati na promjene u vodnom režimu</b>
	Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Zakon o vodama („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 27/07 i „Službeni list Crne Gore“, br. 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18), kao i mišljenje Uprave za vode
<b>Prilozi:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Akt Crnogorskog elektroprenosnog sistema A.D. Podgorica, broj: 702-D/22-2799/2 od 08.11.2022. godine</li> <li>- Akt Crnogorskog elektrodistributivnog sistema d.o.o. Podgorica, broj: 30-20-40049 od 10.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Uprave za vode</li> <li>- saobraćajno – tehnički uslovi Sekretarijata za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja broj: 06-335/22-1015/2 od 27.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Agencije za zaštitu životne sredine broj: 03-D-3536/1 od 01.12.2022. godine.</li> <li>- mišljenje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima broj: 03/1-011/22-357/4 od 22.11.2022. godine</li> <li>- posebni tehnički uslovi Agencije za civilno vazduhoplovstvo broj: 02/1-348/22-2153/3 od 15.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Ministarstva kapitalnih investicija broj: 03-302/22-12313/1 od 09.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Direktorata za zaštitu prirode Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma broj: 01-8086/2 od 10.11.2022. godine</li> <li>- akt Uprave za saobraćaj broj: 04-10568/2 od 07.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Uprave za zaštitu kulturnih dobara broj: UPI-03-380/2022-2 od 04.11.2022. godine</li> <li>- mišljenje Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede broj: 16-919/22-1723/2 od 08.12.2022. godine.</li> </ul>	



Crna Gora  
Ministarstvo poljoprivrede,  
šumarstva i vodoprivrede  
Direktorat za šumarstvo, lovstvo i  
drvenu industriju

Adresa: Rimski trg 46,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 482 109  
fax: +382 20234 105  
www.mpsv.gov.me

08. decembar 2022. godine

Broj: 16-919/22-1723/2

Za: **MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**  
g-đa Ana Novaković Đurović, ministarka

Blisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Prijeto	Org. jed.	Jed. vis. mal.	Tehni. broj	Prilog	Vrijednost
09.12.2022			08-8086/12		

Predmet: Mišljenje

Poštovana,

Obratili ste se ovom ministarstvu aktom broj 01-8086/2 od 1.11.2022. godine po zahtjevu Marijane Andrić Marijanović za mišljenje u vezi sa izdavanjem urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetrova – vjetrovnik. Iz dostavljene dokumentacije se konstatuje da su sve katastarske parcele koje su predmet zahtjeva u privatnom vlasništvu g-đe Andrić Marijanović.

Ovo ministarstvo je u postupku razmatranja zahtjeva imalo u vidu mišljenje Uprave za gazdovanje šumama i lovištima, dato Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma shodno nadležnostima i ovlaštenjima tog organa u pogledu gazdovanja šumama i šumskim zemljištem. Uprava za gazdovanje šumama i lovištima je izlaskom na teren utvrdila da dio površine čine parcele koje su po namjeni „pašnjaci i livade“ tj. poljoprivredno zemljište, a drugim dijelom šume i šumsko zemljište. Dalje, iz izjašnjenja Uprave za gazdovanje šumama i lovištima se konstatuje da šumske sastojine na datoj lokaciji pripadaju visokim prirodnim šumama (šume smrčice visokih regiona) lošeg kvaliteta i nepotpunog sklopa.

U konačnom, obzirom da se radi o zemljištu koje je u cjelosti privatno vlasništvo, Uprava za gazdovanje šumama i lovištima konstatuje da šumama i šumskim zemljištem u privatnoj svojini upravljaju i sa njima gazduju privatni vlasnici.

S tim u vezi, a kako se radi o izdavanju urbanističko tehničkih uslova za izgradnju elektroenergetskih objekata na bazi energije vjetrova što je u javnom interesu, ovo ministarstvo je mišljenja da zahtjev može ići u dalju proceduru, uz izdavanje uslova obaveznog dostavljanja podataka o potrebnim pristupnim putevima do lokacije i načinu priključenja solarne elektrane na postojeću elektroenergetsku mrežu ovom ministarstvu, i to prije izdavanja građevinske dozvole, radi konačnog opredjeljivanja po zahtjevu.

S poštovanjem,

Vladimir Joković  
Ministar





Crna Gora  
Opština Pljevlja

Adresa: Kralja Petra I br.48  
84210Pljevlja,  
Crna Gora  
tel: +382 52 321 305  
fax: +382 52 300 188  
www.pljevlja.me

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog

Primljeno: 01.12.2022.			
broj	datum prijave	datum odluke	vrstnost
08-8080/10			

## Sekretarijat za stambeno - komunalne poslove, saobraćaj i vode

Br: 06-335/22-1015/k  
Za: **MINISTARSTVO EKOLOGIJE,  
PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**  
- Direktorica Mirijana Izgarević Pavićević  
Ul. IV proleterske brigade br. 19  
81000 Podgorica

27. 11. 2022. godine

Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i vode Opštine Pljevlja, postupajući po zahtjevu br. 01-8086 od 7. 11. 2022. godine, **MINISTARSTVA EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**, na osnovu člana 8 Odluke o opštinskim i nekategorisanim putevima na području Opštine Pljevlja ("Sl. list RCG-opštinski propisi", br.11/07), i z d a j e

### SAOBRAĆAJNO – TEHNIČKE USLOVE

Za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju vjetroelektrana na katastarskim odjelima Bobovo i Kruševo u Opštini Pljevlja, prilikom projektovanja pristupnih puteva planiranim objektima neophodno se rukovoditi sledećim saobraćajno – tehničkim uslovima:

1. Projektovanje prilaznih puteva neophodno je izvršiti tako da ne dolazi do prekida saobraćaja na opštinskim putevima u zonama mesta uključivanja,
2. Projektovanje priključnih puteva neophodno je izvršiti tako da ne dođe do oštećenja opštinskih puteva odnosno da ne dođe do narušavanja njihovih tehničkih karakteristika,
3. Priključke je potrebno uraditi tako da na glavnom i na sporednom pravcu bude obezbeđena dovoljna preglednost iz oba smjera,
4. Prilikom projektovanja puteva i samom realizacijom projekta treba voditi računa da stabilnost terena i ambijentalna cjelovitost ne budu narušeni u većoj mjeri, i
5. Investitor realizacije projekta neophodno je da na privatnim posjedima izvrši eksproprijaciju i naknadi štetu vlasnicima posjeda i
6. Uraditi plan realizacije projekta u skladu sa saobraćajnim propisima i u skladu sa Zakonom o izgradnji objekata.

S poštovanjem

Obradio

Radivoje Brajković, dipl. inžiner saobraćaja

Dostavljeno:

- 1x imenovanom
- 1x Sekretarijatu
- 1x u Predmet
- 1x a/a

Kontakt osoba: Radivoje Brajković, dipl. inž. saobraćaja  
Samostalni savjetnik I  
tel: +38269309363  
email: radivoje.brajkovic@pljevlja.co.me



Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma  
N/R Ministarka Ana Đurović  
IV Proleterske brigade br.19 Podgorica

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog  
planiranja i urbanizma  
Broj: 702-D/22-2799/2  
Podgorica, 08/11/2022

Primjeno:	Org. jed.	let. vlas. uzli.	Redni broj	Prilog	Vrijednost
14. 11. 2022					
08-7972/7					

**PREDMET: Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije – vjetropark Bobovo**

Aktom br. 01-8086/2 od 01.11.2022. godine, koji je zaveden u Crnogorskom elektroenergetskom sistemu (CGES-u) AD Podgorica pod br. 7899 od 02.11.2022. godine, obratili ste se zahtjevom za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova (UTU) za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora (vjetra) u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora („Službeni list Crne Gore”, br. 114/22). Prethodno je zahtjeve za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova Ministarstvu ekologije, prostornog planiranja i urbanizma dostavila M. Andrić za vjetropark kapaciteta 120 MW na području KO Bobovo i KO Kruševo (Pljevlja).

Zakonom o energetici (“Službeni list CG”, br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020) predviđena je procedura koja počinje dostavljanjem zahtjeva za priključenje operatoru prenosnog sistema (CGES) od strane vlasnik objekta ili investitora u formi predviđenoj Pravilima za funkcionisanje prenosnog sistema (Pravila). U skladu s članom 176. za proizvodne objekte snage veće od 50 kW, po dobijanju zahtjeva CGES izrađuje Analizu mogućnosti priključenja na sistem o trošku podnosioca zahtjeva, te nakon toga na osnovu optimalnog tehnološko-ekonomskog rješenja za priključenje, dostavlja prijedlog ugovora o izgradnji infrastrukture za priključenje i priključenju u roku od 90 dana.

Sagledavajući stanje mreže, obavještavamo vas da postoje uslovi za priključenje predmetne elektrane na prenosnu mrežu u reonu sela Bobovo. Potrebno je, s tim u vezi, da se vlasnik odnosno investitor, a nakon izdavanja UTU u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, obrati CGES-u zahtjevom za priključenje. CGES će nakon izrade Analize mogućnosti priključenja, dostaviti vlasniku odnosno investitoru i Ministarstvu uslove priključenja predmetne elektrane na prenosni sistem, budući da te uslove, zbog kratkih rokova, sada nije moguće izdati.

Potrebno je, u izdatim UTU, navesti da su uslovi priključenja na infrastrukturu izdati od strane CGES-a sastavni dio UTU.

S poštovanjem,

IZVRŠNI DIREKTOR,  
Ivan Asanović, dipl.el.ing



Broj: 30-20-40049  
Od: 10.11. 2022. godine

Primljeno: <u>16.11.2022</u>				
Org. jed.	Jed. i.	Redni	Str.	Vrijednost
<u>08-3086/</u>				
				<u>5</u>

**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**  
**n/r ministarke Ane Novaković Đurović****Adresa: IV proleterske brigade broj 19, Podgorica**

Poštovani

Obratili ste se Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu dana 02.11.2022.godine, u ime Marijane Andrić Marijanović, zahtjevom broj 10-10-38248 za mišljenje na dostavljeni nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju proizvodnog objekta – vjetro parka instalisane snage 120 MW.

Priključenje vjetro parka instalisane snage 120 MW, nije predmet priključenja Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, već Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Napominjemo da prilikom projektovanja vjetro parka, ukoliko se na parcelama nalaze distributivni vodovi da je potrebno poštovati Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodovoda nazivnih napona od 1 kV do 400 kV („Sl.list SRJ“ broj 18/92). Svako eventualno izmještanje distributivnih vodova treba raditi u skladu sa članom 220 Zakona o energetici (Službeni list CG“, br. 5/2016, 51/2017 i 82/2020).

Obradila:

Anja Čanović, dipl.el.ing.

Anja ČanovićRukovodilac Sektora za pristup mreži,  
Vladimir Babić, dipl.el.inž.Vladimir Babić

Dostavljeno:

- Naslovu
- Službi za obnovljive izvore energije
- a/a







Crna Gora

Uprava za zaštitu kulturnih dobara

Adresa: Njegoševa 85b,  
81250 Cetinje, Crna Gora  
tel: +382 41 232 153  
e-mail: uzkd@t-com.me

Broj: UP/I-03-380/2022-2

Cetinje, 04. 11. 2022. godine

Postupajući po zahtjevu Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, broj 01-8086/2 od 01.11.2022. godine, zaveden kod ovog organa pod brojem UP/I-03-380/2022 od 02.11.2022. godine, za „mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetrova – vjetropark“, Uprava za zaštitu kulturnih dobara, na osnovu čl. 89 Zakona o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list Crne Gore“ br. 49/10, 40/11, 44/17, 18/19) i čl. 218c Zakona o planiranju postora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“ br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20 i 86/22), daje

## MIŠLJENJE

Primljeno	11. 11. 2022
Opis	08-8086/6
Šifra	
Broj	
Uprava	

Uvidom u dostavljeni Nacrt urbanističko-tehničkih uslova konstatovano je da je izgradnja vjetroparka planirana na sljedećim katastarskim parcelama:

- 1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667 i 2597/2, KO Bobovo, opština Pljevlja
- 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2, 4151/2 KO Kruševo, opština Pljevlja.

Uvidom u dokumentaciju Uprave utvrđeno je da na predmetnim lokcijama nema zakonom zaštićenih kulturnih dobara, kao ni dobara sa potencijalnim kulturnim vrijednostima. Daljim uvidom, konstatovano je da se u neposrednoj blizini predmetne lokacije na kat. parceli 2597/2, KO Bobovo, opština Pljevlja nalaze dva kulturna dobra - *Spomen - bista narodnog heroja Živka Džuvera*, cca 70m, (Rješenje o uvođenju u Registar broj 08-43/1 od 18.01.1963. godine), i *Spomen – grobnica*, cca 50m, (Rješenje o uvođenju u Registar broj 08-430/1 od 30.04.1966. godine).

U toku realizacije izgradnje objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetrova - vjetropark, potrebno je poštovati odredbe čl. 87 Zakona o zaštiti kulturnih dobara, („Sl. List Crne Gore“ 49/10, 40/11, 44/17, 18/19), a sve u vezi slučajnih otkrića – nalaza od arheološkog značaja, ukoliko se u toku izvođenja radova naide na iste, obavezno o tome izvijestiti Upravu za zaštitu kulturnih dobara.

**Shodno utvrđenom, sa aspekta nadležnosti ovog organa, može se nastaviti rad na izradi tehničke dokumentacije.**

Obradili:

Miloš Jovanović, dipl. arhitekta – konzervator

Miloš Dragutinović, dipl. pravnik

Odobrila:

Dr Petra Zdravković, v.d. pomoćnice direktorice

S uvažavanjem,



Dostaviti:

- Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma;

- ...



Crna Gora  
Uprava za saobraćaj

Broj:04- 10568/2  
Podgorica, 07.11.2022.godine

Adresa: IV Proleterske br. 19,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 655 052  
fax: +382 20 655 359

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Prizvano	15. 11. 2022.			
Org. jed.	Me. na. broj	Regr. broj	Prilog	Vrijednost
08-	8086/4			

### Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

**Predmet:** Marijana Andrić Marijanović, izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra - vjetropark

Veza Vaš zahtjev br.01-8086/2 od 01.11.2022. godine

Predmetna lokacija nema dodirnih tačaka sa postojećim državnim (magistralnim i regionalnim) putevima.

Uslove za priključenje na saobraćajnu infrastrukturu treba da izda nadležni opštinski organ zadužen za saobraćaj.

S poštovanjem,

Obradili:

Radojica Poleksić, dipl.ing.grad.

*P. Poleksić*

Marko Spahić, grad.teh.

*M. Spahić*

DOSTAVLJENO:

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi





Broj:04- 10568/2  
Podgorica, 07.11.2022.godine

**Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**

**Predmet:** Marijana Andrić Marijanović, izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra - vjetropark

Veza Vaš zahtjev br.01-8086/2 od 01.11.2022. godine

Predmetna lokacija nema dodirnih tačaka sa postojećim državnim (magistralnim i regionalnim) putevima.

Uslove za priključenje na saobraćajnu infrastrukturu treba da izda nadležni opštinski organ zadužen za saobraćaj.

S poštovanjem,

Obradili:

Radojica Poleksić, dipl.ing.građ.

*R. Poleksić*

Marko Spahić, građ.teh.

*M. Spahić*

DOSTAVLJENO:

- Naslovu x2
- U spise predmeta
- Arhivi





Crna Gora  
Ministarstvo ekologije,  
prostornog planiranja i urbanizma

Adresa: IV proleterske brigade broj 19  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 446 200  
fax: +382 20 446 215

Broj: 01-8086/2

Podgorica, 10.11.2022.godine

**Direktorat za planiranje i uređenje prostora**

**OVDJE**

**Predmet:** Postupanje po zahtjevu za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetera – vjetropark.

Poštovani,

Postupajući po Vašem zahtjevu, broj 01-8086/2 od 01.11.2022. godine, za dostavljanje mišljenja na Nacrt urbanističko tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetera – vjetropark, ukazujemo da je uvidom u dokumentaciju Direktorata za zaštitu prirode utvrđeno da na predmetnom obuhvatu nema zaštićenih i potencijalno zaštićenih područja. **Neophodno je naglasiti da se u neposrednoj blizini granice predmetne lokacije, prostire Nacionalni park "Durmitor", što bi trebalo uzeti u obzir prilikom izrade Procjene uticaja na životnu sredinu.** U skladu sa tim važno je napomenuti da je u toku izrada Studije revizije za Nacionalni park „Durmitor“, koja će razmotriti uvođenje bafer zone zaštićenog područja, čime se stvara mogućnost da ista obuhvati i predmetnu lokaciju. Stoga, u cilju adekvatnog sagledavanja prostora i u svrhu procjene mogućih negativnih uticaja, sugerišemo izradu Studije postojećeg stanja biodiverziteta.

S poštovanjem,

**V.D. GENERALNE DIREKTORICE DIREKTORATA ZA ZAŠTITU PRIRODE**



Tamara Brajović



Crna Gora

Ministarstvo kapitalnih investicija

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog  
planiranja i urbanizma

Primljeno: 10. 11. 2022				
Org. jeb.	Jed. k. i. s. znak	Redni broj	Prilog	Vrijednost
08 8086/3				81000

Adresa: Rimski trg 46  
Podgorica, Crna Gora  
Telefon: +382 20 482 124

Broj: 03-302/22-12313/1

Podgorica, 09.11.2022. godine

## Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

**Predmet: Odgovor na dopis 01-8086/2**

Poštovani,

Shodno vašem dopisu, br. 01-8086/2, od 01.11.2022.godine, kojim nam dostavljate na mišljenje Nacr urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetro – vjetroпарк, a shodno Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata, član 218 c ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i Pravilniku o bližim kriterijumima za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore" br. 114/22), koristimo priliku da Vas obavijestimo da Ministarstvo kapitalnih investicija nije nadležno za davanje mišljenja na Nacrt UTU uslova.

Naime, kako je podnosioc zahtjeva za izdavanje UTU uslova zainteresovan za izgradnju energetsko-proizvodnog objekta, neophodno je obratiti se Crnogorskom elektroprenosnom sistemu radi dobijanja informacija o tačkama priključenja ovakvog objekta na elektroprenosnu mrežu, a shodno članu 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

S uvažavanjem,

mr Ervin Ibrahimović

MINISTAR





CENA GORA  
AGENCIJA ZA CIVILNO VAZDUHOPLOVSTVO

Broj: 02/1-348/22-2153/2  
Podgorica, 15.11.2022

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Primijeno:	09.11.2022			
<input checked="" type="radio"/> Izd.	od: 01.11.2022	Redovno:	Pisno:	1. stepen
08-8086/2				

**MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

Gospođa Ana Novaković Đurović

**Predmet:** Posebni urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije u Opštini Pljevlja

**Veza:** Vaš dopis broj 01-8086/2 od 01.11.2022. godine

Poštovana gospođo Novaković Đurović,

U vezi sa Vašim dopisom broj 01-8086/2 od 01.11.2022. godine (zavedenim u Agenciji za civilno vazduhoplovstvo pod brojem 02/1-348/22-2153/1 od 09.11.2022. godine), po pitanju izdavanja urbanističko-tehničkih uslova za potrebe izgradnje objekata za proizvodnju električne energije na kat. parcelama br. 1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 KO Bobovo i kat. parcelama br. 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2, 4151/2 KO Kruševo, Opština Pljevlja, informišemo Vas da je zbog karakteristika i gabarita samih vjetrogeneratora potrebno u toku izrade tehničke dokumentacije izvršiti procjenu uticaja takvih objekata na sigurnost odvijanja operacija vazduhoplova.

U tom kontekstu dostavljamo Vam posebne UT uslove koje je potrebno inkorporirati u konačnu verziju uslova za predmetnu tehničku dokumentaciju:

- Vjetroпарк mora biti izgrađen na način da ne postoji negativan uticaj vjetro-generatora na standardne operacije vazduhoplova, odnosno u sastavu tehničke dokumentacije mora biti razrađena aeronautička studija u kojoj će biti analiziran svaki vjetrogenerator pojedinačno i procijenjen njegov uticaj na vazdušni saobraćaj;
- Vjetrogeneratori moraju biti označeni i osvijetljeni u skladu sa prilogom broj 5 Pravilnika o standardima i kriterijumima za nesmetanu upotrebu operativnih površina, objekata, uređaja i opreme na aerodromu („Sl. list CG“, br. 29/14, 56/15, 19/17, 08/18 i 71/18, 01/20, 110/20 i 26/21);
- Obavezna saglasnost Agencije za civilno vazduhoplovstvo na Glavni projekat.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu;
- a/a.

Direktor  
Zoran Maksimović



Crna Gora  
Uprava za gazdovanje šumama i  
lovištima  
PJ Pljevlja

Adresa: M. Tošića br. 4  
84210 Pljevlja, Crna Gora  
tel: +382 52 323 578  
fax: +382 52 323 730

Pisarnica Ministarstva ekologije, prostornog  
planiranja i urbanizma

Područna jedinica Pljevlja  
Rukovodilac PJ

25.11.2022				
Šifra	Ime	Prezime	Priglas	Vrijednost
08-7972/10				

22. novembar 2022

Br. 03/1-311/22- 357/4

**Za: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma**

**Veza: Akt br.03/1-011/22-357/1 od 04.11.2022.godine.**

**Predmet: Izvještaj komisije na mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova, vjetropark**

Poštovani,

Uputili ste nam zahtjev da dostavimo mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetera - vjetropark koji je Vama podnijela Marijana Andrić Formirali smo komisiju sa zadatkom da izadje na teren, lokacija Lisac utvrdi stanje i dostavi mišljenje na zahtjev koji je uputio MEPPU. Komisija je obavila zadatak i sačinila izvještaj koji Vam dostavljamo u prilogu.

Srdačan pozdrav,



Prilog: Izvještaj br. 03/1-078/22-357/3 od 22.11.2022.godine,  
Rješenje o obrazovanju komisije 03/1-311/22-357/2 od 17.11.2022.godine,  
Akt br. 03/1-011/22-357/1 i 01-011/22-1512/1

Dostavljeno: 1x v.d. direktora,  
1x ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma,  
1x načelnik odsjeka za uređivanje šuma,  
1x a/a

Obradivač: Igor Vojinović  
Pozicija: rukovodilac PJ Pljevlja  
tel: 067255631  
email: igor.vojinovic@cgsu.me



Crna Gora  
Uprava za gazdovanje  
šumama i lovištima  
PJ Pljevlja

Adresa: M. Tošića br. 4  
84210 Pljevlja, Crna Gora  
tel: +382 52 323 578  
fax: +382 52 323 730  
www.upravazasume.me

Br.03/1-311/22-357/3

22.11.2022. godine

Za: Rukovodilac PJ Pljevlja  
G-dina Igora Vojinovića

Veza: Vaš akt br. 03/1-311/22-357/2

**Predmet: Izvještaj komisije**

Vašim rješenjem br. 03/1-311/22-357/2 obrazovana je komisija u sastavu:

1. Jelica Paldrmić, dipl.ing.šumarstva, predsjednik
2. Goran Simović, lugar, član
3. Goran Popović, lugar, član

Sa zadatkom da izađe na teren, lokacija Lisac, utvrdi stanje i dostavi mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark.

Nakon detaljnog utvrđivanja činjeničnog stanja na terenu, uvidom u katastar nepokretnosti kao i činjenica navedenih u Studiji istraživanja lokacije Goli Lisac kao izvora zelene energije iz obnovljivih resursa na osnovu analize polja vjetra za izgradnju vjetroelektrane Nebojša Pljevlja koja je dostavljena u prilogu Zahtjeva MEPPU br. 01-8086/2, smatramo da Uprava za gazdovanje šumama i lovištima nije organ nadležan za davanje mišljenja na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark već je to Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede u dijelu koji se odnosi na šume i šumsko zemljište.

Uprava za gazdovanje šumama i lovištima daje mišljenje samo sa aspekta gazdovanja šumama, te stim u vezi dostavljamo sledeći

### IZVJEŠTAJ KOMISIJE

Sve parcele navedene u Zahtjevu su u vlasništvu g-đe Marijane Andrić Marjanović te na osnovu člana 6 Zakona o šumama, šumom i šumskim zemljištem gazduje i upravlja vlasnik šume. Najveći dio površine čine parcele koje su po namjeni Pašnjaci i livade tj. Poljoprivredno a ne šumsko zemljište.



G-đa u zahtjevu navodi sve parcele koje su njenom vlasništvu u KO Bobovo i KO Kruševo, dok su u Studiji Istraživanja lokacije Goli Lisac , na slici kojom je predstavljen raspored 20 turbina obuhvaćene sledeće parcele:

1529/1 pašnjak 8. klase  $P=1077799 \text{ m}^2$ , 1533 šume 5. klase  $P=79356 \text{ m}^2$  i 1667 pašnjak 8. klase  $P=134611 \text{ m}^2$  LN 104, KO Bobovo

4149/2 šume 2.klase  $P=9848 \text{ m}^2$ , 4150/2 pašnjak 8. klase  $P=203702 \text{ m}^2$  i 4151/2 šume 6.klase  $P=1430 \text{ m}^2$ .

Ove sastojine pripadaju visokim prirodnim šumama, gazdinska klasa šume smrče visokih regiona , lošeg kvaliteta i nepotpunog sklopa, uglavnom se nalaze u vrtačama i dolinama.

Na osnovu svih naprijed navedenih činjenica a imajući u vidu činjenicu da se radi o objektima za proizvodnju električne energije koji predstavljaju objekte od javnog interesa ova komisija smatra da može dati pozitivno mišljenje na predmetni zahtjev.

S obzirom da će biti neophodna izgradnja dalekovoda do predmetnog objekta sugerišemo da se prilikom trasiranja istog vodi računa o šumama i isti trasira tako da kroz šumu prolazi što manjim dijelom.


#### Komisija

Dostavljeno:

1 x članovima komisije

1 x a/a


Jelica Paldrmić, dipl.ing. predsjednik



Goran Šimović, lugar, član



Goran Popović, lugar, član





Br. 03/1-311/22-357/2  
Veza Akt br. 03/1-311/22-357/1

17. novembar 2022

Na osnovu odredbe člana 15 Zakona o državnoj upravi („Sl. list CG“, broj 78/18) i odredbe člana 51 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave („Sl. list CG“, br. 118/20, 121/20, 01/21, 02/21 i 29/21), i rješenja br. 04 -142/221285, šef PJ Pljevlja donosi:

## RJEŠENJE

O obrazovanju komisije

**I Imenuje se komisija u sastavu:**

1. Jelica Paldrmić, inženjerka, predsjednica,
2. Goran Simović, lugar, član,
2. Goran Popović, lugar, član.

**II Zadatak komisije** je da izađe na teren, lokacija Lisac utvrdi stanje i dostavi mišljenje na zahtjev koji je uputilo MEPPU. U prilogu se nalazi navedeni zahtjev.

**III Rok:** Komisija je dužna da počne sa radom danom prijema rješenja i da posao izvrši u što kraćem roku.

**IV Komisija** je dužna da sačini izvještaj i isti dostavi mišljenje rukovodiocu Područne jedinice Pljevlja na dalje postupanje.

Srdačan pozdrav,  
  
Igor Vojnović  
Rukovodilac PJ



Dostavljeno:

- 1x predsjednici i članovima komisije,
- 1x a/a



SEKTOR ZA IZDAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI  
Broj: 03-D-3536/2

Podgorica, 02.12.2022.godine

MINISTARSTVO EKOLOGIJA, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA

Podgorica  
Ul. IV Proleterske brigade br.19

VEZA: 03-D-3536/1 od 01.12.2022.godine

Pisarnica Ministarstvo ekologije, prostornog

PREDMET: Odgovor na zahtjev u cilju davanja za mišljenja o potrebi procjene uticaja

03.11.2022

Broj	Ime i prezime	Prezime	Priglas	Vrijeme
08-8086/11				

Poštovani,

Povodom vašeg zahtjeva, Vaš broj 08-8086/2, kojim ste tražili mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekata za proizvodnju energije-vjetroпарк, na katastarskim parcelama br.1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 KO Bobovo i na katastarskim parcelama 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2, 4151/2 KO Kruševo, Opština Pljevlja, obavještavamo vas sledeće:

Uredbom o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list Republike Crne Gore“, br. 20/07, „Službeni list Crne Gore“, br. 47/13, 53/14 i 37/18), utvrđen je spisak projekata za koje je obavezna procjena uticaja na životnu sredinu i projekata za koje se može zahtijevati procjena uticaja.

Uvidom u spisak projekata utvrđeno je da je u Listi 2. navedene Uredbe predviđeno da se za „Uređaji za korišćenje snage vjetra u cilju proizvodnje energije.“, redni broj 3.Proizvodnja energije, sprovodi postupak procjene uticaja na životnu sredinu kod nadležnog organa za poslove zaštite životne sredine.

Obzirom da se u konkretnom slučaju radi o izgradnji objekata za proizvodnju energije-vjetroпарк, na katastarskim parcelama br.1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 KO Bobovo i na katastarskim parcelama 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 4027, 4029, 4149/2, 4150/2, 4151/2 KO Kruševo, Opština Pljevlja, **to je neophodno da shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“, broj 75/18), sprovede postupak procjene uticaja na životnu sredinu, kod nadležnog organa.**

S poštovanjem,

dr. Mišan Gazdović  
DIREKTOR



Crna Gora

Uprava za vode, Agencija Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Broj predmeta: 08-8086/2022				
Org. jed.	Jed. vlas. znak	Reg. broj	Prilog	Vrijednost
08	8086	7		

Adresa: Bulevar Revolucije br.24,  
81000 Podgorica, Crna Gora  
tel: +382 20 224 593  
fax: +382 20 224 594  
www.upravazavode.gov.me

Br: 11/22-0101- 930/2

23. novembar 2022. god.

**Za: MINISTARSTVO EKOLOGIJE, PROSTORNOG PLANIRANJA I URBANIZMA**

**Veza:** Dopis br: 01-8086/2 od 01.11.2022 godine

**Predmet:** Zahtjev za davanje mišljenja na Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra - vjetropark

Poštovani,

Dopisom br: 01-8086/2 od 01.11.2022.godine obratili ste se Upravi za vode za mišljenje na Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra - vjetropark koji je ka Vama podnijela Marijana Andrić Marijanović.

Nakon detaljnog razmatranja Vašeg zahtjeva obavještavamo Vas sljedeće:

U skladu sa čl. 116 Zakona o vodama ("Sl.list RCG", br. 27/07, "Sl.list CG", br.73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 02/17, 80/17 i 84/18), a u vezi sa objektima iz člana 115 ovog zakona, objektima koji mogu značajnije uticati na zagađenje vode smatraju se objekti za proizvodnju toplote i energije.

S tim u vezi Vas molimo da Upravi za vode podnesete zahtjev za izdavanje vodnih uslova koji će biti sastavni dio urbanističko – tehničkih uslova, i na osnovu kojih će se obavezati investitor da izradi tehničku dokumentaciju.

Zavisno od vrste objekta nadležni organ uprave ili nadležni organ lokalne uprave izdaje vodne akte, gdje je Investitor u obavezi da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novih ili rekonstrukciju postojećih objekata koji mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribavi vodne uslove.

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,  
Vesna Bajović

DIREKTORICA

Kontakt osoba: Vesna Karadžić

Samostalni savjetnik i

tel: 020 224 594

email: vesna.karadzic@uzv.gov.me





Crna Gora  
Uprava za gazdovanje šumama  
i lovištima

Adresa: M. Tošića br. 4  
84210 Pljevlja, Crna Gora  
tel: +382 52 323 578  
fax: +382 52 323 730  
www.upravazasume.me

CRNA GORA UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA POSREDOVAČNA JEDINICA PLJEVLJA				
Primljeno	04.11.2022			
Č. št.	Šifra posred.	Red. broj	Prilog	Vrijednost
03/1	0111/22		39/1	

Br: 01/1-011/22 – 1512/2

03. novembar 2022.

Za: PJ Pljevlja  
Veza: Dopis MEPPU br. 08-7972/3 od 28.10.2022  
Predmet: **Mišljenje na Nacrt urbanističko-tehničkih uslova**

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam dopis MEPPU, na dalje postupanje.

S poštovanjem,

Armin Mujević  
VD Direktor

Prilog: Dopis MEPPU  
Dostavljeno: PJ Pljevlja

Kontakt osoba: Vitomir Tepavčević  
Načelnik Odsjeka za uređivanje šuma  
tel: 067 255 119  
email: vito.tepavcivic@cgsume.me



Broj: 01-8066/2

Podgorica, 01.11.2022. godine

CRNA GORA  
UPRAVA ZA GAZDOVANJE ŠUMAMA I LOVIŠTIMA CRNE GORE

PLJEVLJA

02.11.2022  
01 OMB 1512h

Aktom od 20.10.2022. godine, Marijana Andrić Marijanović, podnijela je zahtjev za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark.

S tim u vezi, dostavlja se na mišljenje **Nacrt urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa polja vjetra – vjetropark, a u skladu sa članom 218c Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20 i 86/22) i članom 2 Pravilnika o bližim kriterijuma za ocjenu zahtjeva za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izgradnju objekata za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora sunca i drugih obnovljivih izvora ("Službeni list Crne Gore", br.114/22).**

Molimo da traženo mišljenje dostavite ovom ministarstvu u roku od 8 dana od dana prijema ovog akta, nakon čega će Predlog uslova biti upućen Vladi Crne Gore radi izdavanja urbanističko – tehničkih uslova.

MINISTARKA

Marijana Andrić Marijanović Đurović



**NACRT URBANISTIČKO – TEHNIČKIH USLOVA**  
za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa (kotla vjetra)

Aktom od 20.10.2022. godine, Marijana Anđić Marić podnosi zahtjev za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju objekta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih resursa (kotla vjetra) – vjetropark.

Lokacija za izgradnju objekta je na katastarskim parcelama broj: 1529/1, 1533, 1534, 1638, 1639, 1643, 1644, 1645, 1646, 1665/4, 1667, 2597/2 KO Belovo i na katastarskim parcelama broj: 1512, 1591, 1592, 1604/2, 2707, 3065, 3080, 3081, 3112, 3895, 3911, 3192, 3962, 40274029, 4149/2, 4150/2, 4151/2 KO Kruševo, opština Pljevlja.

**Ukupna površina lokacije iznosi 1.671700 m<sup>2</sup>.**

Prema prethodno sprovedenim analizama dostavljenim od strane podnosioca zahtjeva utvrđeno je da je potencijalna količina proizvedene električne energije sa 20 turbina (W2E-185/6,0, 6,0 MW) ukupne snage vjetroparka 120 MW iznosi 393,80 GWh (20x19,69 GWh). Potencijalna količina proizvedene električne energije sa 20 turbina (Vestas V164-8,0, 8,0 MW) ukupne snage vjetroparka 160 MW iznosi 425,00 GWh (20x21,25 GWh).

Prilog: Studije odnosno sprovedene analize lokacije koje su dostavljene uz zahtjev za izdavanje urbanističko – tehničkih uslova.